

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Воронежская ул, д. 20 (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 5846
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: 1.3

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 71074

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 71075

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 16017

КТПТР-01 SN 16017А

| Дата | тсв1 | тсв2 | t1 | t2 | V1 | V2 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qtv | txв | Pxв | TWork | QntHIP | NS | vSCodes: | vSCodes: |
|------------|--------|-------|--------|--------|----------|----------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------|---------|-------|--------|----|----------|----------|
| | °C | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | °C | кгс/см2 | ч | ч | | | |
| 01.12.2023 | 0.00 | 0.00 | 150.50 | 150.50 | 137.130 | 134.457 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | G,H,O,P | 7 |
| 02.12.2023 | 0.00 | 0.00 | 150.50 | 150.50 | 136.662 | 133.794 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | G,H,O,P | 7 |
| 03.12.2023 | 0.00 | 0.00 | 150.50 | 150.50 | 136.494 | 133.428 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | G,H,O,P | 7 |
| 04.12.2023 | 0.00 | 0.00 | 150.50 | 150.50 | 134.961 | 132.153 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | G,H,O,P | 7 |
| 05.12.2023 | 0.00 | 0.00 | 150.50 | 150.50 | 139.467 | 135.708 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | G,H,O,P | 7 |
| 06.12.2023 | 0.00 | 0.00 | 150.50 | 150.50 | 145.638 | 140.181 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | G,H,O,P | 7 |
| 07.12.2023 | 0.00 | 0.00 | 150.50 | 150.50 | 147.936 | 141.390 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | G,H,O,P | 7 |
| 08.12.2023 | 0.00 | 0.00 | 150.50 | 150.50 | 145.038 | 138.456 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | G,H,O,P | 7 |
| 09.12.2023 | 0.00 | 0.00 | 150.50 | 150.50 | 146.259 | 139.662 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | G,H,O,P | 7 |
| 10.12.2023 | 0.00 | 0.00 | 150.50 | 150.50 | 139.137 | 132.951 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | G,H,O,P | 7 |
| 11.12.2023 | 0.00 | 0.00 | 150.50 | 150.50 | 144.729 | 138.267 | 0.00 | 0.00 | --- | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 0.0 | * | G,H,O,P | 7 |
| 12.12.2023 | 118.83 | 53.56 | 134.88 | 103.29 | 144.876 | 138.795 | 67.66 | 66.82 | 1.25 | 5.00 | 5.00 | 4.381 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 11.7 | * | G,H,O,P | 6,7,A,C |
| 13.12.2023 | 118.84 | 55.76 | 118.82 | 55.76 | 148.068 | 142.185 | 139.85 | 140.14 | -0.21 | 5.00 | 5.00 | 8.854 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A,C |
| 14.12.2023 | 109.40 | 53.34 | 109.43 | 53.35 | 147.645 | 143.244 | 140.54 | 141.36 | -0.58 | 5.00 | 5.00 | 7.899 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A,C |
| 15.12.2023 | 100.80 | 51.23 | 100.81 | 51.23 | 149.067 | 145.389 | 142.83 | 143.63 | -0.55 | 5.00 | 5.00 | 7.092 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| 16.12.2023 | 95.85 | 47.82 | 95.83 | 47.78 | 138.333 | 135.240 | 133.03 | 133.81 | -0.58 | 5.00 | 5.00 | 6.397 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| 17.12.2023 | 98.47 | 48.81 | 98.42 | 48.76 | 140.505 | 137.205 | 134.87 | 135.69 | -0.61 | 5.00 | 5.00 | 6.707 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| 18.12.2023 | 89.66 | 46.21 | 89.67 | 46.22 | 135.588 | 133.008 | 130.97 | 131.70 | -0.56 | 5.00 | 5.00 | 5.696 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| 19.12.2023 | 83.87 | 44.36 | 83.88 | 44.36 | 137.814 | 135.822 | 133.63 | 134.60 | -0.72 | 5.00 | 5.00 | 5.284 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| 20.12.2023 | 74.23 | 39.82 | 74.22 | 39.79 | 130.503 | 128.895 | 127.31 | 127.98 | -0.53 | 5.00 | 5.00 | 4.382 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| 21.12.2023 | 72.53 | 39.73 | 72.54 | 39.74 | 132.708 | 131.334 | 129.60 | 130.41 | -0.62 | 5.00 | 5.00 | 4.249 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| 22.12.2023 | 72.26 | 40.79 | 72.27 | 40.78 | 137.220 | 135.918 | 134.03 | 134.90 | -0.65 | 5.00 | 5.00 | 4.217 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| 23.12.2023 | 74.01 | 41.78 | 74.01 | 41.76 | 138.237 | 136.773 | 134.88 | 135.69 | -0.60 | 5.00 | 5.00 | 4.346 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| 24.12.2023 | 77.09 | 41.68 | 77.10 | 41.68 | 136.101 | 134.538 | 132.54 | 133.48 | -0.71 | 5.00 | 5.00 | 4.694 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| 25.12.2023 | 76.99 | 42.18 | 76.99 | 42.16 | 136.644 | 135.192 | 133.08 | 134.10 | -0.77 | 5.00 | 5.00 | 4.635 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| 26.12.2023 | 78.58 | 42.72 | 78.54 | 42.61 | 135.432 | 133.752 | 131.77 | 132.64 | -0.66 | 5.00 | 5.00 | 4.727 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| 27.12.2023 | 83.17 | 42.74 | 83.18 | 42.75 | 128.862 | 127.113 | 125.01 | 126.06 | -0.84 | 5.00 | 5.00 | 5.057 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| 28.12.2023 | 89.36 | 45.17 | 89.67 | 45.49 | 113.520 | 111.366 | 109.67 | 110.32 | -0.59 | 5.00 | 5.00 | 4.850 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 20.9 | * | 0,1,O,P | A |
| 29.12.2023 | 93.45 | 45.55 | 93.46 | 45.55 | 129.753 | 126.915 | 125.00 | 125.71 | -0.57 | 5.00 | 5.00 | 5.994 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| 30.12.2023 | 100.24 | 46.67 | 100.24 | 46.68 | 128.262 | 124.584 | 122.94 | 123.34 | -0.32 | 5.00 | 5.00 | 6.597 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A,C |
| 31.12.2023 | 107.96 | 48.66 | 107.99 | 48.66 | 127.671 | 123.759 | 121.66 | 122.41 | -0.61 | 5.00 | 5.00 | 7.231 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | O,P | A |
| Средние: | 58.57 | 29.63 | 112.50 | 84.64 | --- | --- | --- | --- | -0.32 | 5.00 | 5.00 | --- | 5.00 | 5.00 | --- | --- | | | |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | 4270.251 | 4161.464 | 2550.87 | 2564.82 | --- | --- | --- | 113.288 | --- | --- | 744.0 | 464.6 | | | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Qtv | TWork | QntHIP |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
| | м3 | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.11.2023 | 288384.69 | 291400.13 | 274664.47 | 284465.56 | 8315.833 | 77796.1 | 54183.1 |
| 31.12.2023 | 292654.94 | 295561.56 | 277215.34 | 287030.41 | 8429.121 | 78540.1 | 54647.6 |
| Итого: | 4270.25 | 4161.44 | 2550.88 | 2564.84 | 113.288 | 744.0 | 464.6 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации