

Отчет о суточных параметрах  
(01.07.2024 0:00:00 - 31.07.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (4 УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Холодная вода:  
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:  
ВПС SN 151007310  
ВПС SN 151007309

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632233  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632232

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 16296а  
КТПТР-01 SN 16296

| Дата       | tsv1 | tsv2 | t1    | t2    | V1    | V2    | V5    | M1   | M2   | %    | P1      | P2      | Qtv   | txb  | Pxb     | TWork | QntHIP | NS | ISCodes: | ISCodes: |
|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|---------|-------|------|---------|-------|--------|----|----------|----------|
|            | °C   | °C   | °C    | °C    | м3    | м3    | м3    | т    | т    | т    | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал  | °C   | кгс/см2 | ч     | ч      |    |          |          |
| 01.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 27.92 | 27.42 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.99    | 2.34    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 02.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 28.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.99    | 2.40    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 03.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 29.54 | 29.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.24    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 04.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 30.29 | 29.78 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.15    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 05.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 31.02 | 30.52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.23    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 06.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 31.26 | 30.77 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.13    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 07.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 29.79 | 29.56 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.70    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R6,7,I,U |
| 08.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 30.03 | 29.64 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.38    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 09.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 30.58 | 30.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.70    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 10.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 30.95 | 30.47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.43    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 11.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 30.78 | 30.31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.02    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 12.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 29.17 | 28.74 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 1.83    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 13.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 27.52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.24    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 14.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 28.52 | 28.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.67    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 15.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 28.52 | 28.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.46    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 16.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 29.09 | 28.62 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.95    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 17.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 29.85 | 29.35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.58    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 18.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 28.97 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 1.87    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 19.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 29.45 | 29.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.31    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 20.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 29.47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.53    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 21.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 29.34 | 28.93 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.98    | 2.37    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 22.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 27.07 | 26.71 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 3.49    | 4.07    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | P        | R7,I,U   |
| 23.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 27.67 | 27.18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 5.53    | 4.48    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 24.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 27.98 | 27.50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 4.73    | 3.99    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 25.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 27.29 | 26.83 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 4.02    | 3.56    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 26.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 26.58 | 26.12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 3.06    | 2.76    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | P        | R7,I,U   |
| 27.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 26.49 | 26.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 3.41    | 3.41    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 28.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 26.28 | 25.83 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 3.48    | 3.35    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 29.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 25.89 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 3.96    | 3.39    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 30.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 27.17 | 26.61 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 4.74    | 3.67    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| 31.07.2024 | 0.00 | 0.00 | 27.83 | 27.30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | 4.86    | 3.76    | 0.000 | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  |          | R7,I,U   |
| Средние:   | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 28.34 | ---   | ---   | ---   | ---  | ---  | 0.00 | 2.00    | 2.77    | ---   | 5.00 | 5.00    | ---   | ---    |    |          |          |
| Итого:     | ---  | ---  | ---   | ---   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ---  | ---     | ---     | 0.000 | ---  | ---     | 744.0 | 0.0    |    |          |          |

| Дата       | V1        | V2        | V5   | M1        | M2        | Qtv      | TWork   | QntHIP  |
|------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
|            | м3        | м3        | м3   | т         | т         | Гкал     | ч       | ч       |
| 30.06.2024 | 159351.45 | 160844.19 | 0.13 | 155198.38 | 159204.03 | 4585.467 | 42491.6 | 23530.6 |
| 31.07.2024 | 159351.45 | 160844.19 | 0.13 | 155198.38 | 159204.03 | 4585.467 | 43235.6 | 23530.6 |
| Итого:     | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.000    | 744.0   | 0.0     |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.07.2024 0:00:00 - 31.07.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)  
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 20619  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТСП-Н SN 8605 г

| Дата       | T1    | T2    | dt   | Qo1  | Qo2  | Gm1  | Gm2  | %    | Qt1   | tm1 | ts1   |
|------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-------|
|            | °C    | °C    | °C   | м3/ч | м3/ч | т    | т    |      | Гкал  | ч   | ч     |
| 01.07.2024 | 20.34 | 19.97 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 02.07.2024 | 20.34 | 19.98 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 03.07.2024 | 20.39 | 20.03 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 04.07.2024 | 20.50 | 20.14 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 05.07.2024 | 20.71 | 20.33 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 06.07.2024 | 20.94 | 20.56 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 07.07.2024 | 21.12 | 20.73 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 08.07.2024 | 21.23 | 20.82 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 09.07.2024 | 21.29 | 20.87 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 10.07.2024 | 21.44 | 21.04 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 11.07.2024 | 21.54 | 21.13 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 12.07.2024 | 21.67 | 21.33 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 13.07.2024 | 21.65 | 21.32 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 14.07.2024 | 21.56 | 21.21 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 15.07.2024 | 21.46 | 21.09 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 16.07.2024 | 21.49 | 21.12 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 17.07.2024 | 21.41 | 21.06 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 18.07.2024 | 21.45 | 21.11 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 19.07.2024 | 21.51 | 21.17 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 20.07.2024 | 21.57 | 21.23 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 21.07.2024 | 21.65 | 21.31 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 22.07.2024 | 21.74 | 21.42 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 23.07.2024 | 21.61 | 21.27 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 24.07.2024 | 21.45 | 21.12 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 25.07.2024 | 21.41 | 21.09 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 26.07.2024 | 21.35 | 21.02 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 27.07.2024 | 21.26 | 20.93 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 28.07.2024 | 21.15 | 20.80 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 29.07.2024 | 21.05 | 20.69 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 30.07.2024 | 20.95 | 20.58 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| 31.07.2024 | 20.82 | 20.46 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 24.0  |
| Средние:   | 21.23 | 20.87 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | ---  | ---  | 0.00 | ---   | --- | ---   |
| Итого:     | ---   | ---   | ---  | ---  | ---  | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.000 | 0.0 | 744.0 |

| Дата       | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Qt_itog1 | tm1_itog | ts1_itog |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | т        | т        | Гкал     | ч        | ч        |
| 30.06.2024 | 8735.75  | 8851.20  | 227.451  | 11438.7  | 21924.0  |
| 31.07.2024 | 8735.75  | 8851.20  | 227.451  | 11438.7  | 22668.0  |
| Итого:     | 0.00     | 0.00     | 0.000    | 0.0      | 744.0    |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации