

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2024 0:00:00 - 31.07.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Химградская ул, д. 47 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 373501
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 373498
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-1

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 205427
Зонд-10 ИД SN 139516

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339212г
КТС-Б SN 1339212х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.07.2024	58.49	5.00	53.49	11.58	0.00	0.00	11.40	0.00	200.00	3.82	5.00	0.61	-60.00	24.00	
02.07.2024	59.43	5.00	54.43	11.44	0.00	0.00	11.26	0.00	200.00	3.62	5.00	0.61	-60.00	24.00	
03.07.2024	58.05	5.00	53.05	10.61	0.00	0.00	10.44	0.00	200.00	3.59	5.00	0.55	-60.00	24.00	
04.07.2024	58.92	5.00	53.92	11.27	0.00	0.00	11.09	0.00	200.00	3.63	5.00	0.60	-60.00	24.00	
05.07.2024	58.81	5.00	53.81	10.18	0.00	0.00	10.02	0.00	200.00	3.68	5.00	0.54	-60.00	24.00	
06.07.2024	57.07	5.00	52.07	10.06	0.00	0.00	9.91	0.00	200.00	3.88	5.00	0.52	-60.00	24.00	
07.07.2024	57.69	5.00	52.69	10.70	0.00	0.00	10.53	0.00	200.00	3.75	5.00	0.55	-60.00	24.00	
08.07.2024	53.11	5.00	48.11	3.29	0.00	0.00	3.24	0.00	200.00	2.12	5.00	0.16	-60.00	13.22	
09.07.2024	22.66	5.00	17.66	0.28	0.00	0.00	0.28	0.00	200.00	1.06	5.00	0.00	-60.00	8.70	
10.07.2024	22.34	5.00	17.34	0.29	0.00	0.00	0.29	0.00	200.00	1.06	5.00	0.00	-60.00	8.32	
11.07.2024	21.92	5.00	16.92	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	200.00	1.11	5.00	0.00	-60.00	8.60	
12.07.2024	20.98	5.00	15.98	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	200.00	0.99	5.00	0.00	-60.00	8.83	
13.07.2024	20.08	5.00	15.08	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	200.00	0.96	5.00	0.00	-60.00	7.57	
14.07.2024	19.92	5.00	14.92	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	200.00	1.03	5.00	0.00	-60.00	7.04	
15.07.2024	19.86	5.00	14.86	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	200.00	1.04	5.00	0.00	-60.00	7.13	
16.07.2024	19.94	5.00	14.94	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	200.00	0.87	5.00	0.00	-60.00	7.73	
17.07.2024	51.46	5.00	46.46	5.89	0.00	0.00	5.81	0.00	200.00	1.92	5.00	0.27	-60.00	12.76	
18.07.2024	58.13	5.00	53.13	15.50	0.00	0.00	15.26	0.00	200.00	4.04	5.00	0.81	-60.00	24.00	
19.07.2024	56.83	5.00	51.83	10.30	0.00	0.00	10.15	0.00	200.00	4.15	5.00	0.53	-60.00	23.54	
20.07.2024	54.87	5.00	49.87	6.27	0.00	0.00	6.18	0.00	200.00	4.20	5.00	0.31	-60.00	21.15	
21.07.2024	54.45	5.00	49.45	6.17	0.00	0.00	6.09	0.00	200.00	4.02	5.00	0.30	-60.00	21.68	
22.07.2024	54.97	5.00	49.97	8.13	0.00	0.00	8.02	0.00	200.00	4.36	5.00	0.40	-60.00	22.15	
23.07.2024	55.38	5.00	50.38	6.46	0.00	0.00	6.37	0.00	200.00	4.29	5.00	0.32	-60.00	21.66	
24.07.2024	53.72	5.00	48.72	5.61	0.00	0.00	5.54	0.00	200.00	4.18	5.00	0.27	-60.00	21.11	
25.07.2024	46.03	5.00	41.03	6.55	0.00	0.00	6.48	0.00	200.00	5.07	5.00	0.27	-60.00	21.43	
26.07.2024	56.59	5.00	51.59	8.74	0.00	0.00	8.61	0.00	200.00	5.26	5.00	0.44	-60.00	22.66	
27.07.2024	57.89	5.00	52.89	12.95	0.00	0.00	12.75	0.00	200.00	5.16	5.00	0.67	-60.00	24.00	
28.07.2024	57.45	5.00	52.45	12.08	0.00	0.00	11.90	0.00	200.00	3.98	5.00	0.62	-60.00	24.00	
29.07.2024	57.69	5.00	52.69	12.65	0.00	0.00	12.46	0.00	200.00	3.98	5.00	0.66	-60.00	24.00	
30.07.2024	57.50	5.00	52.50	12.89	0.00	0.00	12.69	0.00	200.00	4.10	5.00	0.67	-60.00	24.00	
31.07.2024	57.71	5.00	52.71	12.65	0.00	0.00	12.46	0.00	200.00	4.03	5.00	0.66	-60.00	24.00	
Средние:	47.10	5.00	42.10	---	---	---	---	---	200.00	3.19	5.00	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	223.63	0.00	0.00	220.29	0.00	---	---	---	11.34	---	577.28	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.06.2024	1395.25	0.00	0.00	1374.59	0.00	70.51	3733.41
31.07.2024	1618.88	0.00	0.00	1594.88	0.00	81.85	4310.68
Итого:	223.63	0.00	0.00	220.29	0.00	11.34	577.28

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2024 0:00:00 - 31.07.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Химградская ул, д. 47 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 373498
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 373498
Холодная вода: ППС SN 373482
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 205427
Зонд-10 ИД SN 139516

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339212г
КТС-Б SN 1339212х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.07.2024	20.72	20.31	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.02	0.05	0.00	-60.00	0.00	
02.07.2024	21.47	21.03	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.05	0.00	-60.00	0.00	
03.07.2024	22.21	21.65	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.05	0.00	-60.00	0.00	
04.07.2024	23.18	22.52	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.04	0.05	0.00	-60.00	0.00	
05.07.2024	23.89	23.32	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.04	0.05	0.00	-60.00	0.00	
06.07.2024	24.31	23.72	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.04	0.05	0.00	-60.00	0.00	
07.07.2024	24.24	23.75	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.04	0.05	0.00	-60.00	0.00	
08.07.2024	23.54	23.23	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.05	0.00	-60.00	0.00	
09.07.2024	22.88	22.66	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
10.07.2024	22.59	22.33	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
11.07.2024	22.32	22.15	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
12.07.2024	21.10	20.98	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
13.07.2024	20.01	19.94	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
14.07.2024	19.84	19.74	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
15.07.2024	19.91	19.82	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
16.07.2024	19.94	19.82	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
17.07.2024	20.25	20.06	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
18.07.2024	21.22	20.89	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
19.07.2024	21.77	21.42	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.03	0.00	-60.00	0.00	
20.07.2024	22.11	21.76	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.04	0.03	0.00	-60.00	0.00	
21.07.2024	21.95	21.68	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.04	0.04	0.00	-60.00	0.00	
22.07.2024	20.86	20.58	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
23.07.2024	20.61	20.34	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
24.07.2024	20.58	20.38	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
25.07.2024	20.14	19.97	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
26.07.2024	19.62	19.51	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
27.07.2024	19.76	19.54	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
28.07.2024	19.41	19.09	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
29.07.2024	19.44	19.13	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	-60.00	0.00	
30.07.2024	19.93	19.63	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	0.03	0.00	-60.00	0.00	
31.07.2024	20.51	20.21	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.04	0.03	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	21.30	21.00	0.30	---	---	---	---	---	0.00	0.03	0.04	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.06.2024	9870.87	9628.76	0.00	9582.65	9518.01	306.74	3346.32
31.07.2024	9870.87	9628.76	0.00	9582.65	9518.01	306.74	3346.32
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации