

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Нахимова ул, д. 11 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 7292
Точка измерения: ТС1 (ГВС, ТС); Ресурс: ТС

Подача: РСЦ SN 8354
Обратка: РСЦ SN 8355
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 67003
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 713084a

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 10103
КТПТР-01 SN 10103a

| Дата | tsv1 °C | tsv2 °C | t1 °C | t2 °C | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | % т | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | Qtv Гкал | txв °C | Pxв кгс/см2 | TWork ч | QntHIP ч | NS | ISCodes: | ISCodes: |
|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------|----|----------|----------|
| 01.09.2024 | 62.10 | 36.04 | 62.16 | 36.61 | 11.314 | 11.198 | 11.11 | 11.13 | -0.14 | 4.41 | 3.75 | 0.290 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 22.9 | * | 0,1 | A,C |
| 02.09.2024 | 61.09 | 38.40 | 61.09 | 38.53 | 11.526 | 11.410 | 11.33 | 11.33 | -0.03 | 4.39 | 3.81 | 0.257 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 23.9 | * | 0,1 | A,C |
| 03.09.2024 | 60.70 | 35.30 | 60.66 | 35.08 | 10.568 | 10.428 | 10.39 | 10.37 | 0.20 | 4.14 | 3.61 | 0.264 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 23.4 | * | 0,1 | A,C |
| 04.09.2024 | 60.52 | 39.32 | 60.73 | 39.39 | 11.364 | 11.272 | 11.17 | 11.19 | -0.17 | 4.33 | 3.64 | 0.237 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 22.6 | * | 0,1 | A,C |
| 05.09.2024 | 60.58 | 38.34 | 60.58 | 38.50 | 12.860 | 12.754 | 12.64 | 12.67 | -0.18 | 4.24 | 3.55 | 0.281 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | A,C |
| 06.09.2024 | 61.23 | 40.46 | 61.26 | 40.76 | 13.034 | 12.936 | 12.81 | 12.84 | -0.20 | 4.09 | 3.28 | 0.266 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 23.5 | * | 0,1 | A,C |
| 07.09.2024 | 61.58 | 39.93 | 61.66 | 40.56 | 11.788 | 11.686 | 11.58 | 11.60 | -0.14 | 4.24 | 3.41 | 0.251 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 22.6 | * | 0,1 | A,C |
| 08.09.2024 | 61.06 | 37.77 | 61.07 | 38.33 | 12.298 | 12.180 | 12.09 | 12.10 | -0.08 | 4.26 | 3.48 | 0.282 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 22.6 | * | 0,1 | A,C |
| 09.09.2024 | 60.24 | 37.43 | 60.24 | 37.41 | 13.064 | 12.946 | 12.85 | 12.86 | -0.11 | 4.04 | 3.33 | 0.293 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | A,C |
| 10.09.2024 | 61.39 | 41.51 | 61.50 | 41.48 | 12.318 | 12.226 | 12.11 | 12.13 | -0.18 | 4.01 | 3.23 | 0.241 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 23.2 | * | 0,1 | A,C |
| 11.09.2024 | 60.90 | 39.93 | 60.90 | 39.96 | 13.104 | 13.036 | 12.88 | 12.94 | -0.44 | 4.01 | 3.26 | 0.270 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 0,1 | A |
| 12.09.2024 | 61.01 | 39.62 | 61.04 | 39.63 | 12.784 | 12.710 | 12.57 | 12.62 | -0.40 | 4.13 | 3.40 | 0.269 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 23.7 | * | 0,1 | A,C |
| 13.09.2024 | 61.06 | 39.36 | 61.08 | 39.39 | 12.694 | 12.624 | 12.48 | 12.53 | -0.44 | 4.07 | 3.34 | 0.271 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 23.7 | * | 0,1 | A |
| 14.09.2024 | 60.68 | 43.15 | 60.72 | 43.18 | 13.194 | 13.156 | 12.97 | 13.04 | -0.53 | 4.14 | 3.34 | 0.228 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 23.6 | * | 0,1 | A |
| 15.09.2024 | 60.99 | 41.19 | 61.01 | 41.14 | 13.402 | 13.346 | 13.17 | 13.24 | -0.49 | 4.11 | 3.31 | 0.261 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 23.7 | * | 0,1 | A,C |
| 16.09.2024 | 61.36 | 37.35 | 61.38 | 37.74 | 12.836 | 12.756 | 12.61 | 12.67 | -0.46 | 4.10 | 3.33 | 0.303 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 23.8 | * | 0,1 | A |
| 17.09.2024 | 61.13 | 39.21 | 61.14 | 39.29 | 13.390 | 13.332 | 13.16 | 13.24 | -0.56 | 4.16 | 3.33 | 0.289 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 23.4 | * | 0,1 | A |
| 18.09.2024 | 60.87 | 41.37 | 60.88 | 41.44 | 13.302 | 13.264 | 13.08 | 13.16 | -0.61 | 4.12 | 3.30 | 0.255 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 23.6 | * | 0,1 | A |
| 19.09.2024 | 61.88 | 41.38 | 61.97 | 41.44 | 11.838 | 11.788 | 11.63 | 11.69 | -0.54 | 3.98 | 3.22 | 0.238 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 22.9 | * | 0,1 | A |
| 20.09.2024 | 62.68 | 37.07 | 62.61 | 38.53 | 11.122 | 11.054 | 10.92 | 10.98 | -0.56 | 4.14 | 3.25 | 0.279 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 21.1 | * | 0,1 | A |
| 21.09.2024 | 62.37 | 38.51 | 62.32 | 39.40 | 11.856 | 11.788 | 11.65 | 11.71 | -0.53 | 4.39 | 3.50 | 0.278 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 22.2 | * | 0,1 | A |
| 22.09.2024 | 62.56 | 38.45 | 62.47 | 40.02 | 11.614 | 11.552 | 11.41 | 11.47 | -0.58 | 4.67 | 3.69 | 0.275 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 21.0 | * | 0,1 | A |
| 23.09.2024 | 63.25 | 37.09 | 63.09 | 38.51 | 12.640 | 12.594 | 12.41 | 12.52 | -0.85 | 5.30 | 3.87 | 0.324 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 20.3 | * | 0,1 | A |
| 24.09.2024 | 62.68 | 40.40 | 62.61 | 41.57 | 12.656 | 12.646 | 12.43 | 12.55 | -0.97 | 5.55 | 4.18 | 0.277 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 20.3 | * | 0,1 | A |
| 25.09.2024 | 62.19 | 30.18 | 61.07 | 29.37 | 10.244 | 9.920 | 10.06 | 9.88 | 1.87 | 5.51 | 4.23 | 0.319 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 21.8 | * | 0,1 | A,C,D |
| 26.09.2024 | 65.46 | 25.97 | 65.47 | 25.95 | 18.974 | 18.784 | 18.61 | 18.74 | -0.71 | 5.94 | 4.31 | 0.735 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | A |
| 27.09.2024 | 64.39 | 25.70 | 64.29 | 25.72 | 18.732 | 18.594 | 18.38 | 18.55 | -0.93 | 5.40 | 3.84 | 0.711 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | A |
| 28.09.2024 | 64.72 | 26.86 | 64.72 | 26.89 | 20.188 | 20.078 | 19.80 | 20.02 | -1.11 | 4.68 | 2.83 | 0.750 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | A |
| 29.09.2024 | 65.04 | 26.37 | 65.05 | 26.33 | 20.820 | 20.744 | 20.42 | 20.69 | -1.32 | 4.79 | 2.83 | 0.790 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | | A |
| 30.09.2024 | 66.19 | 37.16 | 65.68 | 33.84 | 35.254 | 35.446 | 34.55 | 35.22 | -1.91 | 4.88 | 2.98 | 1.006 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 23.8 | * | 0,1 | A |
| Средние: | 62.06 | 37.03 | 62.02 | 37.20 | --- | --- | --- | --- | -0.44 | 4.47 | 3.48 | --- | 5.00 | 5.00 | --- | --- | | | |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | 420.778 | 418.248 | 413.27 | 415.66 | --- | --- | --- | 10.788 | --- | --- | 720.0 | 691.3 | | | |

| Дата | V1 м3 | V2 м3 | M1 т | M2 т | Qtv Гкал | TWork ч | QntHIP ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 31.08.2024 | 111796.98 | 108810.25 | 108767.20 | 107712.66 | 3442.153 | 69971.2 | 60430.4 |
| 30.09.2024 | 112217.77 | 109228.50 | 109180.47 | 108128.32 | 3452.941 | 70691.2 | 61120.7 |
| Итого: | 420.78 | 418.25 | 413.27 | 415.66 | 10.788 | 720.0 | 690.2 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации