

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (4 УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Холодная вода:  
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:  
ВПС SN 151007310  
ВПС SN 151007309

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632233  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632232

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 16296а  
КТПТР-01 SN 16296

Дата	tsv1	tsv2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txв	Pxв	TWork	QntHIP	NS	ISCodes:	ISCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.09.2024	0.00	0.00	24.25	23.68	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.96	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
02.09.2024	0.00	0.00	24.67	24.08	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.00	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
03.09.2024	0.00	0.00	23.34	22.91	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.77	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R6,7,I,U
04.09.2024	0.00	0.00	22.25	21.99	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.61	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R6,7,I,U
05.09.2024	0.00	0.00	24.33	23.76	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.84	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
06.09.2024	0.00	0.00	24.91	24.31	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.91	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
07.09.2024	0.00	0.00	25.59	25.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.02	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
08.09.2024	0.00	0.00	26.18	25.57	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.11	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
09.09.2024	0.00	0.00	26.49	25.92	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.11	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
10.09.2024	0.00	0.00	26.77	26.18	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.11	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
11.09.2024	0.00	0.00	26.30	25.72	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.89	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
12.09.2024	0.00	0.00	26.25	25.70	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.83	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
13.09.2024	0.00	0.00	26.59	26.03	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.85	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
14.09.2024	0.00	0.00	26.74	26.21	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.84	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
15.09.2024	0.00	0.00	26.80	26.26	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.81	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
16.09.2024	0.00	0.00	26.75	26.20	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.76	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
17.09.2024	0.00	0.00	26.89	26.31	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.75	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
18.09.2024	0.00	0.00	26.91	26.32	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.73	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
19.09.2024	0.00	0.00	26.92	26.34	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.71	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
20.09.2024	0.00	0.00	26.71	26.12	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.67	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
21.09.2024	0.00	0.00	26.21	25.62	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.61	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
22.09.2024	0.00	0.00	25.27	24.67	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.55	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
23.09.2024	0.00	0.00	24.01	23.38	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.51	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
24.09.2024	0.00	0.00	23.37	22.79	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.51	0.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		R7,I,U
25.09.2024	0.00	42.27	44.81	36.94	0.000	2.640	0.000	0.00	2.62	-200.00	4.03	2.64	0.000	5.00	5.00	24.0	14.6	*		R6,7,I,U
26.09.2024	0.00	43.69	58.61	43.74	0.000	5.670	0.000	0.00	5.62	-200.00	6.40	4.53	0.000	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
27.09.2024	62.14	37.55	59.59	41.29	15.640	18.910	0.000	15.36	18.79	-20.08	5.90	4.01	0.398	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RA,C,D,I
28.09.2024	68.01	38.01	68.06	36.87	39.050	37.510	0.000	38.24	37.27	2.57	5.00	3.12	1.146	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RA,C,D,I
29.09.2024	67.97	35.75	67.84	35.58	29.050	28.450	0.000	28.45	28.29	0.55	5.03	3.14	0.917	5.00	5.00	24.0	24.0	*	0	RA,C,I,U
30.09.2024	67.44	36.71	66.74	36.83	31.140	30.570	0.000	30.50	30.39	0.37	5.26	3.20	0.939	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RA,C,D,I
Средние:	8.85	7.80	32.67	27.74	---	---	---	---	---	-13.89	1.70	0.69	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	114.880	123.750	0.000	112.54	122.97	---	---	---	3.400	---	---	720.0	134.6			

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	159351.45	160844.50	0.13	155198.38	159204.33	4585.467	43979.6	23530.6
30.09.2024	159466.33	160968.25	0.13	155310.92	159327.31	4588.868	44699.6	23665.2
Итого:	114.88	123.75	0.00	112.55	122.98	3.400	720.0	134.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)  
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 20619  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТСП-Н SN 8605 г

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2024	20.19	19.79	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.09.2024	20.02	19.61	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.09.2024	19.95	19.54	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.09.2024	19.89	19.49	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.09.2024	19.80	19.41	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.09.2024	19.72	19.32	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.09.2024	19.67	19.28	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.09.2024	19.70	19.32	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.09.2024	19.70	19.33	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.09.2024	19.86	19.49	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.09.2024	20.00	19.61	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.09.2024	20.11	19.71	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.09.2024	20.15	19.75	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.09.2024	20.23	19.82	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.09.2024	20.34	19.94	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.09.2024	20.37	19.97	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.09.2024	20.36	19.96	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.09.2024	20.38	19.97	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.09.2024	20.45	20.04	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.09.2024	20.48	20.07	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.09.2024	20.47	20.07	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
22.09.2024	20.36	19.96	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.09.2024	20.23	19.83	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.09.2024	19.92	19.53	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.09.2024	19.58	19.19	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.09.2024	19.27	18.90	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.09.2024	19.11	18.74	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.09.2024	18.98	18.63	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.09.2024	18.99	18.64	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.09.2024	18.98	18.62	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	19.91	19.52	0.39	0.00	0.00	---	---	-6.67	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	0.000	0.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	8735.75	8851.20	227.451	11438.7	23407.7
30.09.2024	8735.75	8851.20	227.451	11438.7	24127.7
Итого:	0.00	0.00	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации