

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	dGm т	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.09.2024	56.14	0.00	56.14	0.43	0.00	10.06	0.00	0.00	0.529	0.000	0.000	24.0	24.0
02.09.2024	58.27	0.00	58.27	0.45	0.00	10.72	0.00	0.00	0.586	0.000	0.000	24.0	24.0
03.09.2024	56.84	0.00	56.84	0.39	0.00	9.26	0.00	0.00	0.490	0.000	0.000	24.0	24.0
04.09.2024	43.70	0.00	43.70	0.18	0.00	4.23	0.00	0.00	0.185	0.000	0.000	24.0	24.0
05.09.2024	51.24	0.00	51.24	0.44	0.00	10.45	0.00	0.00	0.560	0.000	0.000	24.0	24.0
06.09.2024	58.91	0.00	58.91	0.41	0.00	9.73	0.00	0.00	0.538	0.000	0.000	24.0	24.0
07.09.2024	60.01	0.00	60.01	0.40	0.00	9.48	0.00	0.00	0.529	0.000	0.000	24.0	24.0
08.09.2024	60.53	0.00	60.53	0.47	0.00	11.06	0.00	0.00	0.626	0.000	0.000	24.0	24.0
09.09.2024	59.65	0.00	59.65	0.43	0.00	10.18	0.00	0.00	0.566	0.000	0.000	24.0	24.0
10.09.2024	59.26	0.00	59.26	0.43	0.00	10.21	0.00	0.00	0.561	0.000	0.000	24.0	24.0
11.09.2024	59.65	0.00	59.65	0.37	0.00	8.62	0.00	0.00	0.482	0.000	0.000	24.0	24.0
12.09.2024	58.88	0.00	58.88	0.38	0.00	8.94	0.00	0.00	0.490	0.000	0.000	24.0	24.0
13.09.2024	57.86	0.00	57.86	0.41	0.00	9.60	0.00	0.00	0.523	0.000	0.000	24.0	24.0
14.09.2024	58.07	0.00	58.07	0.42	0.00	9.99	0.00	0.00	0.540	0.000	0.000	24.0	24.0
15.09.2024	58.60	0.00	58.60	0.41	0.00	9.79	0.00	0.00	0.534	0.000	0.000	24.0	24.0
16.09.2024	58.10	0.00	58.10	0.42	0.00	9.91	0.00	0.00	0.540	0.000	0.000	24.0	24.0
17.09.2024	58.30	0.00	58.30	0.42	0.00	9.86	0.00	0.00	0.536	0.000	0.000	24.0	24.0
18.09.2024	57.93	0.00	57.93	0.39	0.00	9.23	0.00	0.00	0.502	0.000	0.000	24.0	24.0
19.09.2024	58.40	0.00	58.40	0.42	0.00	9.93	0.00	0.00	0.540	0.000	0.000	24.0	24.0
20.09.2024	58.12	0.00	58.12	0.41	0.00	9.72	0.00	0.00	0.527	0.000	0.000	24.0	24.0
21.09.2024	58.85	0.00	58.85	0.46	0.00	10.96	0.00	0.00	0.601	0.000	0.000	24.0	24.0
22.09.2024	57.50	0.00	57.50	0.42	0.00	9.83	0.00	0.00	0.528	0.000	0.000	24.0	24.0
23.09.2024	57.44	0.00	57.44	0.46	0.00	10.91	0.00	0.00	0.585	0.000	0.000	24.0	24.0
24.09.2024	56.43	0.00	56.43	0.44	0.00	10.40	0.00	0.00	0.547	0.000	0.000	24.0	24.0
25.09.2024	56.49	0.00	56.49	0.42	0.00	9.83	0.00	0.00	0.515	0.000	0.000	24.0	24.0
26.09.2024	55.62	0.00	55.62	0.43	0.00	10.23	0.00	0.00	0.526	0.000	0.000	24.0	24.0
27.09.2024	58.37	0.00	58.37	0.42	0.00	9.85	0.00	0.00	0.534	0.000	0.000	24.0	24.0
28.09.2024	55.97	0.00	55.97	0.41	0.00	9.62	0.00	0.00	0.501	0.000	0.000	24.0	24.0
29.09.2024	59.00	0.00	59.00	0.42	0.00	9.81	0.00	0.00	0.539	0.000	0.000	24.0	24.0
30.09.2024	59.02	0.00	59.02	0.39	0.00	9.22	0.00	0.00	0.511	0.000	0.000	24.0	24.0
Средние:	57.44	0.00	57.44	0.41	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	291.63	0.00	0.00	15.771	0.000	0.000	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1 т	Gm_itog2 т	dGm_itog т	Qt_itog1 Гкал	Qt_itog2 Гкал	dQt_itog Гкал	tm1_itog ч	ts1_itog ч
31.08.2024	4129.37	0.00	0.00	231.139	0.000	0.000	10161.9	10162.3
30.09.2024	4421.00	0.00	0.00	246.910	0.000	0.000	10881.9	10882.3
Итого:	291.63	0.00	0.00	15.771	0.000	0.000	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 322046

ПРИМ SN 322947

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 10507

КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.09.2024	24.10	23.76	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
02.09.2024	23.64	23.10	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
03.09.2024	24.20	23.82	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
04.09.2024	24.36	24.22	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
05.09.2024	22.99	22.58	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
06.09.2024	23.89	23.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
07.09.2024	24.45	24.11	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
08.09.2024	25.39	25.13	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
09.09.2024	26.07	25.73	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
10.09.2024	26.49	26.21	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
11.09.2024	26.81	26.41	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
12.09.2024	26.91	26.47	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
13.09.2024	26.85	26.54	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
14.09.2024	26.83	26.32	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
15.09.2024	26.92	26.51	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
16.09.2024	26.93	26.45	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
17.09.2024	26.92	26.44	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
18.09.2024	27.03	26.55	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
19.09.2024	27.04	26.63	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
20.09.2024	27.06	26.61	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
21.09.2024	26.80	26.32	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
22.09.2024	26.24	25.82	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
23.09.2024	25.40	25.13	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.40	-0.40	0.000	0.0	24.0
24.09.2024	47.60	34.64	12.95	1.95	2.01	45.75	47.72	-4.22	-0.40	-0.40	1.061	12.8	24.0
25.09.2024	64.40	42.25	22.15	3.55	3.55	83.58	84.41	-0.99	-0.40	-0.40	1.847	24.0	24.0
26.09.2024	65.32	41.88	23.44	3.42	3.42	80.47	81.41	-1.16	-0.40	-0.40	1.884	24.0	24.0
27.09.2024	65.19	41.81	23.38	3.39	3.39	79.72	80.63	-1.14	-0.40	-0.40	1.858	24.0	24.0
28.09.2024	64.14	42.05	22.09	3.45	3.45	81.31	82.21	-1.10	-0.40	-0.40	1.793	24.0	24.0
29.09.2024	68.57	44.01	24.56	3.43	3.45	80.55	82.15	-1.97	-0.40	-0.40	1.975	24.0	24.0
30.09.2024	68.58	44.49	24.09	3.42	3.45	80.39	81.98	-1.95	-0.40	-0.40	1.934	24.0	24.0
Средние:	34.57	29.18	5.39	0.75	0.76	---	---	-0.42	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	531.77	540.52	---	---	---	12.352	156.8	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	15893.91	16454.79	585.623	3522.4	5984.5
30.09.2024	16425.69	16995.30	597.975	3679.2	6704.5
Итого:	531.77	540.52	12.352	156.8	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации