

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Кировоградская ул, д. 17 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА525
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15309
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 2445
КТПТР-01 SN 2445a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2024	63.43	52.15	11.28	0.44	0.45	10.35	10.61	-2.47	0.095	9.6	24.0
02.09.2024	65.49	55.72	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.09.2024	63.96	53.55	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.09.2024	63.76	52.11	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.09.2024	64.38	55.00	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.09.2024	64.77	55.65	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.09.2024	65.28	56.57	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.09.2024	65.77	56.81	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.09.2024	65.47	56.63	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.09.2024	64.34	54.83	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.09.2024	65.33	56.70	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.09.2024	65.23	56.40	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.09.2024	64.69	56.38	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.09.2024	64.64	56.60	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.09.2024	65.39	56.45	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.09.2024	65.31	55.63	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.09.2024	64.81	56.25	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.09.2024	65.25	56.35	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.09.2024	65.59	57.37	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.09.2024	65.12	57.02	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.09.2024	65.67	57.92	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.09.2024	65.00	56.06	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.09.2024	65.36	56.71	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.09.2024	66.14	58.42	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.09.2024	65.79	59.01	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.09.2024	66.35	45.73	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.09.2024	67.77	36.81	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.09.2024	66.72	36.70	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.09.2024	67.32	38.86	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.09.2024	67.13	38.96	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	65.38	53.31	12.06	0.01	0.01	---	---	-0.08	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	10.35	10.61	---	0.095	9.6	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	26572.74	27283.04	808.230	14479.6	15790.5
30.09.2024	26583.09	27293.64	808.326	14489.2	16510.4
Итого:	10.35	10.61	0.095	9.6	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации