

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 41 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 5842
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:
РСЦ SN 8352
РСЦ SN 8353

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 67536
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а745204

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 11277
КТПТР-01 SN 11277а

| Дата | tсв1 | tсв2 | t1 | t2 | V1 | V2 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qtv | txв | Pxв | TWork | QntHIP | NS | vSCodes: | vSCodes: |
|------------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|------|---------|-------|--------|----|----------|----------|
| | °C | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | °C | кгс/см2 | ч | ч | | | |
| 01.09.2024 | 69.62 | 58.67 | 69.57 | 58.46 | 68.811 | 69.132 | 67.31 | 68.04 | -1.08 | 4.30 | 8.00 | 0.714 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 21.7 | * | P | 7,A |
| 02.09.2024 | 68.12 | 58.04 | 68.15 | 57.92 | 65.508 | 65.856 | 64.14 | 64.84 | -1.09 | 4.27 | 8.00 | 0.625 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 21.6 | * | P | 7,A |
| 03.09.2024 | 69.07 | 59.10 | 69.13 | 58.54 | 62.028 | 62.268 | 60.69 | 61.27 | -0.95 | 4.03 | 8.00 | 0.584 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 21.7 | * | P | 7,A |
| 04.09.2024 | 68.34 | 59.67 | 68.36 | 59.40 | 70.782 | 71.001 | 69.29 | 69.85 | -0.80 | 4.22 | 8.00 | 0.573 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 20.9 | * | P | 7,A |
| 05.09.2024 | 69.33 | 59.72 | 69.33 | 59.69 | 71.367 | 71.553 | 69.82 | 70.39 | -0.81 | 4.14 | 8.00 | 0.655 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 22.3 | * | P | 7,A |
| 06.09.2024 | 69.90 | 61.30 | 69.89 | 61.20 | 76.662 | 76.878 | 74.98 | 75.56 | -0.78 | 3.97 | 8.00 | 0.616 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 20.9 | * | P | 7,A |
| 07.09.2024 | 70.38 | 62.50 | 70.34 | 62.34 | 77.118 | 77.337 | 75.40 | 75.97 | -0.74 | 4.12 | 8.00 | 0.563 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 20.4 | * | P | 7,A |
| 08.09.2024 | 69.28 | 60.82 | 69.27 | 60.46 | 75.504 | 75.651 | 73.87 | 74.37 | -0.67 | 4.14 | 8.00 | 0.589 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 20.1 | * | P | 7,A |
| 09.09.2024 | 68.57 | 59.83 | 68.58 | 59.79 | 72.165 | 72.411 | 70.63 | 71.23 | -0.84 | 3.91 | 8.00 | 0.592 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 21.1 | * | P | 7,A |
| 10.09.2024 | 69.53 | 60.90 | 69.55 | 60.84 | 75.081 | 75.507 | 73.45 | 74.23 | -1.06 | 3.88 | 8.00 | 0.611 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 21.6 | * | P | 7,A |
| 11.09.2024 | 68.87 | 59.92 | 68.87 | 59.76 | 73.710 | 74.016 | 72.13 | 72.80 | -0.92 | 3.90 | 8.00 | 0.620 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 21.2 | * | P | 7,A |
| 12.09.2024 | 68.81 | 59.82 | 68.81 | 59.71 | 72.795 | 73.017 | 71.24 | 71.82 | -0.81 | 4.03 | 8.00 | 0.616 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 21.5 | * | P | 7,A |
| 13.09.2024 | 68.61 | 60.12 | 68.63 | 60.05 | 72.822 | 73.050 | 71.28 | 71.85 | -0.80 | 3.96 | 8.00 | 0.582 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 21.5 | * | P | 7,A |
| 14.09.2024 | 68.95 | 61.06 | 68.97 | 60.97 | 75.180 | 75.408 | 73.57 | 74.13 | -0.76 | 4.02 | 8.00 | 0.543 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 19.8 | * | P | 7,A |
| 15.09.2024 | 68.99 | 59.80 | 68.98 | 59.65 | 74.946 | 75.090 | 73.34 | 73.86 | -0.71 | 3.99 | 8.00 | 0.654 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 22.1 | * | P | 7,A |
| 16.09.2024 | 68.85 | 60.57 | 68.86 | 60.49 | 73.314 | 73.485 | 71.75 | 72.26 | -0.71 | 3.98 | 8.00 | 0.569 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 21.3 | * | P | 7,A |
| 17.09.2024 | 69.09 | 60.80 | 69.12 | 60.69 | 75.816 | 76.059 | 74.19 | 74.78 | -0.79 | 4.04 | 8.00 | 0.583 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 20.4 | * | P | 7,A |
| 18.09.2024 | 69.15 | 60.55 | 69.18 | 60.35 | 75.372 | 75.066 | 73.75 | 73.81 | -0.08 | 4.00 | 8.00 | 0.602 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 20.6 | * | 1,P | 7,A |
| 19.09.2024 | 69.12 | 60.67 | 69.14 | 60.60 | 74.295 | 74.442 | 72.70 | 73.19 | -0.68 | 3.89 | 8.00 | 0.587 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 21.1 | * | P | 7,A |
| 20.09.2024 | 68.79 | 60.73 | 68.79 | 60.73 | 80.706 | 81.015 | 78.99 | 79.65 | -0.84 | 4.07 | 8.00 | 0.606 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 20.9 | * | P | 7,A |
| 21.09.2024 | 68.21 | 60.71 | 68.22 | 60.61 | 81.336 | 81.597 | 79.63 | 80.23 | -0.75 | 4.35 | 8.00 | 0.564 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 20.3 | * | P | 7,A |
| 22.09.2024 | 68.60 | 60.30 | 68.63 | 60.28 | 84.936 | 85.110 | 83.14 | 83.70 | -0.68 | 4.64 | 8.00 | 0.656 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 20.3 | * | P | 7,A |
| 23.09.2024 | 69.18 | 62.31 | 69.15 | 62.02 | 100.707 | 100.953 | 98.54 | 99.17 | -0.64 | 5.27 | 8.00 | 0.633 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 19.9 | * | P | 7,A |
| 24.09.2024 | 69.02 | 45.59 | 68.98 | 45.27 | 88.347 | 83.481 | 86.46 | 82.65 | 4.51 | 5.40 | 8.00 | 2.036 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 20.5 | * | 1,P | 7,A,B,D |
| 25.09.2024 | 69.66 | 37.79 | 69.67 | 37.76 | 90.615 | 90.495 | 88.65 | 89.94 | -1.45 | 5.33 | 8.00 | 2.820 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A,C |
| 26.09.2024 | 70.90 | 41.09 | 70.78 | 41.12 | 99.690 | 99.168 | 97.45 | 98.43 | -1.00 | 5.58 | 8.00 | 2.882 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 23.3 | * | 0,1,P | A |
| 27.09.2024 | 70.44 | 41.19 | 70.33 | 41.06 | 99.942 | 99.996 | 97.72 | 99.25 | -1.55 | 5.18 | 8.00 | 2.855 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A,D |
| 28.09.2024 | 70.03 | 42.83 | 70.04 | 42.80 | 110.061 | 110.601 | 107.64 | 109.69 | -1.89 | 4.47 | 8.00 | 2.920 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 29.09.2024 | 70.31 | 43.30 | 70.32 | 43.17 | 113.583 | 114.075 | 111.07 | 113.12 | -1.83 | 4.59 | 8.00 | 2.992 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 30.09.2024 | 69.99 | 43.12 | 70.01 | 43.10 | 114.393 | 114.954 | 111.88 | 114.00 | -1.87 | 4.73 | 8.00 | 2.998 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| Средние: | 69.26 | 56.09 | 69.26 | 55.96 | --- | --- | --- | --- | -0.77 | 4.35 | 8.00 | --- | 5.00 | 5.00 | --- | --- | | | |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | 2447.601 | 2448.681 | 2394.71 | 2414.09 | --- | --- | --- | 33.444 | --- | --- | 720.0 | 646.7 | | | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Qtv | TWork | QntHIP |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
| | м3 | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.08.2024 | 195541.42 | 194832.67 | 189793.94 | 193176.36 | 7298.579 | 84393.4 | 59045.1 |
| 30.09.2024 | 197989.02 | 197281.36 | 192188.66 | 195590.45 | 7332.022 | 85113.4 | 59691.8 |
| Итого: | 2447.59 | 2448.69 | 2394.72 | 2414.09 | 33.443 | 720.0 | 646.7 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации