

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 58 (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 304419
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС SN 304419
ППС SN 304417

Датчик температуры:
КТС-Б SN 3436 г
КТС-Б SN 3436 х

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qот | ta | Tr | NS |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|------|---------|---------|------|------|------|-------|--------|--------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | атм | атм | Гкал | °C | ч | |
| 01.09.2024 | 69.76 | 55.60 | 14.16 | 42.81 | 40.88 | 0.00 | 41.88 | 40.30 | 3.85 | 7.86 | 2.57 | 0.60 | -60.00 | 24.00 | |
| 02.09.2024 | 67.91 | 54.51 | 13.40 | 42.12 | 40.25 | 0.00 | 41.26 | 39.69 | 3.88 | 7.86 | 2.57 | 0.56 | -60.00 | 24.00 | |
| 03.09.2024 | 68.18 | 54.11 | 14.07 | 39.57 | 37.75 | 0.00 | 38.75 | 37.23 | 4.00 | 7.86 | 2.57 | 0.55 | -60.00 | 24.00 | |
| 04.09.2024 | 68.55 | 56.27 | 12.28 | 44.93 | 42.88 | 0.00 | 43.99 | 42.25 | 4.04 | 7.86 | 2.57 | 0.54 | -60.00 | 24.00 | |
| 05.09.2024 | 69.12 | 56.14 | 12.98 | 45.21 | 43.10 | 0.00 | 44.26 | 42.46 | 4.15 | 7.86 | 2.57 | 0.58 | -60.00 | 24.00 | |
| 06.09.2024 | 69.64 | 57.62 | 12.01 | 47.98 | 45.74 | 0.00 | 46.95 | 45.03 | 4.17 | 7.86 | 2.57 | 0.57 | -60.00 | 24.00 | |
| 07.09.2024 | 70.29 | 57.94 | 12.34 | 48.00 | 45.70 | 0.00 | 46.95 | 44.99 | 4.26 | 7.86 | 2.57 | 0.58 | -60.00 | 24.00 | |
| 08.09.2024 | 69.35 | 57.75 | 11.60 | 48.20 | 45.89 | 0.00 | 47.16 | 45.18 | 4.29 | 7.86 | 2.57 | 0.55 | -60.00 | 24.00 | |
| 09.09.2024 | 68.41 | 57.04 | 11.36 | 46.30 | 44.13 | 0.00 | 45.35 | 43.47 | 4.23 | 7.86 | 2.57 | 0.52 | -60.00 | 24.00 | |
| 10.09.2024 | 69.37 | 57.39 | 11.98 | 47.77 | 45.52 | 0.00 | 46.75 | 44.82 | 4.22 | 7.86 | 2.57 | 0.56 | -60.00 | 24.00 | |
| 11.09.2024 | 68.97 | 57.43 | 11.54 | 47.28 | 45.08 | 0.00 | 46.29 | 44.39 | 4.19 | 7.86 | 2.57 | 0.54 | -60.00 | 24.00 | |
| 12.09.2024 | 68.55 | 56.68 | 11.87 | 46.91 | 44.71 | 0.00 | 45.92 | 44.04 | 4.18 | 7.86 | 2.57 | 0.55 | -60.00 | 24.00 | |
| 13.09.2024 | 68.58 | 57.00 | 11.58 | 46.63 | 44.47 | 0.00 | 45.67 | 43.80 | 4.18 | 7.86 | 2.57 | 0.53 | -60.00 | 24.00 | |
| 14.09.2024 | 69.00 | 57.94 | 11.06 | 47.26 | 45.05 | 0.00 | 46.25 | 44.36 | 4.17 | 7.86 | 2.57 | 0.52 | -60.00 | 24.00 | |
| 15.09.2024 | 68.92 | 56.96 | 11.96 | 47.07 | 44.88 | 0.00 | 46.08 | 44.19 | 4.19 | 7.86 | 2.57 | 0.56 | -60.00 | 24.00 | |
| 16.09.2024 | 68.57 | 56.42 | 12.16 | 46.37 | 44.19 | 0.00 | 45.40 | 43.54 | 4.18 | 7.86 | 2.57 | 0.56 | -60.00 | 24.00 | |
| 17.09.2024 | 68.95 | 57.84 | 11.11 | 47.15 | 44.97 | 0.00 | 46.16 | 44.27 | 4.18 | 7.86 | 2.57 | 0.52 | -60.00 | 24.00 | |
| 18.09.2024 | 69.04 | 56.84 | 12.20 | 47.04 | 44.42 | 0.00 | 46.03 | 43.75 | 5.08 | 7.86 | 2.57 | 0.57 | -60.00 | 24.00 | |
| 19.09.2024 | 68.99 | 57.44 | 11.55 | 46.50 | 44.31 | 0.00 | 45.53 | 43.63 | 4.26 | 7.86 | 2.57 | 0.53 | -60.00 | 24.00 | |
| 20.09.2024 | 68.87 | 58.10 | 10.77 | 49.88 | 47.55 | 0.00 | 48.82 | 46.81 | 4.20 | 7.86 | 2.57 | 0.53 | -60.00 | 24.00 | |
| 21.09.2024 | 68.23 | 57.19 | 11.03 | 50.91 | 48.55 | 0.00 | 49.85 | 47.81 | 4.18 | 7.86 | 2.57 | 0.56 | -60.00 | 24.00 | |
| 22.09.2024 | 68.60 | 56.55 | 12.05 | 52.47 | 50.03 | 0.00 | 51.38 | 49.28 | 4.17 | 7.86 | 2.57 | 0.62 | -60.00 | 24.00 | |
| 23.09.2024 | 69.25 | 56.13 | 13.12 | 64.50 | 61.33 | 0.00 | 63.13 | 60.42 | 4.39 | 7.86 | 2.57 | 0.83 | -60.00 | 24.00 | |
| 24.09.2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25.09.2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26.09.2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27.09.2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28.09.2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29.09.2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30.09.2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Средние: | 68.92 | 56.82 | 12.09 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.20 | 7.86 | 2.57 | --- | -60.00 | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1092.86 | 1041.38 | 0.00 | 1069.81 | 1025.71 | --- | --- | --- | 13.02 | --- | 552.00 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Qот | Tr |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|--------|---------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | Гкал | ч |
| 31.08.2024 | 16316.71 | 15374.74 | 0.00 | 15834.44 | 15186.31 | 498.12 | 5141.82 |
| 23.09.2024 | 17409.57 | 16416.12 | 0.00 | 16904.25 | 16212.02 | 511.14 | 5693.82 |
| Итого: | 1092.86 | 1041.38 | 0.00 | 1069.81 | 1025.71 | 13.02 | 552.00 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации