

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 62А (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00461021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.09.2024	61.99	52.25	9.74	32.588	25.392	32.014	25.071	4.46	4.11	1.824	1.184	0.640	24.0		Ok
02.09.2024	62.42	52.49	9.92	31.728	25.424	31.162	25.100	4.47	4.12	1.789	1.192	0.597	24.0		Ok
03.09.2024	62.13	52.36	9.74	31.877	25.077	31.313	24.758	4.47	4.10	1.789	1.172	0.617	24.0		Ok
04.09.2024	62.15	52.27	9.85	31.958	25.161	31.392	24.842	4.46	4.09	1.794	1.174	0.620	24.0		Ok
05.09.2024	62.04	52.23	9.80	31.422	25.275	30.868	24.955	4.46	4.09	1.760	1.178	0.582	24.0		Ok
06.09.2024	61.99	52.14	9.83	30.894	25.047	30.350	24.731	4.48	4.12	1.729	1.165	0.564	24.0		Ok
07.09.2024	61.82	52.02	9.77	31.619	24.505	31.065	24.197	4.47	4.11	1.765	1.137	0.627	24.0		Ok
08.09.2024	61.90	52.22	9.65	31.906	24.772	31.345	24.459	4.46	4.10	1.783	1.154	0.629	24.0		Ok
09.09.2024	62.07	53.33	8.73	31.123	24.871	30.573	24.543	4.33	4.04	1.745	1.186	0.559	24.0	*	Vmin; HC
10.09.2024	61.97	53.66	8.30	30.666	25.522	30.126	25.181	4.49	4.14	1.716	1.225	0.491	24.0		Ok
11.09.2024	61.94	53.31	8.62	30.847	24.907	30.305	24.579	4.48	4.14	1.725	1.187	0.538	24.0		Ok
12.09.2024	62.05	53.16	8.88	30.508	24.880	29.969	24.554	4.47	4.13	1.709	1.182	0.527	24.0		Ok
13.09.2024	62.12	52.32	9.79	30.125	25.491	29.592	25.168	4.48	4.15	1.690	1.190	0.499	24.0		Ok
14.09.2024	62.05	52.34	9.69	31.139	25.111	30.589	24.792	4.48	4.15	1.745	1.173	0.571	24.0		Ok
15.09.2024	62.10	52.38	9.69	30.436	25.361	29.898	25.038	4.48	4.15	1.707	1.186	0.521	24.0		Ok
16.09.2024	62.21	52.52	9.68	30.648	25.236	30.104	24.913	4.47	4.13	1.722	1.184	0.538	24.0		Ok
17.09.2024	62.12	52.39	9.71	30.568	25.066	30.027	24.747	4.47	4.13	1.715	1.172	0.542	24.0		Ok
18.09.2024	62.07	52.40	9.65	29.954	25.156	29.425	24.836	4.47	4.13	1.679	1.177	0.502	24.0		Ok
19.09.2024	62.03	52.35	9.67	29.741	25.020	29.217	24.702	4.48	4.13	1.666	1.169	0.497	24.0		Ok
20.09.2024	61.97	52.23	9.73	29.626	24.646	29.104	24.334	4.50	4.15	1.658	1.149	0.509	24.0		Ok
21.09.2024	62.07	52.22	9.83	29.687	24.489	29.163	24.179	4.50	4.15	1.664	1.141	0.523	24.0		Ok
22.09.2024	62.23	52.23	9.99	30.396	24.187	29.857	23.881	4.49	4.14	1.708	1.128	0.581	24.0		Ok
23.09.2024	62.02	51.96	10.05	29.885	24.452	29.358	24.146	4.48	4.13	1.674	1.133	0.540	24.0		Ok
24.09.2024	62.16	52.09	10.06	29.595	24.546	29.071	24.237	4.48	4.12	1.662	1.141	0.521	24.0		Ok
25.09.2024	61.93	52.02	9.90	29.569	24.542	29.049	24.234	4.48	4.12	1.653	1.139	0.514	24.0		Ok
26.09.2024	61.51	51.86	9.63	29.928	24.340	29.409	24.036	4.47	4.12	1.662	1.126	0.536	24.0		Ok
27.09.2024	61.52	52.00	9.51	29.774	24.413	29.256	24.107	4.48	4.12	1.653	1.133	0.521	24.0	*	HC Tmin
28.09.2024	62.08	52.40	9.66	30.622	23.757	30.081	23.454	4.48	4.13	1.717	1.111	0.605	24.0		Ok
29.09.2024	59.96	50.91	8.95	30.444	23.966	29.940	23.677	4.48	4.12	1.645	1.087	0.559	24.0		Ok
30.09.2024	60.19	51.17	8.98	30.086	24.181	29.585	23.887	4.48	4.12	1.632	1.103	0.530	24.0		Ok
Средние:	61.89	52.31	9.57	---	---	---	---	4.47	4.12	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	919.359	744.793	903.207	735.340	---	---	51.380	34.780	16.601	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.08.2024	30761.160	25071.170	30239.150	24759.470	1682.372	1154.760	527.612	27105.1
30.09.2024	31680.520	25815.960	31142.360	25494.810	1733.753	1189.540	544.213	27825.1
Итого:	919.360	744.790	903.210	735.340	51.381	34.780	16.601	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации