

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 64 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т (ГВС) Заводской номер: 303778
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 304625
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-1

Датчик температуры:
КТС-Б SN 3364г
КТС-Б SN 3364х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.09.2024	55.77	5.00	50.77	14.14	0.00	0.00	13.94	0.00	200.00	8.10	2.74	0.71	-60.00	22.25	
02.09.2024	55.12	5.00	50.12	11.69	0.00	0.00	11.52	0.00	200.00	8.10	2.74	0.58	-60.00	21.80	
03.09.2024	55.38	5.00	50.38	11.32	0.00	0.00	11.16	0.00	200.00	8.11	2.74	0.56	-60.00	21.72	
04.09.2024	55.19	5.00	50.19	12.49	0.00	0.00	12.32	0.00	200.00	8.11	2.74	0.62	-60.00	21.70	
05.09.2024	54.78	5.00	49.78	10.83	0.00	0.00	10.68	0.00	200.00	8.10	2.74	0.53	-60.00	21.80	
06.09.2024	54.16	5.00	49.16	10.04	0.00	0.00	9.90	0.00	200.00	8.10	2.74	0.49	-60.00	22.03	
07.09.2024	54.60	5.00	49.60	9.96	0.00	0.00	9.82	0.00	200.00	8.10	2.74	0.49	-60.00	22.42	
08.09.2024	54.95	5.00	49.95	12.58	0.00	0.00	12.41	0.00	200.00	8.10	2.74	0.62	-60.00	23.54	
09.09.2024	54.54	5.00	49.54	11.97	0.00	0.00	11.81	0.00	200.00	8.11	2.74	0.59	-60.00	23.06	
10.09.2024	54.70	5.00	49.70	10.92	0.00	0.00	10.77	0.00	200.00	8.11	2.74	0.54	-60.00	23.32	
11.09.2024	54.55	5.00	49.55	11.51	0.00	0.00	11.35	0.00	200.00	8.10	2.74	0.56	-60.00	23.06	
12.09.2024	54.49	5.00	49.49	11.58	0.00	0.00	11.42	0.00	200.00	8.11	2.74	0.57	-60.00	23.04	
13.09.2024	54.76	5.00	49.76	10.83	0.00	0.00	10.68	0.00	200.00	8.11	2.74	0.53	-60.00	22.81	
14.09.2024	54.84	5.00	49.84	10.87	0.00	0.00	10.72	0.00	200.00	8.11	2.74	0.53	-60.00	22.94	
15.09.2024	55.14	5.00	50.14	13.45	0.00	0.00	13.26	0.00	200.00	8.11	2.74	0.67	-60.00	23.55	
16.09.2024	54.68	5.00	49.68	11.78	0.00	0.00	11.62	0.00	200.00	8.11	2.74	0.58	-60.00	22.84	
17.09.2024	54.98	5.00	49.98	11.56	0.00	0.00	11.40	0.00	200.00	8.10	2.74	0.57	-60.00	22.74	
18.09.2024	55.16	5.00	50.16	11.99	0.00	0.00	11.83	0.00	200.00	8.10	2.74	0.59	-60.00	22.38	
19.09.2024	55.12	5.00	50.12	11.56	0.00	0.00	11.40	0.00	200.00	8.11	2.74	0.57	-60.00	22.44	
20.09.2024	55.08	5.00	50.08	13.14	0.00	0.00	12.96	0.00	200.00	8.11	2.74	0.65	-60.00	22.96	
21.09.2024	54.98	5.00	49.98	10.74	0.00	0.00	10.59	0.00	200.00	8.10	2.74	0.53	-60.00	22.54	
22.09.2024	55.77	5.00	50.77	15.30	0.00	0.00	15.08	0.00	200.00	8.11	2.74	0.77	-60.00	22.24	
23.09.2024	55.18	5.00	50.18	11.59	0.00	0.00	11.43	0.00	200.00	8.11	2.74	0.57	-60.00	22.37	
24.09.2024	54.24	5.00	49.24	12.74	0.00	0.00	12.57	0.00	200.00	8.11	2.74	0.62	-60.00	22.79	
25.09.2024	48.12	5.00	43.12	14.96	0.00	0.00	14.80	0.00	200.00	8.11	2.74	0.64	-60.00	22.50	
26.09.2024	53.41	5.00	48.41	12.85	0.00	0.00	12.68	0.00	200.00	8.11	2.74	0.61	-60.00	21.82	
27.09.2024	54.77	5.00	49.77	10.71	0.00	0.00	10.56	0.00	200.00	8.11	2.74	0.53	-60.00	21.74	
28.09.2024	55.24	5.00	50.24	11.33	0.00	0.00	11.17	0.00	200.00	8.10	2.74	0.56	-60.00	21.88	
29.09.2024	55.06	5.00	50.06	13.45	0.00	0.00	13.26	0.00	200.00	8.10	2.74	0.66	-60.00	21.28	
30.09.2024	53.79	5.00	48.79	12.41	0.00	0.00	12.24	0.00	200.00	8.10	2.74	0.60	-60.00	22.09	
Средние:	54.62	5.00	49.62	---	---	---	---	---	200.00	8.10	2.74	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	360.28	0.00	0.00	355.33	0.00	---	---	---	17.64	---	673.66	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.08.2024	2328.25	0.00	0.00	2296.53	0.00	113.10	4914.90
30.09.2024	2688.54	0.00	0.00	2651.86	0.00	130.74	5588.56
Итого:	360.28	0.00	0.00	355.33	0.00	17.64	673.66

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 64 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т (Тепло) Заводской номер: 304625
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС SN 304625
ППС SN 304712

Датчик температуры:
КТС-Б SN 3364г
КТС-Б SN 3364х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.09.2024	18.70	17.75	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
02.09.2024	19.53	18.75	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
03.09.2024	20.51	19.68	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
04.09.2024	19.43	18.67	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
05.09.2024	19.52	18.75	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
06.09.2024	19.78	19.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
07.09.2024	20.98	20.21	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
08.09.2024	20.98	20.13	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
09.09.2024	21.49	20.57	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
10.09.2024	21.62	20.71	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
11.09.2024	21.66	20.88	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
12.09.2024	21.34	20.66	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
13.09.2024	21.24	20.41	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
14.09.2024	21.63	20.80	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
15.09.2024	21.55	20.72	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
16.09.2024	21.43	20.55	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
17.09.2024	21.55	20.69	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
18.09.2024	21.69	20.81	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
19.09.2024	22.11	21.18	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
20.09.2024	21.30	20.34	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
21.09.2024	20.80	19.82	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
22.09.2024	19.84	18.78	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
23.09.2024	63.49	46.81	16.69	20.65	19.89	0.00	20.26	19.68	2.90	8.01	2.66	0.34	-60.00	6.82	
24.09.2024	37.96	34.90	3.05	317.14	313.58	0.00	314.77	311.64	1.00	8.01	2.66	0.65	-60.00	9.98	
25.09.2024	35.19	32.80	2.40	402.28	397.17	0.00	399.81	395.04	1.20	8.01	2.66	0.43	-60.00	5.23	
26.09.2024	44.29	40.07	4.22	334.85	329.89	0.00	331.68	327.29	1.33	8.01	2.66	1.14	-60.00	15.32	
27.09.2024	35.98	33.10	2.88	290.08	286.40	0.00	288.27	284.87	1.19	8.01	2.66	0.01	-60.00	0.27	
28.09.2024	36.63	33.72	2.91	289.75	286.64	0.00	287.89	285.07	0.98	8.01	2.66	0.01	-60.00	0.20	
29.09.2024	37.20	34.22	2.98	290.44	287.54	0.00	288.51	285.90	0.91	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
30.09.2024	37.27	34.04	3.23	292.21	289.03	0.00	290.27	287.41	0.99	8.01	2.66	0.55	-60.00	12.83	
Средние:	26.22	24.32	1.91	---	---	---	---	---	0.35	8.01	2.66	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	2237.40	2210.14	0.00	2221.46	2196.90	---	---	---	3.12	---	50.64	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.08.2024	61247.38	60783.97	0.00	60251.52	60028.09	488.49	3326.64
30.09.2024	63484.78	62994.11	0.00	62472.98	62224.99	491.61	3377.28
Итого:	2237.40	2210.14	0.00	2221.46	2196.90	3.12	50.64

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации