

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ЭльФ Заводской номер: 18003112  
Точка измерения: Канал 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: Карат РС SN 61740212  
Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 4299  
КТПТР-01 SN 4299a

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	Q1	QntHIP	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	
01.09.2024	20.08	19.48	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
02.09.2024	20.37	19.65	0.73	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
03.09.2024	20.28	19.74	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
04.09.2024	19.29	18.88	0.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
05.09.2024	19.93	19.35	0.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
06.09.2024	20.19	19.54	0.65	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
07.09.2024	20.98	20.24	0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
08.09.2024	21.46	20.63	0.83	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
09.09.2024	21.89	21.03	0.86	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
10.09.2024	22.19	21.32	0.87	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
11.09.2024	22.33	21.51	0.81	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
12.09.2024	22.31	21.63	0.68	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
13.09.2024	22.18	21.41	0.78	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
14.09.2024	22.30	21.53	0.77	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
15.09.2024	22.25	21.51	0.74	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
16.09.2024	22.27	21.50	0.77	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
17.09.2024	22.32	21.54	0.78	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
18.09.2024	22.29	21.50	0.79	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
19.09.2024	22.43	21.65	0.77	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
20.09.2024	22.13	21.44	0.69	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
21.09.2024	21.54	20.91	0.63	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
22.09.2024	20.78	20.22	0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
23.09.2024	19.41	18.95	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
24.09.2024	18.57	18.14	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
25.09.2024	38.93	34.09	4.84	305.61	302.89	0.89	1.49	14.78	*
26.09.2024	40.92	35.27	5.65	435.52	432.90	0.60	2.48	24.00	
27.09.2024	40.35	34.46	5.90	361.75	359.79	0.54	2.14	24.00	
28.09.2024	45.90	38.78	7.12	354.87	353.82	0.30	2.54	24.00	
29.09.2024	43.48	37.52	5.95	355.64	354.20	0.40	2.13	24.00	
30.09.2024	37.21	33.31	3.90	353.53	353.88	-0.10	1.39	24.00	
Средние:	25.22	23.56	1.66	---	---	0.09	---	---	
Итого:	---	---	---	2166.91	2157.47	---	12.17	134.78	

Дата	M1	M2	Q1	QntHIP
	т	т	Гкал	ч
31.08.2024	301198.69	304101.81	2628.01	12620.00
30.09.2024	303365.63	306259.28	2640.19	12755.00
Итого:	2166.94	2157.47	12.17	135.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ЭльФ Заводской номер: 18003112  
Точка измерения: Канал 2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Q1	Q2	Qtv	QntHIP	NS
	°C	°C	°C	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	
01.09.2024	61.64	47.05	14.59	58.98	41.53	3.35	1.75	1.597	24.00	
02.09.2024	60.46	46.95	13.51	59.54	41.27	3.31	1.73	1.574	24.00	
03.09.2024	61.64	46.67	14.97	18.13	15.52	1.03	0.65	0.381	8.88	*
04.09.2024	60.84	50.53	10.31	43.63	29.95	2.44	1.37	1.075	19.03	*
05.09.2024	61.70	48.64	13.06	52.59	40.05	2.99	1.75	1.236	24.00	
06.09.2024	62.42	46.23	16.19	52.10	41.32	3.00	1.71	1.290	24.00	
07.09.2024	62.77	47.89	14.88	53.30	41.51	3.08	1.78	1.301	24.00	
08.09.2024	61.99	47.87	14.12	56.68	41.50	3.23	1.78	1.454	24.00	
09.09.2024	61.39	47.55	13.84	55.07	41.72	3.11	1.78	1.333	24.00	
10.09.2024	62.45	48.19	14.26	54.77	42.29	3.15	1.83	1.323	24.00	
11.09.2024	62.01	48.09	13.92	54.51	42.44	3.11	1.83	1.281	24.00	
12.09.2024	61.57	47.70	13.88	55.38	42.68	3.14	1.82	1.313	24.00	
13.09.2024	61.61	47.66	13.95	53.47	43.08	3.03	1.84	1.192	24.00	
14.09.2024	61.82	47.86	13.97	54.48	42.47	3.10	1.82	1.279	24.00	
15.09.2024	61.99	48.11	13.89	56.20	42.54	3.21	1.84	1.372	24.00	
16.09.2024	61.82	47.93	13.89	55.36	42.54	3.15	1.83	1.322	24.00	
17.09.2024	62.16	48.27	13.89	56.09	42.11	3.21	1.82	1.387	24.00	
18.09.2024	62.47	48.44	14.03	54.87	41.82	3.16	1.82	1.340	24.00	
19.09.2024	62.16	48.18	13.98	54.99	41.73	3.15	1.80	1.344	24.00	
20.09.2024	62.51	48.19	14.32	54.07	41.67	3.11	1.80	1.313	24.00	
21.09.2024	61.42	47.25	14.17	54.45	41.64	3.08	1.76	1.316	24.00	
22.09.2024	61.42	47.28	14.14	59.64	41.92	3.37	1.77	1.595	24.00	
23.09.2024	60.54	47.01	13.53	59.51	44.68	3.31	1.88	1.431	24.00	
24.09.2024	57.95	44.97	12.99	60.52	43.68	3.21	1.75	1.462	24.00	
25.09.2024	53.30	42.68	10.62	61.35	43.64	2.97	1.65	1.322	24.00	
26.09.2024	57.01	44.42	12.59	58.14	43.61	3.03	1.72	1.307	24.00	
27.09.2024	58.12	45.21	12.91	55.30	41.31	2.94	1.66	1.279	24.00	
28.09.2024	60.51	46.79	13.72	56.19	41.21	3.12	1.72	1.400	24.00	
29.09.2024	60.22	46.91	13.31	57.49	41.05	3.18	1.72	1.457	24.00	
30.09.2024	62.56	48.32	14.24	54.85	41.22	3.16	1.79	1.374	24.00	
Средние:	61.02	47.29	13.72	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1631.67	1223.70	91.42	51.77	39.649	699.92	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	QntHIP
	т	т	Гкал	Гкал	ч
31.08.2024	34882.94	26795.63	1984.50	1181.27	12961.00
30.09.2024	36514.61	28019.33	2075.92	1233.05	13661.00
Итого:	1631.67	1223.70	91.42	51.77	700.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации