

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Химградская ул, д. 47 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 373501
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 373498
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-1

Датчик давления: Датчик температуры:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 205427 КТС-Б SN 1339212г
Зонд-10 ИД SN 139516 КТС-Б SN 1339212х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.09.2024	58.43	5.00	53.43	13.76	0.00	0.00	13.54	0.00	200.00	3.63	5.00	0.72	-60.00	24.00	
02.09.2024	57.54	5.00	52.54	12.98	0.00	0.00	12.78	0.00	200.00	3.66	5.00	0.67	-60.00	24.00	
03.09.2024	58.03	5.00	53.03	13.26	0.00	0.00	13.06	0.00	200.00	3.88	5.00	0.69	-60.00	24.00	
04.09.2024	57.52	5.00	52.52	12.92	0.00	0.00	12.72	0.00	200.00	3.54	5.00	0.67	-60.00	24.00	
05.09.2024	57.64	5.00	52.64	12.76	0.00	0.00	12.57	0.00	200.00	3.61	5.00	0.66	-60.00	24.00	
06.09.2024	58.00	5.00	53.00	12.89	0.00	0.00	12.69	0.00	200.00	3.84	5.00	0.67	-60.00	24.00	
07.09.2024	58.30	5.00	53.30	12.80	0.00	0.00	12.60	0.00	200.00	3.97	5.00	0.67	-60.00	24.00	
08.09.2024	58.06	5.00	53.06	13.31	0.00	0.00	13.10	0.00	200.00	3.76	5.00	0.69	-60.00	24.00	
09.09.2024	57.85	5.00	52.85	13.67	0.00	0.00	13.46	0.00	200.00	3.75	5.00	0.71	-60.00	24.00	
10.09.2024	57.99	5.00	52.99	13.14	0.00	0.00	12.93	0.00	200.00	3.74	5.00	0.68	-60.00	24.00	
11.09.2024	57.71	5.00	52.71	13.21	0.00	0.00	13.01	0.00	200.00	4.10	5.00	0.68	-60.00	24.00	
12.09.2024	57.88	5.00	52.88	12.77	0.00	0.00	12.58	0.00	200.00	3.95	5.00	0.66	-60.00	24.00	
13.09.2024	57.76	5.00	52.76	12.65	0.00	0.00	12.46	0.00	200.00	3.91	5.00	0.66	-60.00	24.00	
14.09.2024	57.87	5.00	52.87	12.83	0.00	0.00	12.63	0.00	200.00	3.83	5.00	0.67	-60.00	24.00	
15.09.2024	57.94	5.00	52.94	13.30	0.00	0.00	13.10	0.00	200.00	3.72	5.00	0.69	-60.00	24.00	
16.09.2024	58.10	5.00	53.10	13.21	0.00	0.00	13.00	0.00	200.00	3.75	5.00	0.69	-60.00	24.00	
17.09.2024	58.12	5.00	53.12	13.50	0.00	0.00	13.29	0.00	200.00	3.88	5.00	0.70	-60.00	24.00	
18.09.2024	58.12	5.00	53.12	13.31	0.00	0.00	13.10	0.00	200.00	3.90	5.00	0.69	-60.00	24.00	
19.09.2024	57.56	5.00	52.56	12.18	0.00	0.00	11.99	0.00	200.00	3.90	5.00	0.63	-60.00	24.00	
20.09.2024	58.16	5.00	53.16	13.35	0.00	0.00	13.15	0.00	200.00	3.89	5.00	0.70	-60.00	24.00	
21.09.2024	55.83	5.00	50.83	4.87	0.00	0.00	4.80	0.00	200.00	1.97	5.00	0.24	-60.00	12.61	
22.09.2024	53.78	5.00	48.78	9.51	0.00	0.00	9.38	0.00	200.00	2.26	5.00	0.46	-60.00	15.18	
23.09.2024	57.78	5.00	52.78	14.25	0.00	0.00	14.03	0.00	200.00	5.70	5.00	0.74	-60.00	24.00	
24.09.2024	58.24	5.00	53.24	13.27	0.00	0.00	13.06	0.00	200.00	2.32	5.00	0.69	-60.00	23.55	
25.09.2024	58.11	5.00	53.11	12.84	0.00	0.00	12.64	0.00	200.00	3.39	5.00	0.67	-60.00	23.66	
26.09.2024	59.36	5.00	54.36	20.11	0.00	0.00	19.79	0.00	200.00	2.52	5.00	1.07	-60.00	24.00	
27.09.2024	58.44	5.00	53.44	12.92	0.00	0.00	12.72	0.00	200.00	2.74	5.00	0.68	-60.00	24.00	
28.09.2024	57.66	5.00	52.66	11.70	0.00	0.00	11.52	0.00	200.00	2.63	5.00	0.61	-60.00	24.00	
29.09.2024	58.27	5.00	53.27	12.78	0.00	0.00	12.58	0.00	200.00	2.86	5.00	0.67	-60.00	24.00	
30.09.2024	58.66	5.00	53.66	12.38	0.00	0.00	12.19	0.00	200.00	3.76	5.00	0.65	-60.00	24.00	
Средние:	57.82	5.00	52.82	---	---	---	---	---	200.00	3.55	5.00	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	386.45	0.00	0.00	380.45	0.00	---	---	---	20.10	---	699.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.08.2024	1768.37	0.00	0.00	1742.18	0.00	89.34	4751.25
30.09.2024	2154.82	0.00	0.00	2122.62	0.00	109.45	5450.25
Итого:	386.45	0.00	0.00	380.45	0.00	20.10	699.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Химградская ул, д. 47 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 373498
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 373498
Холодная вода: ППС SN 373482
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 205427
Зонд-10 ИД SN 139516

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339212г
КТС-Б SN 1339212х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.09.2024	17.88	17.49	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.04	0.03	0.00	-60.00	0.00	
02.09.2024	18.15	17.70	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.04	0.03	0.00	-60.00	0.00	
03.09.2024	18.75	18.33	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.04	0.02	0.00	-60.00	0.00	
04.09.2024	18.35	17.86	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.04	0.03	0.00	-60.00	0.00	
05.09.2024	18.21	17.81	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.04	0.03	0.00	-60.00	0.00	
06.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
07.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
08.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
09.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
10.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
11.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
12.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
13.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
14.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
15.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
16.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
17.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
18.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
19.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
20.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
21.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
22.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
23.09.2024	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
24.09.2024	65.93	43.26	22.67	35.40	34.65	0.00	34.71	34.34	1.09	4.74	3.87	0.79	-60.00	14.98	
25.09.2024	66.08	43.65	22.43	55.89	54.83	0.00	54.79	54.33	0.84	4.70	3.87	1.23	-60.00	24.00	
26.09.2024	67.46	46.17	21.28	62.79	61.67	0.00	61.50	61.04	0.75	5.00	3.97	1.31	-60.00	24.00	
27.09.2024	67.54	45.91	21.63	62.04	61.00	0.00	60.77	60.39	0.63	4.40	3.41	1.31	-60.00	24.00	
28.09.2024	67.33	47.10	20.23	67.67	66.62	0.00	66.29	65.91	0.57	3.62	2.45	1.34	-60.00	24.00	
29.09.2024	67.79	49.56	18.23	69.43	66.78	0.00	67.99	66.00	2.97	3.69	2.44	1.24	-60.00	24.00	
30.09.2024	67.69	49.15	18.54	69.80	66.97	0.00	68.36	66.21	3.20	3.82	2.57	1.27	-60.00	24.00	
Средние:	46.76	34.50	12.26	---	---	---	---	---	0.84	2.52	1.89	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	423.02	412.50	0.00	414.42	408.22	---	---	---	8.49	---	158.98	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.08.2024	9870.87	9628.76	0.00	9582.65	9518.01	306.74	3346.32
30.09.2024	10293.89	10041.25	0.00	9997.07	9926.23	315.22	3505.30
Итого:	423.02	412.50	0.00	414.42	408.22	8.49	158.98

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации