

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чебоксарская ул, д. 1 (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 367086
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 367086
Холодная вода: ППС SN 367018
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а73599
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а753300

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339199г
КТС-Б SN 1339199х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.09.2024	65.63	53.74	11.89	44.61	43.62	0.00	43.74	43.03	1.64	3.83	2.76	0.52	-60.00	24.00	
02.09.2024	65.02	54.94	10.08	45.06	44.14	0.00	44.20	43.51	1.57	3.83	2.74	0.45	-60.00	23.92	
03.09.2024	65.44	54.78	10.66	40.87	40.09	0.00	40.07	39.52	1.38	3.53	2.61	0.42	-60.00	21.87	
04.09.2024	65.79	55.58	10.21	45.23	44.38	0.00	44.35	43.75	1.36	3.67	2.57	0.45	-60.00	24.00	
05.09.2024	67.17	55.34	11.83	48.03	47.08	0.00	47.05	46.40	1.39	3.66	2.41	0.55	-60.00	22.39	
06.09.2024	67.77	56.92	10.85	47.29	46.37	0.00	46.31	45.67	1.39	3.51	2.31	0.50	-60.00	23.90	
07.09.2024	68.16	58.15	10.01	48.65	47.73	0.00	47.65	46.98	1.42	3.71	2.43	0.47	-60.00	22.86	
08.09.2024	66.94	56.75	10.20	47.43	46.53	0.00	46.46	45.83	1.37	3.65	2.44	0.47	-60.00	23.07	
09.09.2024	66.53	56.73	9.81	46.51	45.65	0.00	45.58	44.96	1.37	3.45	2.29	0.45	-60.00	23.56	
10.09.2024	67.48	57.76	9.71	48.22	47.33	0.00	47.24	46.60	1.36	3.44	2.19	0.45	-60.00	21.87	
11.09.2024	66.65	57.30	9.35	48.57	47.68	0.00	47.59	46.95	1.35	3.49	2.21	0.44	-60.00	22.63	
12.09.2024	66.66	58.07	8.59	49.41	48.51	0.00	48.42	47.76	1.37	3.57	2.25	0.41	-60.00	22.75	
13.09.2024	66.89	58.12	8.77	49.26	48.38	0.00	48.27	47.62	1.36	3.53	2.22	0.41	-60.00	21.67	
14.09.2024	65.86	56.67	9.19	48.61	47.73	0.00	47.66	47.01	1.37	3.58	2.30	0.43	-60.00	22.82	
15.09.2024	66.55	56.42	10.13	47.93	47.06	0.00	46.97	46.36	1.31	3.55	2.31	0.47	-60.00	22.21	
16.09.2024	66.83	57.85	8.98	47.93	47.08	0.00	46.97	46.35	1.33	3.56	2.32	0.41	-60.00	21.96	
17.09.2024	67.04	58.59	8.45	48.58	47.75	0.00	47.59	46.99	1.27	3.61	2.34	0.39	-60.00	21.56	
18.09.2024	67.04	57.73	9.31	47.63	46.80	0.00	46.67	46.07	1.29	3.53	2.30	0.43	-60.00	23.40	
19.09.2024	66.38	56.91	9.46	46.89	46.09	0.00	45.95	45.40	1.20	3.42	2.23	0.43	-60.00	22.83	
20.09.2024	66.57	57.82	8.76	51.12	50.24	0.00	50.10	49.45	1.31	3.69	2.26	0.43	-60.00	22.85	
21.09.2024	65.97	57.24	8.73	50.92	50.03	0.00	49.92	49.27	1.31	3.87	2.46	0.43	-60.00	22.42	
22.09.2024	65.56	55.51	10.05	56.36	55.39	0.00	55.27	54.60	1.22	4.47	2.70	0.55	-60.00	22.70	
23.09.2024	66.87	45.41	21.45	62.89	60.71	0.00	61.62	60.08	2.53	4.85	2.67	1.32	-60.00	23.79	
24.09.2024	67.01	36.33	30.68	65.48	63.57	0.00	64.16	63.16	1.57	5.30	2.95	1.97	-60.00	24.00	
25.09.2024	67.62	36.67	30.95	65.74	63.94	0.00	64.39	63.52	1.36	5.29	2.92	1.99	-60.00	24.00	
26.09.2024	68.66	38.50	30.16	69.11	67.10	0.00	67.67	66.62	1.56	5.58	2.97	2.04	-60.00	24.00	
27.09.2024	68.57	38.66	29.91	67.23	65.28	0.00	65.81	64.81	1.53	4.88	2.42	1.97	-60.00	24.00	
28.09.2024	67.97	39.92	28.05	67.70	65.77	0.00	66.30	65.26	1.58	4.32	1.83	1.86	-60.00	24.00	
29.09.2024	68.32	40.84	27.48	68.41	66.43	0.00	66.98	65.89	1.64	4.35	1.81	1.84	-60.00	24.00	
30.09.2024	68.38	42.08	26.30	70.28	68.22	0.00	68.80	67.64	1.70	4.54	1.86	1.81	-60.00	24.00	
Средние:	66.91	52.24	14.67	---	---	---	---	---	1.45	3.98	2.40	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	1591.95	1556.68	0.00	1559.76	1537.06	---	---	---	24.75	---	693.04	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.08.2024	14094.31	13542.98	0.00	13702.53	13406.23	458.72	5021.25
30.09.2024	15686.26	15099.66	0.00	15262.29	14943.29	483.47	5714.29
Итого:	1591.95	1556.68	0.00	1559.76	1537.06	24.75	693.04

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации