

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 9 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА846
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15365
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 3706
КТПТР-06 SN 3706a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2024	18.04	17.49	0.55	0.03	0.49	1.44	11.66	-156.07	0.001	24.0	24.0
02.09.2024	4.85	16.50	-11.65	0.03	0.61	1.03	14.56	-173.66	0.001	17.1	24.0
03.09.2024	17.48	16.83	0.65	0.06	0.61	1.81	14.52	-155.56	0.001	24.0	24.0
04.09.2024	17.84	17.31	0.53	0.11	0.54	2.69	13.04	-131.68	0.001	24.0	24.0
05.09.2024	17.30	16.79	0.50	0.11	0.62	2.64	14.79	-139.45	0.001	24.0	24.0
06.09.2024	17.16	16.66	0.51	0.12	0.65	2.76	15.48	-139.42	0.001	24.0	24.0
07.09.2024	17.19	16.66	0.53	0.12	0.65	2.88	15.64	-137.87	0.002	24.0	24.0
08.09.2024	17.77	17.20	0.57	0.12	0.56	2.78	13.46	-131.52	0.002	24.0	24.0
09.09.2024	18.02	17.37	0.65	0.09	0.54	2.23	13.00	-141.47	0.001	24.0	24.0
10.09.2024	18.57	17.73	0.85	0.09	0.51	2.40	12.24	-134.51	0.002	24.0	24.0
11.09.2024	18.62	17.86	0.76	0.08	0.50	2.17	12.06	-139.03	0.002	24.0	24.0
12.09.2024	18.72	17.94	0.78	0.06	0.53	1.75	12.71	-151.59	0.001	24.0	24.0
13.09.2024	18.62	17.92	0.70	0.04	0.59	1.57	14.07	-159.80	0.001	24.0	24.0
14.09.2024	18.55	17.82	0.73	0.03	0.61	1.44	14.63	-164.19	0.001	24.0	24.0
15.09.2024	18.71	18.03	0.68	0.04	0.56	1.44	13.35	-161.11	0.001	24.0	24.0
16.09.2024	18.73	18.05	0.67	0.06	0.53	1.56	12.64	-155.97	0.001	24.0	24.0
17.09.2024	18.68	18.00	0.68	0.07	0.53	2.04	12.71	-144.65	0.001	24.0	24.0
18.09.2024	18.80	17.99	0.81	0.09	0.51	2.20	12.28	-139.15	0.002	24.0	24.0
19.09.2024	18.72	17.88	0.84	0.08	0.49	2.01	11.69	-141.28	0.002	24.0	24.0
20.09.2024	18.82	18.09	0.73	0.13	0.48	3.22	11.45	-112.14	0.002	24.0	24.0
21.09.2024	18.60	17.98	0.62	0.13	0.49	3.07	11.76	-117.19	0.002	24.0	24.0
22.09.2024	18.32	17.75	0.57	0.10	0.52	2.49	12.46	-133.50	0.001	24.0	24.0
23.09.2024	17.89	17.35	0.54	0.04	0.58	1.49	13.99	-161.53	0.001	24.0	24.0
24.09.2024	16.45	15.67	0.78	0.02	0.77	1.39	17.90	-171.16	0.001	23.2	23.2
25.09.2024	15.47	14.63	0.84	0.18	0.91	4.40	21.77	-132.71	0.004	24.0	24.0
26.09.2024	36.74	26.74	10.00	1.52	1.79	35.89	42.74	-17.43	0.699	24.0	24.0
27.09.2024	63.91	41.60	22.31	3.40	3.40	80.15	80.87	-0.89	1.784	24.0	24.0
28.09.2024	46.14	34.98	11.17	1.89	1.90	44.62	45.31	-1.53	0.979	14.6	24.0
29.09.2024	17.68	19.47	-1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.09.2024	19.16	18.42	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	20.72	19.16	1.56	0.29	0.72	---	---	-121.54	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	215.56	512.82	---	3.497	654.9	719.2

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	40804.99	41914.79	1325.391	14087.6	17599.4
30.09.2024	41020.55	42427.61	1328.889	14742.5	18318.6
Итого:	215.56	512.82	3.497	654.9	719.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации