

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (УК "ЖКХ "Кировский")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 343380

ПРЭМ SN 343354

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13788

КТПТР-01 SN 13788А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2024	17.95	19.22	-1.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2024	17.93	19.19	-1.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2024	18.42	19.60	-1.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2024	18.19	19.41	-1.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2024	18.22	19.47	-1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2024	18.27	19.50	-1.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2024	18.65	19.85	-1.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2024	18.77	19.96	-1.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2024	19.08	20.30	-1.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2024	19.18	20.40	-1.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2024	19.16	20.40	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2024	19.15	20.39	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2024	19.04	20.30	-1.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2024	19.00	20.24	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2024	18.97	20.21	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2024	18.90	20.16	-1.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2024	18.90	20.14	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2024	18.89	20.13	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2024	18.96	20.20	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2024	18.79	20.02	-1.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2024	18.42	19.67	-1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2024	17.81	19.12	-1.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2024	16.65	18.05	-1.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2024	65.30	31.75	33.55	27.21	27.19	0.07	26.67	27.06	-1.45	-0.39	0.90	0.90	0.891	24.0	0.0	*
25.09.2024	65.84	33.90	31.94	47.17	47.06	0.23	46.21	46.82	-1.31	-0.61	0.90	0.90	1.474	24.0	0.0	
26.09.2024	67.62	36.36	31.26	52.88	52.73	0.28	51.77	52.44	-1.29	-0.67	0.90	0.90	1.617	24.0	0.0	
27.09.2024	63.79	34.57	29.22	44.67	44.58	0.20	43.86	44.34	-1.09	-0.48	0.90	0.90	1.277	24.0	0.0	
28.09.2024	64.58	32.18	32.40	36.69	36.53	0.44	35.97	36.29	-0.89	-0.32	0.90	0.90	1.165	24.0	0.0	
29.09.2024	65.09	33.62	31.47	39.32	39.11	0.54	38.55	38.87	-0.83	-0.32	0.90	0.90	1.212	24.0	0.0	
30.09.2024	65.67	33.52	32.15	38.22	37.98	0.63	37.50	37.74	-0.64	-0.24	0.90	0.90	1.204	24.0	0.0	
Средние:	29.51	23.06	6.45	---	---	0.08	---	---	-0.25	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	286.16	285.18	---	280.53	283.56	---	-3.03	---	---	8.840	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	18973.49	18266.64	18427.16	18093.57	333.59	662.062	11892.0	0.0
30.09.2024	19259.65	18551.82	18707.69	18377.13	330.56	670.902	12612.0	0.0
Итого:	286.16	285.18	280.53	283.56	-3.03	8.840	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (УК "ЖКХ "Кировский")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262  
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:  
ПРЭМ SN 343380  
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 13788

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	txв	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	°C	ч	ч	
01.09.2024	59.83	7.66	7.52	7.00	0.413	5.00	24.0	0.0	*
02.09.2024	60.28	9.82	9.67	7.00	0.535	5.00	24.0	0.0	*
03.09.2024	59.74	7.37	7.23	7.00	0.395	5.00	24.0	0.0	*
04.09.2024	59.82	7.68	7.53	7.00	0.412	5.00	24.0	0.0	*
05.09.2024	59.81	8.35	8.19	7.00	0.450	5.00	24.0	0.0	*
06.09.2024	59.25	6.66	6.52	7.00	0.354	5.00	24.0	0.0	*
07.09.2024	59.30	6.41	6.31	7.00	0.342	5.00	24.0	0.0	*
08.09.2024	59.60	6.70	6.60	7.00	0.360	5.00	24.0	0.0	*
09.09.2024	59.83	7.70	7.56	7.00	0.414	5.00	24.0	0.0	*
10.09.2024	59.64	6.98	6.88	7.00	0.375	5.00	24.0	0.0	*
11.09.2024	59.38	6.97	6.86	7.00	0.376	5.00	24.0	0.0	*
12.09.2024	59.09	6.83	6.73	7.00	0.363	5.00	24.0	0.0	*
13.09.2024	59.56	7.20	7.07	7.00	0.385	5.00	24.0	0.0	*
14.09.2024	59.88	7.09	6.95	7.00	0.382	5.00	24.0	0.0	*
15.09.2024	60.10	7.43	7.32	7.00	0.404	5.00	24.0	0.0	*
16.09.2024	59.97	7.44	7.34	7.00	0.403	5.00	24.0	0.0	*
17.09.2024	59.97	7.61	7.47	7.00	0.411	5.00	24.0	0.0	*
18.09.2024	60.08	8.07	7.96	7.00	0.438	5.00	24.0	0.0	*
19.09.2024	59.91	7.33	7.20	7.00	0.396	5.00	24.0	0.0	*
20.09.2024	59.74	6.57	6.47	7.00	0.354	5.00	24.0	0.0	*
21.09.2024	59.75	6.72	6.59	7.00	0.362	5.00	24.0	0.0	*
22.09.2024	60.48	8.51	8.38	7.00	0.464	5.00	24.0	0.0	*
23.09.2024	60.38	8.91	8.76	7.00	0.489	5.00	24.0	0.0	*
24.09.2024	60.53	8.64	8.48	7.00	0.472	5.00	24.0	0.0	*
25.09.2024	60.42	7.83	7.71	7.00	0.428	5.00	24.0	0.0	*
26.09.2024	60.30	8.16	8.01	7.00	0.444	5.00	24.0	0.0	*
27.09.2024	58.38	7.88	7.75	7.00	0.415	5.00	24.0	0.0	*
28.09.2024	59.69	6.49	6.37	7.00	0.351	5.00	24.0	0.0	*
29.09.2024	60.51	8.34	8.22	7.00	0.456	5.00	24.0	0.0	*
30.09.2024	61.32	7.53	7.40	7.00	0.419	5.00	24.0	0.0	*
Средние:	59.88	---	---	7.00	---	5.00	---	---	
Итого:	---	226.88	223.05	---	12.262	---	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	3417.63	3357.00	185.880	11892.0	0.0
30.09.2024	3644.51	3580.05	198.142	12612.0	0.0
Итого:	226.88	223.05	12.262	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации