

Отчет о суточных параметрах  
(01.10.2024 0:00:00 - 31.10.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (4 УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: TC

Подача:  
Обратка:  
Холодная вода:  
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:  
ВПС SN 151007310  
ВПС SN 151007309

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632233  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632232

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 16296а  
КТПТР-01 SN 16296

Дата	tsb1	tsb2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txb	Pxb	TWork	QntHIP	NS	ISCodes:	ISCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.10.2024	64.98	40.28	64.95	39.86	60.900	58.390	0.000	59.73	57.96	3.01	5.09	3.12	1.476	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
02.10.2024	65.55	45.61	65.81	43.75	125.210	120.260	0.000	122.77	119.10	3.04	5.75	3.85	2.456	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
03.10.2024	65.52	45.20	65.17	42.37	163.291	156.241	0.000	160.12	154.76	3.40	6.54	4.34	3.260	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
04.10.2024	65.55	40.49	65.50	39.34	118.910	114.380	0.000	116.60	113.53	2.67	6.44	4.16	2.927	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
05.10.2024	66.20	40.74	66.18	40.41	128.781	123.520	0.000	126.23	122.60	2.92	6.50	4.27	3.220	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
06.10.2024	65.46	40.94	65.49	40.36	136.401	131.140	0.000	133.76	130.15	2.74	6.43	4.24	3.286	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
07.10.2024	65.42	45.03	65.40	43.08	192.801	186.361	0.000	189.07	184.62	2.38	6.23	4.19	3.865	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
08.10.2024	65.66	39.73	65.90	38.97	111.330	106.630	0.000	109.16	105.87	3.06	6.39	4.02	2.836	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
09.10.2024	66.15	45.03	66.28	44.50	214.871	207.981	0.000	210.63	206.04	2.20	6.49	4.47	4.457	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
10.10.2024	66.23	45.73	66.01	44.66	223.291	216.041	0.000	218.87	213.96	2.27	6.64	4.64	4.498	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
11.10.2024	67.66	39.91	67.48	39.27	123.911	118.751	0.000	121.36	117.90	2.89	6.72	4.53	3.375	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
12.10.2024	68.61	40.78	68.19	39.88	129.491	124.251	0.000	126.76	123.32	2.75	6.69	4.49	3.535	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
13.10.2024	68.57	41.60	68.03	40.43	135.741	130.541	0.000	132.88	129.51	2.57	6.66	4.45	3.589	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
14.10.2024	67.45	42.01	66.90	41.02	150.561	145.031	0.000	147.48	143.86	2.48	6.57	4.37	3.759	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
15.10.2024	66.84	44.38	65.95	41.91	174.751	168.841	0.000	171.23	167.31	2.32	6.60	4.42	3.858	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
16.10.2024	65.61	41.27	65.07	39.36	137.670	132.890	0.000	134.99	131.86	2.35	6.78	4.51	3.291	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
17.10.2024	65.41	38.12	65.58	37.15	105.520	101.470	0.000	103.48	100.82	2.61	6.74	4.51	2.827	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
18.10.2024	65.78	38.72	65.81	38.15	118.720	113.460	0.000	116.40	112.71	3.23	6.66	4.50	3.156	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
19.10.2024	65.74	40.97	65.63	39.68	142.721	137.510	0.000	139.93	136.46	2.51	6.67	4.55	3.474	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
20.10.2024	65.82	37.48	65.79	37.11	102.470	97.720	0.000	100.47	97.12	3.39	6.77	4.56	2.852	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
21.10.2024	65.86	36.64	65.88	36.33	93.400	88.970	0.000	91.57	88.45	3.46	5.84	4.80	2.677	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,D,I
22.10.2024	65.88	36.90	65.84	36.74	96.650	91.920	0.000	94.75	91.37	3.63	5.00	5.00	2.745	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,D,I
23.10.2024	65.00	35.17	64.96	34.76	75.700	72.500	0.000	74.25	72.11	2.91	5.00	5.00	2.212	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,D,I
24.10.2024	64.04	35.54	64.18	35.25	84.580	80.760	0.000	83.00	80.32	3.28	5.00	5.00	2.364	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,D,I
25.10.2024	63.87	37.28	63.93	37.05	107.830	102.940	0.000	105.83	102.31	3.37	5.00	5.00	2.814	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,D,I
26.10.2024	63.39	38.63	63.42	38.39	131.621	126.311	0.000	129.21	125.48	2.93	5.00	5.00	3.199	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
27.10.2024	63.27	39.30	63.26	39.06	142.911	137.261	0.000	140.30	136.32	2.88	5.00	5.00	3.362	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
28.10.2024	63.07	39.63	63.10	39.45	151.061	145.291	0.000	148.32	144.28	2.76	5.00	5.00	3.477	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
29.10.2024	64.04	39.55	64.05	39.36	143.321	137.671	0.000	140.64	136.71	2.83	5.00	5.00	3.444	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
30.10.2024	63.79	39.55	63.84	39.21	143.911	138.231	0.000	141.24	137.27	2.85	5.00	5.00	3.423	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
31.10.2024	63.96	38.84	63.98	38.61	132.331	126.911	0.000	129.86	126.06	2.97	5.00	5.00	3.262	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
Средние:	65.50	40.36	65.41	39.53	---	---	---	---	---	2.86	5.97	4.55	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	4100.656	3940.175	0.000	4020.89	3910.16	---	---	---	98.974	---	---	744.0	744.0			

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2024	159466.33	160968.25	0.13	155310.92	159327.31	4588.868	44699.6	23665.2
31.10.2024	163566.98	164908.42	0.13	159331.81	163237.47	4687.842	45443.6	24409.2
Итого:	4100.66	3940.17	0.00	4020.89	3910.16	98.974	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.10.2024 0:00:00 - 31.10.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)  
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 20619  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТСП-Н SN 8605 г

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2024	19.00	18.64	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.10.2024	19.14	18.77	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.10.2024	19.20	18.82	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.10.2024	19.07	18.69	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.10.2024	18.99	18.62	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.10.2024	18.91	18.54	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.10.2024	18.83	18.49	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.10.2024	18.66	18.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.10.2024	18.57	18.24	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.10.2024	18.35	18.05	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.10.2024	17.92	17.64	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.10.2024	25.62	21.12	4.50	0.15	0.14	3.42	3.45	-0.90	0.083	4.2	24.0
13.10.2024	65.12	44.20	20.92	0.85	0.86	20.00	20.35	-1.77	0.417	24.0	24.0
14.10.2024	65.14	44.79	20.35	0.85	0.86	20.04	20.41	-1.87	0.407	24.0	24.0
15.10.2024	64.12	44.55	19.57	0.85	0.86	19.98	20.36	-1.90	0.390	24.0	24.0
16.10.2024	63.17	44.02	19.15	0.84	0.85	19.71	20.09	-1.91	0.376	24.0	24.0
17.10.2024	62.28	43.98	18.30	0.86	0.87	20.39	20.79	-1.94	0.372	24.0	24.0
18.10.2024	62.54	43.92	18.63	0.85	0.86	20.09	20.47	-1.89	0.373	24.0	24.0
19.10.2024	62.70	43.88	18.82	0.83	0.83	19.48	19.85	-1.87	0.366	24.0	24.0
20.10.2024	62.54	43.57	18.97	0.81	0.82	19.06	19.41	-1.83	0.361	24.0	24.0
21.10.2024	62.73	44.35	18.38	0.84	0.85	19.86	20.23	-1.81	0.364	24.0	24.0
22.10.2024	62.87	44.83	18.04	0.87	0.87	20.41	20.79	-1.81	0.368	24.0	24.0
23.10.2024	61.10	43.72	17.39	0.84	0.85	19.79	20.14	-1.73	0.343	24.0	24.0
24.10.2024	62.14	45.03	17.11	0.89	0.90	21.03	21.39	-1.71	0.358	24.0	24.0
25.10.2024	61.49	45.15	16.34	0.92	0.93	21.74	22.11	-1.71	0.355	24.0	24.0
26.10.2024	61.10	44.42	16.68	0.87	0.88	20.61	20.95	-1.67	0.343	24.0	24.0
27.10.2024	60.47	43.37	17.10	0.82	0.83	19.38	19.70	-1.63	0.331	24.0	24.0
28.10.2024	60.24	42.81	17.43	0.79	0.80	18.76	19.06	-1.59	0.326	24.0	24.0
29.10.2024	60.07	42.78	17.30	0.80	0.81	18.88	19.18	-1.56	0.326	24.0	24.0
30.10.2024	61.04	43.72	17.33	0.83	0.84	19.60	19.91	-1.58	0.339	24.0	24.0
31.10.2024	60.83	43.53	17.30	0.82	0.82	19.31	19.61	-1.54	0.333	24.0	24.0
Средние:	45.61	34.21	11.40	0.52	0.53	---	---	-1.10	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	381.54	388.25	---	6.931	460.2	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2024	8735.75	8851.20	227.451	11438.7	24127.7
31.10.2024	9117.28	9239.46	234.382	11898.9	24871.7
Итого:	381.54	388.25	6.931	460.2	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации