

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 20619
ПРИМ SN 20620

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 8605 г

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	60.83	43.31	17.52	0.81	0.81	19.05	19.35	-1.54	0.333	24.0	24.0
02.11.2024	60.98	43.15	17.82	0.79	0.79	18.55	18.83	-1.49	0.330	24.0	24.0
03.11.2024	61.55	43.21	18.34	0.78	0.79	18.41	18.68	-1.48	0.337	24.0	24.0
04.11.2024	65.63	45.49	20.15	0.79	0.80	18.66	18.95	-1.53	0.375	24.0	24.0
05.11.2024	67.39	46.60	20.79	0.81	0.81	18.99	19.30	-1.62	0.394	24.0	24.0
06.11.2024	68.98	46.92	22.06	0.79	0.79	18.48	18.79	-1.66	0.407	24.0	24.0
07.11.2024	75.73	49.61	26.12	0.75	0.75	17.59	17.88	-1.61	0.460	24.0	24.0
08.11.2024	73.30	49.40	23.90	0.84	0.84	19.67	20.02	-1.75	0.470	24.0	24.0
09.11.2024	71.24	49.43	21.81	0.88	0.89	20.72	21.10	-1.82	0.452	24.0	24.0
10.11.2024	62.39	43.89	18.50	0.83	0.83	19.52	19.85	-1.70	0.360	24.0	24.0
11.11.2024	63.39	44.39	19.00	0.84	0.85	19.78	20.11	-1.64	0.375	24.0	24.0
12.11.2024	69.27	47.71	21.57	0.86	0.87	20.31	20.64	-1.64	0.438	24.0	24.0
13.11.2024	69.16	47.77	21.39	0.87	0.87	20.35	20.68	-1.63	0.434	24.0	24.0
14.11.2024	67.44	47.32	20.13	0.89	0.89	20.82	21.16	-1.63	0.419	24.0	24.0
15.11.2024	63.20	43.93	19.27	0.80	0.81	18.89	19.17	-1.51	0.363	24.0	24.0
16.11.2024	64.84	45.37	19.48	0.86	0.86	20.14	20.44	-1.46	0.392	24.0	24.0
17.11.2024	63.72	44.86	18.86	0.85	0.86	20.06	20.35	-1.44	0.378	24.0	24.0
18.11.2024	62.04	43.74	18.30	0.83	0.84	19.65	19.93	-1.40	0.359	24.0	24.0
19.11.2024	62.17	44.01	18.16	0.85	0.85	19.93	20.21	-1.38	0.361	24.0	24.0
20.11.2024	61.69	43.65	18.05	0.82	0.83	19.41	19.68	-1.36	0.350	24.0	24.0
21.11.2024	62.09	43.88	18.20	0.83	0.83	19.58	19.85	-1.35	0.356	24.0	24.0
22.11.2024	62.55	44.27	18.28	0.84	0.85	19.84	20.10	-1.34	0.362	24.0	24.0
23.11.2024	62.10	43.82	18.29	0.82	0.82	19.35	19.61	-1.33	0.353	24.0	24.0
24.11.2024	62.00	44.26	17.74	0.86	0.87	20.39	20.67	-1.34	0.361	24.0	24.0
25.11.2024	61.90	44.43	17.47	0.88	0.88	20.64	20.92	-1.34	0.360	24.0	24.0
26.11.2024	65.11	45.89	19.22	0.87	0.87	20.39	20.67	-1.37	0.391	24.0	24.0
27.11.2024	68.75	47.63	21.12	0.85	0.86	20.07	20.36	-1.45	0.423	24.0	24.0
28.11.2024	72.00	49.38	22.62	0.85	0.86	20.01	20.31	-1.52	0.452	24.0	24.0
29.11.2024	75.74	51.03	24.71	0.85	0.85	19.78	20.08	-1.52	0.489	24.0	24.0
30.11.2024	75.16	50.78	24.38	0.84	0.85	19.76	20.06	-1.51	0.481	24.0	24.0
Средние:	66.08	45.97	20.11	0.83	0.84	---	---	-1.51	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	588.80	597.77	---	11.815	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	9117.28	9239.46	234.382	11898.9	24871.7
30.11.2024	9706.08	9837.23	246.198	12618.9	25591.7
Итого:	588.80	597.77	11.815	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857
Точка измерения: ТС1; Ресурс: TC

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:
ВПС SN 151007310
ВПС SN 151007309

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632233
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632232

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 16296а
КТПТР-01 SN 16296

Дата	tsv1	tsv2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txв	Pxв	TWork	QntHIP	NS	JSCodes:	JSCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.11.2024	64.06	40.91	64.17	40.59	167.701	161.681	0.000	164.57	160.47	2.52	5.00	5.00	3.810	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
02.11.2024	64.82	41.53	64.95	41.22	169.041	162.921	0.000	165.81	161.65	2.54	5.00	5.00	3.862	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
03.11.2024	69.54	44.20	69.47	44.17	196.631	189.701	0.000	192.36	188.01	2.29	5.00	5.00	4.875	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
04.11.2024	71.08	43.29	71.15	43.09	163.651	157.261	0.000	159.95	155.92	2.55	5.00	5.00	4.445	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,D,I
05.11.2024	72.95	43.17	72.95	42.94	152.761	146.641	0.000	149.14	145.40	2.54	5.00	5.00	4.442	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
06.11.2024	78.16	45.75	80.20	45.17	163.151	156.731	0.000	158.75	155.22	2.25	5.00	5.00	5.141	5.00	5.00	24.0	23.7	*	O,P	R7,C,I,U
07.11.2024	77.56	48.04	77.82	47.08	195.511	188.231	0.000	190.34	186.22	2.19	5.00	5.00	5.623	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
08.11.2024	74.00	43.24	74.76	43.04	150.671	144.541	0.000	147.00	143.31	2.54	5.00	5.00	4.523	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
09.11.2024	65.69	43.22	65.64	42.14	189.611	183.001	0.000	185.90	181.44	2.43	5.00	5.00	4.178	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
10.11.2024	67.04	42.44	66.83	42.20	181.531	174.961	0.000	177.84	173.53	2.45	5.00	5.00	4.375	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
11.11.2024	72.89	45.24	73.09	44.88	188.741	181.751	0.000	184.28	180.04	2.32	5.00	5.00	5.095	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
12.11.2024	73.01	44.97	72.88	44.43	175.311	168.571	0.000	171.15	167.01	2.45	5.00	5.00	4.801	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
13.11.2024	70.57	42.18	70.86	41.96	152.981	146.841	0.000	149.57	145.66	2.65	5.00	5.00	4.246	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
14.11.2024	66.54	43.70	66.62	43.52	204.431	197.511	0.000	200.33	195.79	2.29	5.00	5.00	4.576	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
15.11.2024	68.18	42.26	68.24	42.20	168.131	161.831	0.000	164.61	160.52	2.51	5.00	5.00	4.267	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
16.11.2024	66.94	41.76	66.99	41.66	163.921	157.711	0.000	160.60	156.47	2.60	5.00	5.00	4.043	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
17.11.2024	65.29	41.75	65.30	41.73	177.251	170.901	0.000	173.82	169.56	2.48	5.00	5.00	4.092	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
18.11.2024	65.30	40.90	65.37	40.75	159.741	153.751	0.000	156.65	152.60	2.62	5.00	5.00	3.823	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
19.11.2024	64.83	40.20	64.88	40.06	149.791	144.061	0.000	146.93	143.02	2.70	5.17	4.84	3.620	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
20.11.2024	65.14	40.79	65.26	40.65	158.971	153.051	0.000	155.91	151.91	2.60	5.70	4.59	3.799	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
21.11.2024	65.64	41.16	65.78	41.04	162.491	156.501	0.000	159.32	155.31	2.55	5.75	4.61	3.904	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
22.11.2024	65.33	40.43	65.35	40.30	153.031	147.201	0.000	150.07	146.12	2.67	5.40	4.31	3.738	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
23.11.2024	65.12	39.41	65.13	39.22	137.131	131.561	0.000	134.49	130.65	2.90	5.86	4.66	3.461	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
24.11.2024	64.92	39.00	64.95	38.69	131.011	125.601	0.000	128.51	124.75	2.96	5.91	4.67	3.335	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
25.11.2024	68.32	42.15	68.42	41.81	164.601	158.441	0.000	161.15	157.16	2.50	5.77	4.57	4.221	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
26.11.2024	72.19	45.68	72.42	45.18	195.551	188.551	0.000	191.01	186.74	2.26	5.75	4.58	5.069	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
27.11.2024	75.75	46.76	75.93	46.39	192.161	185.191	0.000	187.30	183.32	2.14	5.72	4.56	5.436	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
28.11.2024	79.39	48.53	80.15	47.95	194.121	186.841	0.000	188.78	184.81	2.13	5.71	4.57	5.834	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
29.11.2024	79.55	47.91	79.38	47.46	184.651	177.481	0.000	179.55	175.60	2.23	5.71	4.58	5.688	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
30.11.2024	72.86	43.00	73.10	42.98	152.591	146.501	0.000	148.99	145.27	2.53	5.80	4.57	4.453	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
Средние:	69.76	43.12	69.93	42.82	---	---	---	---	---	2.48	5.28	4.84	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	5096.868	4905.516	0.000	4984.69	4863.48	---	---	---	132.773	---	---	720.0	719.7			

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	163566.98	164908.42	0.13	159331.81	163237.47	4687.842	45443.6	24409.2
30.11.2024	168663.86	169813.94	0.13	164316.50	168100.95	4820.615	46163.6	25128.9
Итого:	5096.88	4905.52	0.00	4984.69	4863.48	132.773	720.0	719.7

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации