

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 21 (население ТЭЦ-14)  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105379  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 309011  
Обратка: ПРЭМ SN 315338  
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 32053г  
КТСП-Н SN 32053Х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2024	67.22	47.02	20.20	142.97	140.78	1.54	140.05	139.30	0.54	0.75	0.00	0.00	2.825	24.0	0.0	
02.11.2024	67.40	48.04	19.36	140.06	137.95	1.52	137.13	136.43	0.51	0.70	0.00	0.00	2.652	24.0	0.0	
03.11.2024	71.66	50.64	21.02	145.33	142.92	1.67	141.95	141.18	0.54	0.77	0.00	0.00	2.981	24.0	0.0	
04.11.2024	73.44	51.56	21.88	148.80	146.23	1.74	145.18	144.33	0.59	0.85	0.00	0.00	3.174	24.0	0.0	
05.11.2024	76.17	51.22	24.95	128.32	125.82	1.97	124.99	124.23	0.61	0.76	0.00	0.00	3.118	24.0	0.0	
06.11.2024	83.67	51.67	32.00	115.48	112.52	2.60	111.95	111.08	0.78	0.87	0.00	0.00	3.581	24.0	0.0	
07.11.2024	82.12	58.20	23.92	159.02	155.86	2.01	154.34	153.37	0.63	0.97	0.00	0.00	3.692	24.0	0.0	
08.11.2024	78.90	57.35	21.55	166.27	163.27	1.82	161.67	160.72	0.59	0.95	0.00	0.00	3.484	24.0	0.0	
09.11.2024	69.38	48.60	20.78	148.33	145.92	1.64	145.09	144.28	0.56	0.81	0.00	0.00	3.011	24.0	0.0	
10.11.2024	71.11	50.64	20.47	152.43	149.94	1.65	148.95	148.09	0.58	0.86	0.00	0.00	3.047	24.0	0.0	
11.11.2024	77.43	55.45	21.98	163.13	160.19	1.82	158.78	157.88	0.57	0.90	0.00	0.00	3.489	24.0	0.0	
12.11.2024	77.25	55.44	21.81	162.06	159.13	1.82	157.76	156.84	0.58	0.92	0.00	0.00	3.439	24.0	0.0	
13.11.2024	75.10	54.54	20.56	164.30	161.53	1.70	160.16	159.27	0.56	0.89	0.00	0.00	3.294	24.0	0.0	
14.11.2024	70.61	49.71	20.90	148.94	146.45	1.69	145.56	144.73	0.57	0.83	0.00	0.00	3.040	24.0	0.0	
15.11.2024	72.23	51.43	20.80	154.46	151.87	1.69	150.82	149.94	0.59	0.88	0.00	0.00	3.135	24.0	0.0	
16.11.2024	70.98	51.07	19.91	152.39	149.87	1.67	148.90	148.01	0.60	0.89	0.00	0.00	2.962	24.0	0.0	
17.11.2024	69.50	49.30	20.20	147.36	144.89	1.69	144.15	143.19	0.67	0.96	0.00	0.00	2.912	24.0	0.0	
18.11.2024	69.59	49.38	20.21	148.80	146.31	1.69	145.52	144.60	0.63	0.92	0.00	0.00	2.939	24.0	0.0	
19.11.2024	69.44	49.36	20.08	150.34	147.82	1.69	147.04	146.09	0.65	0.95	0.00	0.00	2.950	24.0	0.0	
20.11.2024	69.45	49.66	19.79	149.93	147.43	1.68	146.64	145.68	0.66	0.96	0.00	0.00	2.900	24.0	0.0	
21.11.2024	69.78	49.74	20.04	147.66	145.18	1.69	144.37	143.46	0.63	0.91	0.00	0.00	2.890	24.0	0.0	
22.11.2024	69.20	48.17	21.03	136.11	133.79	1.72	133.14	132.29	0.64	0.85	0.00	0.00	2.799	24.0	0.0	
23.11.2024	69.17	49.59	19.58	151.36	148.83	1.69	148.05	147.04	0.68	1.01	0.00	0.00	2.898	24.0	0.0	
24.11.2024	69.16	48.81	20.35	154.58	151.94	1.72	151.20	150.21	0.66	0.99	0.00	0.00	3.076	24.0	0.0	
25.11.2024	72.56	52.22	20.34	156.24	153.46	1.80	152.54	151.47	0.70	1.07	0.00	0.00	3.104	24.0	0.0	
26.11.2024	76.82	55.30	21.52	158.37	155.34	1.93	154.21	153.10	0.72	1.11	0.00	0.00	3.317	24.0	0.0	
27.11.2024	80.28	56.34	23.94	160.27	156.87	2.14	155.71	154.50	0.78	1.21	0.00	0.00	3.728	24.0	0.0	
28.11.2024	84.55	60.56	23.99	161.27	157.73	2.22	156.27	155.04	0.79	1.23	0.00	0.00	3.751	24.0	0.0	
29.11.2024	83.64	59.18	24.46	159.24	155.72	2.24	154.39	153.15	0.81	1.24	0.00	0.00	3.779	24.0	0.0	
30.11.2024	77.54	54.76	22.78	163.56	160.26	2.04	159.18	157.96	0.77	1.22	0.00	0.00	3.625	24.0	0.0	
Средние:	73.85	52.17	21.68	---	---	1.82	---	---	0.64	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4537.38	4455.82	---	4425.69	4397.46	---	28.23	---	---	95.592	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	54798.21	53809.23	53455.08	53135.91	319.17	1198.184	15367.0	4.0
30.11.2024	59335.59	58265.05	57880.77	57533.37	347.40	1293.776	16087.0	4.0
Итого:	4537.38	4455.82	4425.69	4397.46	28.23	95.592	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации