

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Калинина ул, д. 30А (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1600425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1721066
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1429186
Подача, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 1445070
Обратка, горячая вода: ВЗлет ЭР ЭРСВ-440(540)Л SN 1601802
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 248807
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 248806
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 226796
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 226797

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1704982
ВЗЛЕТ ТПС SN 1704955
ВЗЛЕТ ТПС SN 1706832
ВЗЛЕТ ТПС SN 1706828

Дата	t1 С°	t2 С°	t3 С°	t4 С°	dt С°	V1 М³	V2 М³	V3 М³	V4 М³	M1 т	M2 т	M3 т	M4 т	% т	Мтс т	Мгв т	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	P4 МПа	W1 Гкал	W2 Гкал	W3 Гкал	W4 Гкал	Wтс Гкал	Wгв Гкал	ta С°
01.11.2024	48.66	42.05	59.79	49.92	6.61	463.21	463.83	93.96	38.03	458.06	459.94	92.41	37.58	-0.41	-1.88	54.83	0.56	0.47	0.53	0.52	22.35	19.32	5.06	1.69	3.03	3.38	0.00
02.11.2024	48.08	41.60	59.69	49.88	6.48	462.84	463.53	74.35	37.93	457.81	459.72	73.13	37.49	-0.42	-1.92	35.63	0.55	0.46	0.53	0.52	22.07	19.10	4.01	1.68	2.97	2.32	0.00
03.11.2024	50.06	42.73	62.61	51.55	7.33	460.98	462.09	101.60	37.76	455.56	458.09	99.79	37.29	-0.55	-2.53	62.49	0.55	0.46	0.53	0.52	22.86	19.53	5.73	1.74	3.34	3.99	0.00
04.11.2024	50.97	43.46	61.85	51.12	7.51	462.47	463.02	69.59	37.71	456.83	458.87	68.37	37.25	-0.45	-2.04	31.12	0.54	0.46	0.53	0.51	23.34	19.91	3.88	1.72	3.43	2.17	0.00
05.11.2024	50.57	43.24	62.68	51.90	7.33	462.84	463.28	86.31	38.02	457.27	459.15	84.75	37.54	-0.41	-1.88	47.22	0.47	0.39	0.53	0.51	23.18	19.82	4.89	1.76	3.36	3.13	0.00
06.11.2024	52.64	44.58	61.76	51.20	8.06	463.32	463.37	76.82	38.11	457.28	458.98	75.48	37.64	-0.37	-1.69	37.84	0.41	0.33	0.53	0.52	24.12	20.43	4.29	1.74	3.69	2.55	0.00
07.11.2024	55.84	46.56	62.51	51.73	9.28	463.73	463.41	61.95	37.66	457.01	458.65	60.84	37.19	-0.36	-1.64	23.66	0.52	0.44	0.53	0.52	25.57	21.33	3.49	1.74	4.24	1.76	0.00
08.11.2024	55.17	46.49	61.74	50.94	8.68	464.26	464.05	50.68	37.08	457.67	459.29	49.79	36.62	-0.35	-1.62	13.16	0.52	0.43	0.53	0.52	25.30	21.33	2.83	1.68	3.98	1.15	0.00
09.11.2024	49.18	42.18	60.92	50.37	7.00	462.67	463.46	69.58	36.73	457.41	459.54	68.40	36.30	-0.47	-2.13	32.10	0.53	0.45	0.53	0.52	22.55	19.35	3.82	1.65	3.20	2.17	0.00
10.11.2024	50.18	42.82	62.15	51.32	7.36	461.88	462.37	98.19	36.70	456.42	458.35	96.47	36.24	-0.42	-1.93	60.23	0.55	0.46	0.53	0.51	22.96	19.60	5.49	1.68	3.36	3.81	0.00
11.11.2024	53.84	45.39	62.32	51.55	8.45	462.96	462.89	83.73	37.08	456.70	458.37	82.25	36.62	-0.37	-1.68	45.63	0.53	0.44	0.53	0.52	24.64	20.78	4.70	1.70	3.86	2.99	0.00
12.11.2024	53.64	45.26	61.97	51.13	8.38	462.95	462.99	107.17	36.99	456.74	458.49	105.30	36.53	-0.38	-1.76	68.77	0.54	0.45	0.53	0.52	24.55	20.73	5.96	1.68	3.83	4.28	0.00
13.11.2024	52.93	44.92	61.89	51.32	8.01	462.94	463.08	96.33	37.13	456.87	458.65	94.65	36.67	-0.39	-1.78	57.98	0.53	0.44	0.53	0.51	24.24	20.58	5.36	1.70	3.66	3.66	0.00
14.11.2024	49.85	42.66	61.75	50.79	7.19	462.01	462.70	17.99	36.52	456.62	458.70	17.68	36.08	-0.45	-2.08	-18.40	0.53	0.45	0.53	0.52	22.82	19.54	1.00	1.65	3.29	-0.65	0.00
15.11.2024	50.82	43.34	62.26	51.26	7.48	462.30	462.71	49.53	36.43	456.70	458.59	48.65	35.98	-0.41	-1.88	12.67	0.54	0.45	0.53	0.52	23.27	19.85	2.78	1.66	3.42	1.12	0.00
16.11.2024	50.25	43.00	61.96	51.31	7.25	461.99	462.46	41.13	36.75	456.52	458.40	40.41	36.30	-0.41	-1.89	4.11	0.54	0.45	0.53	0.52	23.00	19.69	2.30	1.68	3.31	0.62	0.00
17.11.2024	49.07	42.14	60.88	50.40	6.93	461.77	462.27	58.96	36.73	456.54	458.37	57.95	36.30	-0.40	-1.83	21.66	0.54	0.45	0.53	0.51	22.46	19.30	3.23	1.65	3.16	1.58	0.00
18.11.2024	49.37	42.39	61.40	50.69	6.98	461.27	461.69	54.97	37.00	455.99	457.75	54.02	36.55	-0.39	-1.76	17.46	0.54	0.46	0.53	0.51	22.57	19.39	3.05	1.67	3.18	1.38	0.00
19.11.2024	49.43	42.50	61.46	50.79	6.93	461.68	462.17	58.07	37.01	456.38	458.21	57.07	36.56	-0.40	-1.83	20.50	0.54	0.46	0.53	0.51	22.62	19.45	3.22	1.67	3.17	1.55	0.00
20.11.2024	49.47	42.59	61.29	50.80	6.88	462.45	463.01	80.50	37.08	457.13	459.03	79.11	36.64	-0.41	-1.89	42.48	0.57	0.49	0.53	0.51	22.68	19.53	4.46	1.68	3.15	2.78	0.00
21.11.2024	49.40	42.44	61.55	50.78	6.96	462.08	462.58	64.47	37.21	456.79	458.62	63.36	36.76	-0.40	-1.84	26.60	0.56	0.47	0.53	0.51	22.63	19.45	3.56	1.68	3.18	1.88	0.00
22.11.2024	48.32	41.69	60.80	50.20	6.63	461.72	462.31	57.58	37.05	456.64	458.49	56.60	36.61	-0.40	-1.85	19.98	0.53	0.44	0.53	0.52	22.12	19.10	3.17	1.65	3.03	1.51	0.00
23.11.2024	49.43	42.45	61.04	50.31	6.98	462.02	462.55	43.62	36.72	456.72	458.60	42.88	36.28	-0.41	-1.88	6.59	0.58	0.49	0.53	0.52	22.64	19.45	2.40	1.64	3.19	0.76	0.00
24.11.2024	49.06	42.29	61.56	50.93	6.77	461.58	462.11	47.57	36.61	456.36	458.19	46.74	36.16	-0.40	-1.83	10.58	0.57	0.48	0.53	0.51	22.45	19.36	2.65	1.66	3.09	0.99	0.00
25.11.2024	51.18	43.69	62.56	51.64	7.49	462.53	462.79	48.70	36.98	456.86	458.61	47.82	36.52	-0.38	-1.74	11.30	0.58	0.50	0.53	0.51	23.45	20.02	2.76	1.70	3.43	1.05	0.00
26.11.2024	53.24	45.01	62.32	51.34	8.23	462.14	462.15	47.77	36.96	456.03	457.71	46.92	36.50	-0.37	-1.68	10.42	0.55	0.47	0.53	0.52	24.34	20.58	2.70	1.69	3.75	1.00	0.00
27.11.2024	55.25	46.38	62.26	51.56	8.87	462.27	461.98	49.01	36.92	455.71	457.29	48.14	36.46	-0.34	-1.57	11.68	0.57	0.48	0.53	0.51	25.23	21.19	2.76	1.70	4.04	1.06	0.00
28.11.2024	57.45	47.78	62.27	51.40	9.67	463.43	462.86	47.06	36.94	456.36	457.87	46.22	36.48	-0.33	-1.52	9.73	0.59	0.51	0.53	0.51	26.28	21.86	2.65	1.69	4.42	0.96	0.00
29.11.2024	56.94	47.54	61.99	51.22	9.40	463.85	463.37	48.96	36.95	456.88	458.43	48.09	36.49	-0.34	-1.54	11.60	0.55	0.47	0.53	0.52	26.07	21.77	2.74	1.69	4.30	1.06	0.00
30.11.2024	54.00	45.61	55.37	46.63	8.39	463.35	463.42	38.85	29.74	457.05	458.85	38.19	29.38	-0.39	-1.80	8.81	0.56	0.48	0.42	0.40	24.74	20.91	2.13	1.33	3.83	0.79	0.00
Средние:	51.48	43.83	61.49	50.87	7.65	---	---	---	---	---	---	---	---	-0.40	---	---	0.54	0.46	0.53	0.51	---	---	---	---	---	---	0.00
Итого:	---	---	---	---	---	13875.50	13884.49	1925.01	1106.53	13702.91	13757.81	1891.48	1093.02	---	-54.90	798.45	---	---	---	---	707.12	602.25	107.05	50.25	104.87	56.80	---

Дата	V1 М³	V2 М³	V3 М³	V4 М³	M1 т	M2 т	M3 т	M4 т	Мтс т	Мгв т	W1 Гкал	W2 Гкал	W3 Гкал	W4 Гкал	Wтс Гкал	Wгв Гкал	Тнар ч
31.10.2024	623090.96	610066.24	127899.40	100847.76	614510.84	604213.58	125908.34	99699.82	10305.75	26204.21	33079.09	27529.15	6593.12	4393.98	5549.82	2197.66	59425.30
30.11.2024	636966.46	623950.73	129824.41	101954.29	628213.75	617971.39	127799.81	100792.84	10250.86	27002.66	33786.20	28131.40	6700.17	4444.24	5654.69	2254.45	60145.30
Итого:	13875.50	13884.49	1925.01	1106.53	13702.91	13757.81	1891.48	1093.02	-54.90	798.45	707.12	602.25	107.05	50.25	104.87	56.80	720.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Калинина ул, д. 30А (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1600425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1721066
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1429186
Подача, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 1445070
Обратка, горячая вода: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Л SN 1601802
Схема измерений: Пользовательская

Дата	Vхв Мз	Тнар ч	НС
01.11.2024	0.00	24.00	
02.11.2024	0.00	24.00	
03.11.2024	0.00	24.00	
04.11.2024	0.00	24.00	
05.11.2024	0.00	24.00	
06.11.2024	0.00	24.00	
07.11.2024	0.00	24.00	
08.11.2024	0.00	24.00	
09.11.2024	0.00	24.00	
10.11.2024	0.00	24.00	
11.11.2024	0.00	24.00	
12.11.2024	0.00	24.00	
13.11.2024	0.00	24.00	
14.11.2024	0.00	24.00	
15.11.2024	0.00	24.00	
16.11.2024	0.00	24.00	
17.11.2024	0.00	24.00	
18.11.2024	0.00	24.00	
19.11.2024	0.00	24.00	
20.11.2024	0.00	24.00	
21.11.2024	0.00	24.00	
22.11.2024	0.00	24.00	
23.11.2024	0.00	24.00	
24.11.2024	0.00	24.00	
25.11.2024	0.00	24.00	
26.11.2024	0.00	24.00	
27.11.2024	0.00	24.00	
28.11.2024	0.00	24.00	
29.11.2024	0.00	24.00	
30.11.2024	0.00	24.00	
Средние:	---	---	
Итого:	0.00	720.00	

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 248807
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 248806
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 226796
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 226797

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1704982
ВЗЛЕТ ТПС SN 1704955
ВЗЛЕТ ТПС SN 1706832
ВЗЛЕТ ТПС SN 1706828

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации