

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	dGm т	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.11.2024	58.24	0.00	58.24	0.47	0.00	11.21	0.00	0.00	0.600	0.000	0.000	24.0	24.0
02.11.2024	57.34	0.00	57.34	0.46	0.00	10.81	0.00	0.00	0.575	0.000	0.000	24.0	24.0
03.11.2024	56.59	0.00	56.59	0.45	0.00	10.73	0.00	0.00	0.565	0.000	0.000	24.0	24.0
04.11.2024	58.69	0.00	58.69	0.46	0.00	10.86	0.00	0.00	0.604	0.000	0.000	24.0	24.0
05.11.2024	59.45	0.00	59.45	0.47	0.00	11.11	0.00	0.00	0.620	0.000	0.000	24.0	24.0
06.11.2024	61.57	0.00	61.57	0.44	0.00	10.36	0.00	0.00	0.601	0.000	0.000	24.0	24.0
07.11.2024	63.56	0.00	63.56	0.44	0.00	10.27	0.00	0.00	0.613	0.000	0.000	24.0	24.0
08.11.2024	63.55	0.00	63.55	0.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.626	0.000	0.000	24.0	24.0
09.11.2024	61.93	0.00	61.93	0.45	0.00	10.56	0.00	0.00	0.606	0.000	0.000	24.0	24.0
10.11.2024	55.82	0.00	55.82	0.54	0.00	12.77	0.00	0.00	0.656	0.000	0.000	24.0	24.0
11.11.2024	56.06	0.00	56.06	0.53	0.00	12.56	0.00	0.00	0.653	0.000	0.000	24.0	24.0
12.11.2024	61.90	0.00	61.90	0.49	0.00	11.66	0.00	0.00	0.675	0.000	0.000	24.0	24.0
13.11.2024	61.07	0.00	61.07	0.47	0.00	11.07	0.00	0.00	0.634	0.000	0.000	24.0	24.0
14.11.2024	59.51	0.00	59.51	0.44	0.00	10.28	0.00	0.00	0.567	0.000	0.000	24.0	24.0
15.11.2024	56.77	0.00	56.77	0.49	0.00	11.69	0.00	0.00	0.609	0.000	0.000	24.0	24.0
16.11.2024	57.24	0.00	57.24	0.53	0.00	12.54	0.00	0.00	0.675	0.000	0.000	24.0	24.0
17.11.2024	56.75	0.00	56.75	0.50	0.00	11.73	0.00	0.00	0.613	0.000	0.000	24.0	24.0
18.11.2024	55.17	0.00	55.17	0.62	0.00	14.76	0.00	0.00	0.738	0.000	0.000	24.0	24.0
19.11.2024	55.86	0.00	55.86	0.50	0.00	11.83	0.00	0.00	0.607	0.000	0.000	24.0	24.0
20.11.2024	57.80	0.00	57.80	0.47	0.00	11.09	0.00	0.00	0.599	0.000	0.000	24.0	24.0
21.11.2024	57.20	0.00	57.20	0.42	0.00	9.87	0.00	0.00	0.517	0.000	0.000	24.0	24.0
22.11.2024	56.29	0.00	56.29	0.47	0.00	11.18	0.00	0.00	0.581	0.000	0.000	24.0	24.0
23.11.2024	55.58	0.00	55.58	0.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.485	0.000	0.000	24.0	24.0
24.11.2024	56.27	0.00	56.27	0.46	0.00	10.79	0.00	0.00	0.558	0.000	0.000	24.0	24.0
25.11.2024	55.62	0.00	55.62	0.65	0.00	15.40	0.00	0.00	0.785	0.000	0.000	24.0	24.0
26.11.2024	58.88	0.00	58.88	0.44	0.00	10.36	0.00	0.00	0.572	0.000	0.000	24.0	24.0
27.11.2024	61.77	0.00	61.77	0.42	0.00	9.90	0.00	0.00	0.574	0.000	0.000	24.0	24.0
28.11.2024	62.56	0.00	62.56	0.46	0.00	10.92	0.00	0.00	0.647	0.000	0.000	24.0	24.0
29.11.2024	63.58	0.00	63.58	0.45	0.00	10.60	0.00	0.00	0.641	0.000	0.000	24.0	24.0
30.11.2024	63.40	0.00	63.40	0.42	0.00	9.82	0.00	0.00	0.591	0.000	0.000	24.0	24.0
Средние:	58.87	0.00	58.87	0.48	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	336.59	0.00	0.00	18.387	0.000	0.000	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1 т	Gm_itog2 т	dGm_itog т	Qt_itog1 Гкал	Qt_itog2 Гкал	dQt_itog Гкал	tm1_itog ч	ts1_itog ч
31.10.2024	4749.44	0.00	0.00	264.306	0.000	0.000	11625.9	11626.3
30.11.2024	5086.03	0.00	0.00	282.694	0.000	0.000	12345.9	12346.3
Итого:	336.59	0.00	0.00	18.387	0.000	0.000	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 322046  
ПРИМ SN 322947

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 10507  
КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.11.2024	63.80	39.98	23.82	3.68	3.71	86.76	88.43	-1.91	-0.40	-0.40	2.063	24.0	24.0
02.11.2024	64.00	39.92	24.07	3.63	3.66	85.46	87.12	-1.92	-0.40	-0.40	2.054	24.0	24.0
03.11.2024	64.62	39.75	24.87	3.59	3.62	84.44	86.13	-1.98	-0.40	-0.40	2.097	24.0	24.0
04.11.2024	68.97	41.23	27.74	3.66	3.70	86.09	88.19	-2.41	-0.40	-0.40	2.384	24.0	24.0
05.11.2024	70.97	44.06	26.92	3.54	3.76	83.11	89.37	-7.26	-0.40	-0.40	2.247	23.2	24.0
06.11.2024	72.47	44.69	27.79	3.71	3.80	86.98	90.32	-3.77	-0.40	-0.40	2.409	24.0	24.0
07.11.2024	80.54	45.97	34.56	3.10	3.64	72.20	86.38	-17.88	-0.40	-0.40	2.493	24.0	24.0
08.11.2024	76.80	45.58	31.22	3.54	4.06	82.85	96.42	-15.14	-0.40	-0.40	2.587	24.0	24.0
09.11.2024	75.17	46.04	29.13	3.76	4.25	88.02	100.90	-13.64	-0.40	-0.40	2.563	24.0	24.0
10.11.2024	65.53	41.48	24.05	3.53	4.01	83.11	95.34	-13.71	-0.40	-0.40	1.995	24.0	24.0
11.11.2024	66.42	41.89	24.53	3.57	4.05	83.87	96.35	-13.85	-0.40	-0.40	2.053	24.0	24.0
12.11.2024	72.73	44.42	28.31	3.68	4.16	86.18	98.92	-13.76	-0.40	-0.40	2.437	24.0	24.0
13.11.2024	72.72	44.27	28.45	3.65	4.13	85.50	98.26	-13.89	-0.40	-0.40	2.428	24.0	24.0
14.11.2024	70.89	44.24	26.66	3.74	4.21	87.74	100.21	-13.28	-0.40	-0.40	2.338	24.0	24.0
15.11.2024	66.53	41.24	25.29	3.40	3.87	79.92	92.05	-14.11	-0.40	-0.40	2.017	24.0	24.0
16.11.2024	68.03	42.34	25.70	3.60	4.07	84.51	96.73	-13.48	-0.40	-0.40	2.168	24.0	24.0
17.11.2024	66.92	42.12	24.80	3.58	4.04	84.17	96.22	-13.36	-0.40	-0.40	2.084	24.0	24.0
18.11.2024	65.16	41.12	24.04	3.51	3.97	82.53	94.60	-13.63	-0.40	-0.40	1.981	24.0	24.0
19.11.2024	65.29	41.27	24.02	3.55	4.02	83.47	95.66	-13.61	-0.40	-0.40	2.002	24.0	24.0
20.11.2024	64.79	40.98	23.80	3.45	3.91	81.17	93.20	-13.80	-0.40	-0.40	1.930	24.0	24.0
21.11.2024	65.08	41.08	24.00	3.47	3.94	81.61	93.82	-13.92	-0.40	-0.40	1.955	24.0	24.0
22.11.2024	65.58	41.39	24.19	3.52	4.00	82.81	95.11	-13.83	-0.40	-0.40	2.001	24.0	24.0
23.11.2024	65.30	40.98	24.32	3.43	3.89	80.78	92.69	-13.74	-0.40	-0.40	1.961	24.0	24.0
24.11.2024	64.90	41.30	23.60	3.57	4.05	84.13	96.44	-13.64	-0.40	-0.40	1.982	24.0	24.0
25.11.2024	64.87	41.60	23.26	3.62	4.10	85.21	97.52	-13.46	-0.40	-0.40	1.979	24.0	24.0
26.11.2024	68.06	42.63	25.42	3.61	4.09	84.89	97.25	-13.57	-0.40	-0.40	2.155	24.0	24.0
27.11.2024	72.03	43.80	28.23	3.57	4.06	83.83	96.47	-14.03	-0.40	-0.40	2.363	24.0	24.0
28.11.2024	75.58	45.08	30.50	3.57	4.06	83.57	96.41	-14.26	-0.40	-0.40	2.546	24.0	24.0
29.11.2024	79.49	46.08	33.41	3.52	4.02	82.24	95.46	-14.87	-0.40	-0.40	2.749	24.0	24.0
30.11.2024	79.31	46.13	33.18	3.51	4.01	82.05	95.20	-14.85	-0.40	-0.40	2.718	24.0	24.0
Средние:	69.42	42.76	26.66	3.56	3.96	---	---	-11.88	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2509.19	2827.16	---	---	---	66.739	719.2	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	19226.37	19848.83	663.833	4423.2	7448.5
30.11.2024	21735.56	22675.99	730.571	5142.4	8168.5
Итого:	2509.19	2827.16	66.739	719.2	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации