

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 753147

ПРЭМ SN 343343

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13779

КТПТР-01 SN 13779 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2024	49.74	41.44	8.30	280.93	278.59	0.00	0.84	277.60	276.28	0.48	1.32	0.90	0.90	2.298	24.0	0.0	
02.11.2024	50.43	41.89	8.54	283.55	281.12	0.00	0.86	280.14	278.72	0.51	1.42	0.90	0.90	2.388	24.0	0.0	
03.11.2024	52.85	43.55	9.30	293.48	291.09	0.00	0.82	289.62	288.46	0.40	1.16	0.90	0.90	2.686	24.0	0.0	
04.11.2024	53.93	44.42	9.51	299.86	297.13	0.00	0.91	295.75	294.30	0.49	1.45	0.90	0.90	2.808	24.0	0.0	
05.11.2024	54.96	44.91	10.05	293.48	290.84	0.00	0.90	289.29	288.03	0.44	1.26	0.90	0.90	2.900	24.0	0.0	
06.11.2024	57.92	46.51	11.41	288.18	285.41	0.00	0.97	283.64	282.48	0.41	1.16	0.90	0.90	3.231	24.0	0.0	
07.11.2024	59.76	48.08	11.68	304.59	301.62	0.00	0.98	299.53	298.27	0.42	1.26	0.90	0.90	3.494	24.0	0.0	
08.11.2024	56.00	45.88	10.12	300.00	297.28	0.00	0.91	295.58	294.31	0.43	1.27	0.90	0.90	2.987	24.0	0.0	
09.11.2024	50.81	42.25	8.56	295.35	292.71	0.00	0.90	291.71	290.19	0.52	1.52	0.90	0.90	2.494	24.0	0.0	
10.11.2024	52.49	43.42	9.07	298.48	296.02	0.00	0.83	294.62	293.32	0.44	1.30	0.90	0.90	2.670	24.0	0.0	
11.11.2024	56.49	46.67	9.82	327.16	324.39	0.00	0.85	322.26	321.01	0.39	1.25	0.90	0.90	3.157	24.0	0.0	
12.11.2024	57.44	48.82	8.62	398.46	395.07	0.00	0.85	392.29	390.57	0.44	1.72	0.90	0.90	3.377	24.0	0.0	
13.11.2024	55.58	47.84	7.74	404.07	400.98	0.00	0.77	398.22	396.59	0.41	1.63	0.90	0.90	3.075	24.0	0.0	
14.11.2024	54.12	46.77	7.35	408.02	405.04	0.00	0.73	402.36	400.80	0.39	1.56	0.90	0.90	2.951	24.0	0.0	
15.11.2024	54.10	46.67	7.43	403.53	400.53	0.00	0.75	397.96	396.32	0.41	1.64	0.90	0.90	2.950	24.0	0.0	
16.11.2024	53.51	46.28	7.23	404.46	401.21	0.00	0.81	398.97	397.08	0.47	1.89	0.90	0.90	2.878	24.0	0.0	
17.11.2024	52.39	45.38	7.01	400.15	397.29	0.00	0.72	394.90	393.37	0.39	1.53	0.90	0.90	2.762	24.0	0.0	
18.11.2024	51.39	44.65	6.74	398.25	395.47	0.00	0.70	393.23	391.66	0.40	1.57	0.90	0.90	2.644	24.0	0.0	
19.11.2024	51.23	44.53	6.70	398.21	395.21	0.00	0.76	393.21	391.43	0.45	1.78	0.90	0.90	2.631	24.0	0.0	
20.11.2024	52.12	45.23	6.89	400.23	397.32	0.00	0.73	395.05	393.41	0.42	1.64	0.90	0.90	2.715	24.0	0.0	
21.11.2024	50.97	44.27	6.70	395.44	392.63	0.00	0.71	390.55	388.90	0.42	1.65	0.90	0.90	2.613	24.0	0.0	
22.11.2024	51.52	44.63	6.89	398.20	395.67	0.00	0.64	393.16	391.90	0.32	1.26	0.90	0.90	2.707	24.0	0.0	
23.11.2024	51.78	44.84	6.94	399.46	396.89	0.00	0.65	394.35	393.07	0.33	1.28	0.90	0.90	2.735	24.0	0.0	
24.11.2024	51.70	44.88	6.82	399.28	396.49	0.00	0.70	394.21	392.66	0.39	1.55	0.90	0.90	2.687	24.0	0.0	
25.11.2024	55.03	47.32	7.71	405.11	402.35	0.00	0.68	399.32	398.01	0.33	1.31	0.90	0.90	3.078	24.0	0.0	
26.11.2024	59.44	50.50	8.94	409.84	406.85	0.00	0.73	403.08	401.89	0.30	1.19	0.90	0.90	3.595	24.0	0.0	
27.11.2024	61.61	52.16	9.45	412.26	408.94	0.00	0.81	405.00	403.64	0.34	1.36	0.90	0.90	3.821	24.0	0.0	
28.11.2024	64.43	54.14	10.29	411.39	407.81	0.00	0.87	403.52	402.16	0.34	1.36	0.90	0.90	4.151	24.0	0.0	
29.11.2024	63.63	53.59	10.04	412.74	409.20	0.00	0.86	405.06	403.64	0.35	1.42	0.90	0.90	4.061	24.0	0.0	
30.11.2024	56.96	48.86	8.10	404.43	401.29	0.00	0.78	398.27	396.71	0.39	1.56	0.90	0.90	3.222	24.0	0.0	
Средние:	54.81	46.35	8.47	---	---	---	0.80	---	---	0.41	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	10928.59	10842.44	0.00	---	10772.45	10729.18	---	43.27	---	---	89.766	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	12374.95	12329.22	0.00	12241.03	12228.62	12.41	76.685	3360.0	0.0
30.11.2024	23303.54	23171.66	0.00	23013.48	22957.80	55.68	166.451	4080.0	0.0
Итого:	10928.59	10842.44	0.00	10772.45	10729.18	43.27	89.766	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294  
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:  
Подача: ПРЭМ SN 753147  
Схема измерений: Типиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема б)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	txв	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	°C	ч	ч	
01.11.2024	60.97	9.30	9.13	7.00	0.511	5.00	24.0	0.0	*
02.11.2024	60.66	8.60	8.40	7.00	0.467	5.00	24.0	0.0	*
03.11.2024	63.95	10.53	10.36	7.00	0.613	5.00	24.0	0.0	*
04.11.2024	59.55	11.09	10.90	7.00	0.593	5.00	24.0	0.0	*
05.11.2024	58.88	9.16	9.00	7.00	0.485	5.00	24.0	0.0	*
06.11.2024	59.31	9.81	9.65	7.00	0.525	5.00	24.0	0.0	*
07.11.2024	59.37	8.86	8.72	7.00	0.474	5.00	24.0	0.0	*
08.11.2024	58.72	8.32	8.19	7.00	0.441	5.00	24.0	0.0	*
09.11.2024	59.44	10.28	10.11	7.00	0.551	5.00	24.0	0.0	*
10.11.2024	59.89	11.66	11.49	7.00	0.633	5.00	24.0	0.0	*
11.11.2024	58.68	9.18	9.04	7.00	0.486	5.00	24.0	0.0	*
12.11.2024	59.02	9.99	9.83	7.00	0.533	5.00	24.0	0.0	*
13.11.2024	58.96	9.25	9.09	7.00	0.491	5.00	24.0	0.0	*
14.11.2024	59.09	9.24	9.09	7.00	0.489	5.00	24.0	0.0	*
15.11.2024	58.60	8.72	8.55	7.00	0.459	5.00	24.0	0.0	*
16.11.2024	58.91	8.51	8.37	7.00	0.449	5.00	24.0	0.0	*
17.11.2024	59.74	10.47	10.30	7.00	0.565	5.00	24.0	0.0	*
18.11.2024	58.75	8.74	8.59	7.00	0.464	5.00	24.0	0.0	*
19.11.2024	58.92	9.48	9.32	7.00	0.503	5.00	24.0	0.0	*
20.11.2024	58.78	8.79	8.64	7.00	0.466	5.00	24.0	0.0	*
21.11.2024	55.92	8.99	8.86	7.00	0.450	5.00	24.0	0.0	*
22.11.2024	58.42	8.05	7.95	7.00	0.424	5.00	24.0	0.0	*
23.11.2024	59.46	10.06	9.89	7.00	0.539	5.00	24.0	0.0	*
24.11.2024	59.98	11.29	11.14	7.00	0.613	5.00	24.0	0.0	*
25.11.2024	50.50	9.51	9.42	7.00	0.428	5.00	24.0	0.0	*
26.11.2024	53.05	10.11	9.97	7.00	0.478	5.00	24.0	0.0	*
27.11.2024	59.02	9.47	9.33	7.00	0.504	5.00	24.0	0.0	*
28.11.2024	58.58	8.76	8.64	7.00	0.462	5.00	24.0	0.0	*
29.11.2024	58.31	9.03	8.87	7.00	0.475	5.00	24.0	0.0	*
30.11.2024	58.93	9.87	9.70	7.00	0.526	5.00	24.0	0.0	*
Средние:	58.75	---	---	7.00	---	5.00	---	---	
Итого:	---	285.12	280.54	---	15.097	---	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	1094.16	937.99	47.218	2915.0	445.0
30.11.2024	1379.28	1218.53	62.315	3635.0	445.0
Итого:	285.12	280.54	15.097	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации