

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2024 0:00:00 - 30.11.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 9 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА846
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15365
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 3706
КТПТР-06 SN 3706a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2024	66.41	41.62	24.79	3.25	3.29	76.48	78.37	-2.44	1.893	24.0	24.0
02.11.2024	66.30	41.08	25.23	3.13	3.17	73.55	75.42	-2.51	1.851	24.0	24.0
03.11.2024	66.32	40.79	25.53	3.10	3.14	72.82	74.71	-2.56	1.856	24.0	24.0
04.11.2024	69.99	41.68	28.31	3.03	3.07	71.19	73.13	-2.68	2.011	24.0	24.0
05.11.2024	71.60	42.50	29.10	3.10	3.14	72.67	74.74	-2.81	2.112	24.0	24.0
06.11.2024	74.07	41.61	32.46	2.76	2.80	64.63	66.59	-2.98	2.080	24.0	24.0
07.11.2024	82.27	43.09	39.18	2.58	2.61	60.12	62.20	-3.41	2.351	24.0	24.0
08.11.2024	80.02	45.16	34.86	3.07	3.12	71.58	74.07	-3.42	2.493	24.0	24.0
09.11.2024	76.17	44.50	31.67	3.14	3.19	73.34	75.81	-3.32	2.326	24.0	24.0
10.11.2024	68.74	40.48	28.26	2.97	3.02	69.72	71.95	-3.14	1.968	24.0	24.0
11.11.2024	71.17	41.11	30.06	2.99	3.04	70.15	72.43	-3.20	2.106	24.0	24.0
12.11.2024	75.60	42.93	32.67	3.03	3.08	70.87	73.23	-3.27	2.312	24.0	24.0
13.11.2024	75.18	43.34	31.84	3.13	3.17	73.14	75.48	-3.14	2.322	24.0	24.0
14.11.2024	73.11	44.18	28.92	3.36	3.41	78.75	81.16	-3.02	2.275	24.0	24.0
15.11.2024	68.94	41.42	27.52	3.11	3.16	73.15	75.27	-2.86	2.010	24.0	24.0
16.11.2024	70.41	42.39	28.02	3.24	3.29	76.13	78.29	-2.80	2.130	24.0	24.0
17.11.2024	69.21	41.83	27.38	3.18	3.23	74.78	76.87	-2.76	2.045	24.0	24.0
18.11.2024	68.62	41.54	27.08	3.19	3.24	75.05	77.09	-2.68	2.030	24.0	24.0
19.11.2024	67.98	41.45	26.52	3.20	3.25	75.33	77.32	-2.61	1.994	24.0	24.0
20.11.2024	67.62	41.66	25.96	3.32	3.36	77.96	80.02	-2.61	2.020	24.0	24.0
21.11.2024	68.33	42.18	26.15	3.33	3.38	78.29	80.35	-2.60	2.044	24.0	24.0
22.11.2024	67.94	41.36	26.59	3.12	3.09	73.31	73.58	-0.38	1.971	22.8	24.0
23.11.2024	69.67	42.91	26.76	3.50	3.53	82.09	84.01	-2.32	2.194	24.0	24.0
24.11.2024	68.72	42.26	26.45	3.37	3.41	79.17	81.10	-2.41	2.091	24.0	24.0
25.11.2024	69.95	42.56	27.39	3.42	3.42	80.21	81.32	-1.37	2.194	24.0	24.0
26.11.2024	71.83	43.72	28.11	3.46	3.49	81.13	83.11	-2.41	2.276	24.0	24.0
27.11.2024	75.09	45.99	29.11	3.58	3.61	83.76	85.79	-2.39	2.437	24.0	24.0
28.11.2024	78.08	46.97	31.11	3.52	3.55	82.14	84.23	-2.51	2.554	24.0	24.0
29.11.2024	82.89	48.89	33.99	3.56	3.59	82.81	85.08	-2.70	2.814	24.0	24.0
30.11.2024	81.06	47.70	33.37	3.44	3.48	80.29	82.51	-2.73	2.677	24.0	24.0
Средние:	72.11	42.96	29.15	3.21	3.24	---	---	-2.67	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2254.59	2315.22	---	65.436	718.8	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2024	42816.08	44512.56	1367.178	15227.0	19062.6
30.11.2024	45070.67	46827.79	1432.614	15945.8	19782.6
Итого:	2254.59	2315.22	65.436	718.8	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации