

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 41 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 5842
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:
РСЦ SN 8352
РСЦ SN 8353

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 67536
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a745204

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 11277
КТПТР-01 SN 11277a

| Дата | tsv1 | tsv2 | t1 | t2 | V1 | V2 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qtv | txv | Pxv | TWork | QntHIP | NS | vCodes: | vCodes: |
|------------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------|---------|-------|--------|----|---------|---------|
| | °C | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | °C | кгс/см2 | ч | ч | | | |
| 01.01.2025 | 83.28 | 45.58 | 83.28 | 45.56 | 124.146 | 124.350 | 120.43 | 123.18 | -2.26 | 5.98 | 8.00 | 4.538 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 02.01.2025 | 84.07 | 45.51 | 84.08 | 45.50 | 122.112 | 122.079 | 118.40 | 120.94 | -2.12 | 5.95 | 8.00 | 4.563 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 03.01.2025 | 76.64 | 43.88 | 76.54 | 43.70 | 124.950 | 125.205 | 121.72 | 124.12 | -1.95 | 5.98 | 8.00 | 3.983 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 04.01.2025 | 81.09 | 43.87 | 81.01 | 43.88 | 119.613 | 119.634 | 116.20 | 118.60 | -2.05 | 5.87 | 8.00 | 4.321 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 05.01.2025 | 77.54 | 43.20 | 77.40 | 42.81 | 120.657 | 120.840 | 117.48 | 119.82 | -1.98 | 5.89 | 8.00 | 4.030 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 06.01.2025 | 86.52 | 44.59 | 86.47 | 44.58 | 119.313 | 119.181 | 115.49 | 118.11 | -2.24 | 5.84 | 8.00 | 4.841 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 07.01.2025 | 94.01 | 47.90 | 94.03 | 47.88 | 121.209 | 120.525 | 116.72 | 119.27 | -2.16 | 5.87 | 8.00 | 5.383 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 08.01.2025 | 89.74 | 47.34 | 89.66 | 47.27 | 122.493 | 121.974 | 118.31 | 120.73 | -2.02 | 5.89 | 8.00 | 5.015 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 09.01.2025 | 76.28 | 43.11 | 75.95 | 42.77 | 121.221 | 121.386 | 118.11 | 120.37 | -1.89 | 5.78 | 8.00 | 3.913 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 10.01.2025 | 73.50 | 40.65 | 73.50 | 40.67 | 114.672 | 115.023 | 111.92 | 114.18 | -2.00 | 5.68 | 8.00 | 3.670 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 11.01.2025 | 74.26 | 40.92 | 74.24 | 40.91 | 118.092 | 118.527 | 115.21 | 117.65 | -2.10 | 5.81 | 8.00 | 3.836 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 12.01.2025 | 73.97 | 39.77 | 73.99 | 39.67 | 117.825 | 118.251 | 114.97 | 117.42 | -2.11 | 5.74 | 8.00 | 3.926 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 13.01.2025 | 81.78 | 42.31 | 81.62 | 42.27 | 115.578 | 115.659 | 112.22 | 114.73 | -2.21 | 5.75 | 8.00 | 4.427 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 14.01.2025 | 82.32 | 44.71 | 82.30 | 44.66 | 122.604 | 122.769 | 119.01 | 121.66 | -2.20 | 5.90 | 8.00 | 4.473 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 15.01.2025 | 80.90 | 43.62 | 80.91 | 43.61 | 121.344 | 121.575 | 117.90 | 120.53 | -2.21 | 5.88 | 8.00 | 4.392 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 16.01.2025 | 89.82 | 46.48 | 89.72 | 46.45 | 122.961 | 122.661 | 118.75 | 121.46 | -2.25 | 5.91 | 8.00 | 5.147 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 17.01.2025 | 96.98 | 49.85 | 96.99 | 49.85 | 125.724 | 124.848 | 120.82 | 123.43 | -2.14 | 5.96 | 8.00 | 5.698 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 18.01.2025 | 93.46 | 48.38 | 93.46 | 48.38 | 125.712 | 124.938 | 121.11 | 123.60 | -2.04 | 5.79 | 8.00 | 5.461 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 19.01.2025 | 81.72 | 42.28 | 81.61 | 42.07 | 116.346 | 116.286 | 112.97 | 115.35 | -2.08 | 5.33 | 8.00 | 4.451 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 20.01.2025 | 76.84 | 41.75 | 76.90 | 41.72 | 117.510 | 117.792 | 114.46 | 116.87 | -2.09 | 5.58 | 8.00 | 4.012 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 21.01.2025 | 93.01 | 45.14 | 92.98 | 45.14 | 113.145 | 112.578 | 109.03 | 111.54 | -2.28 | 5.75 | 8.00 | 5.220 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 22.01.2025 | 107.26 | 50.10 | 107.03 | 50.08 | 118.827 | 117.093 | 113.30 | 115.75 | -2.14 | 5.84 | 8.00 | 6.485 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 23.01.2025 | 107.75 | 52.67 | 107.81 | 52.71 | 126.180 | 124.266 | 120.27 | 122.69 | -1.99 | 5.94 | 8.00 | 6.635 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 24.01.2025 | 97.73 | 49.85 | 97.71 | 49.83 | 127.071 | 125.880 | 122.04 | 124.45 | -1.95 | 5.96 | 8.00 | 5.847 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 25.01.2025 | 98.55 | 50.06 | 98.53 | 50.04 | 126.003 | 124.734 | 120.94 | 123.31 | -1.93 | 5.79 | 8.00 | 5.869 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 26.01.2025 | 100.70 | 49.90 | 100.72 | 49.95 | 124.734 | 123.270 | 119.54 | 121.87 | -1.93 | 5.80 | 8.00 | 6.077 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 27.01.2025 | 90.78 | 48.31 | 90.41 | 47.96 | 123.903 | 123.258 | 119.58 | 121.94 | -1.95 | 5.62 | 8.00 | 5.078 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 28.01.2025 | 77.55 | 40.70 | 77.53 | 40.70 | 109.119 | 109.323 | 106.24 | 108.52 | -2.13 | 5.24 | 8.00 | 3.910 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 29.01.2025 | 77.57 | 42.61 | 77.58 | 42.55 | 121.080 | 121.395 | 117.88 | 120.41 | -2.12 | 5.77 | 8.00 | 4.117 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 30.01.2025 | 82.29 | 45.44 | 82.15 | 45.27 | 127.431 | 127.605 | 123.69 | 126.41 | -2.17 | 6.03 | 8.00 | 4.555 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| 31.01.2025 | 74.66 | 41.31 | 74.60 | 41.28 | 120.111 | 120.507 | 117.15 | 119.59 | -2.07 | 5.81 | 8.00 | 3.902 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | P | A |
| Средние: | 85.89 | 45.22 | 85.83 | 45.15 | --- | --- | --- | --- | -2.09 | 5.80 | 8.00 | --- | 5.00 | 5.00 | --- | --- | | | |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | 3751.681 | 3743.407 | 3631.84 | 3708.49 | --- | --- | --- | 147.773 | --- | --- | 744.0 | 744.0 | | | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Qtv | TWork | QntHIP |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
| | м3 | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.12.2024 | 208363.09 | 207675.59 | 202289.44 | 205902.73 | 7687.271 | 87321.4 | 61899.8 |
| 31.01.2025 | 212114.77 | 211419.00 | 205921.28 | 209611.23 | 7835.044 | 88065.4 | 62643.8 |
| Итого: | 3751.67 | 3743.41 | 3631.84 | 3708.50 | 147.773 | 744.0 | 744.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации