

Отчет о суточных параметрах  
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Поддача:  
Обратка:  
Холодная вода:  
Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Счетчик воды:  
ПРЭМ SN 753147  
ПРЭМ SN 343343

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 13779  
КТПТР-01 SN 13779 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2025	59.86	50.72	9.14	400.84	397.30	0.00	0.89	394.17	392.45	0.44	1.72	0.90	0.90	3.599	24.0	0.0	
02.01.2025	60.54	51.17	9.37	401.85	398.29	0.00	0.89	395.02	393.35	0.42	1.67	0.90	0.90	3.700	24.0	0.0	
03.01.2025	55.49	47.70	7.79	397.37	394.36	0.00	0.76	391.61	390.03	0.40	1.58	0.90	0.90	3.048	24.0	0.0	
04.01.2025	59.79	50.71	9.08	405.81	402.48	0.00	0.82	399.05	397.56	0.37	1.49	0.90	0.90	3.620	24.0	0.0	
05.01.2025	59.45	49.02	10.43	324.91	322.25	0.00	0.82	319.56	318.56	0.31	1.00	0.90	0.90	3.326	24.0	0.0	
06.01.2025	63.04	51.87	11.17	359.38	356.12	0.00	0.91	352.78	351.56	0.35	1.22	0.90	0.90	3.935	24.0	0.0	
07.01.2025	67.87	55.07	12.80	361.78	357.87	0.00	1.09	354.17	352.74	0.40	1.43	0.90	0.90	4.533	24.0	0.0	
08.01.2025	65.43	53.67	11.76	361.64	358.01	0.00	1.01	354.56	353.15	0.40	1.41	0.90	0.90	4.166	24.0	0.0	
09.01.2025	56.54	48.06	8.48	376.63	373.55	0.00	0.82	370.95	369.43	0.41	1.52	0.90	0.90	3.142	24.0	0.0	
10.01.2025	54.53	46.99	7.54	406.22	402.94	0.00	0.81	400.49	398.65	0.46	1.84	0.90	0.90	3.014	24.0	0.0	
11.01.2025	54.70	47.07	7.63	402.82	399.62	0.00	0.80	397.15	395.41	0.44	1.74	0.90	0.90	3.022	24.0	0.0	
12.01.2025	54.24	46.78	7.46	402.80	399.76	0.00	0.76	397.18	395.54	0.41	1.64	0.90	0.90	2.956	24.0	0.0	
13.01.2025	60.76	51.39	9.37	409.81	406.50	0.00	0.81	402.76	401.40	0.34	1.36	0.90	0.90	3.763	24.0	0.0	
14.01.2025	59.76	50.77	8.99	404.68	401.53	0.00	0.78	397.96	396.64	0.33	1.32	0.90	0.90	3.571	24.0	0.0	
15.01.2025	58.64	49.93	8.71	404.28	401.01	0.00	0.81	397.77	396.24	0.39	1.53	0.90	0.90	3.460	24.0	0.0	
16.01.2025	64.74	54.14	10.60	407.22	403.37	0.00	0.95	399.35	397.77	0.40	1.58	0.90	0.90	4.227	24.0	0.0	
17.01.2025	69.00	57.17	11.83	407.78	403.77	0.00	0.99	398.96	397.59	0.34	1.37	0.90	0.90	4.718	24.0	0.0	
18.01.2025	67.01	55.92	11.09	407.20	403.48	0.00	0.92	398.82	397.54	0.32	1.28	0.90	0.90	4.421	24.0	0.0	
19.01.2025	59.53	50.72	8.81	404.72	401.47	0.00	0.81	398.02	396.56	0.37	1.46	0.90	0.90	3.505	24.0	0.0	
20.01.2025	56.80	48.72	8.08	402.83	400.07	0.00	0.69	396.75	395.54	0.31	1.21	0.90	0.90	3.197	24.0	0.0	
21.01.2025	68.28	56.64	11.64	414.09	409.96	0.00	1.00	405.28	403.78	0.37	1.50	0.90	0.90	4.710	24.0	0.0	
22.01.2025	76.83	62.44	14.39	415.50	410.50	0.00	1.21	404.58	403.09	0.37	1.49	0.90	0.90	5.820	24.0	0.0	
23.01.2025	75.21	61.28	13.93	409.68	404.96	0.00	1.16	399.35	397.91	0.36	1.44	0.90	0.90	5.560	24.0	0.0	
24.01.2025	69.35	57.29	12.06	407.87	403.70	0.00	1.03	398.98	397.49	0.37	1.49	0.90	0.90	4.810	24.0	0.0	
25.01.2025	70.18	57.93	12.25	409.31	404.92	0.00	1.08	400.19	398.55	0.41	1.64	0.90	0.90	4.902	24.0	0.0	
26.01.2025	71.27	58.66	12.61	408.12	403.74	0.00	1.08	398.77	397.27	0.38	1.50	0.90	0.90	5.027	24.0	0.0	
27.01.2025	64.95	54.44	10.51	405.40	401.71	0.00	0.91	397.53	396.08	0.37	1.45	0.90	0.90	4.170	24.0	0.0	
28.01.2025	56.38	48.23	8.15	400.76	397.60	0.00	0.79	394.77	393.18	0.40	1.59	0.90	0.90	3.210	24.0	0.0	
29.01.2025	56.48	48.38	8.10	402.60	399.49	0.00	0.78	396.58	395.02	0.39	1.56	0.90	0.90	3.206	24.0	0.0	
30.01.2025	60.32	51.28	9.04	405.82	402.30	0.00	0.87	398.96	397.27	0.42	1.69	0.90	0.90	3.602	24.0	0.0	
31.01.2025	55.24	47.62	7.62	402.09	398.97	0.00	0.78	396.32	394.64	0.42	1.68	0.90	0.90	3.017	24.0	0.0	
Средние:	62.33	52.32	10.01	---	---	---	0.90	---	---	0.38	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12331.81	12221.60	0.00	---	12108.39	12061.99	---	46.40	---	---	120.957	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	35296.46	35060.39	0.00	34801.03	34699.22	101.81	280.000	4824.0	0.0
31.01.2025	47628.27	47281.99	0.00	46909.42	46761.21	148.21	400.957	5568.0	0.0
Итого:	12331.81	12221.60	0.00	12108.39	12061.99	46.40	120.957	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294  
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:  
Подача: ПРЭМ SN 753147  
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	txв	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	°C	ч	ч	
01.01.2025	58.31	8.65	8.52	7.00	0.454	5.00	24.0	0.0	*
02.01.2025	58.39	8.56	8.44	7.00	0.451	5.00	24.0	0.0	*
03.01.2025	58.29	9.41	9.27	7.00	0.492	5.00	24.0	0.0	*
04.01.2025	58.98	9.83	9.71	7.00	0.525	5.00	24.0	0.0	*
05.01.2025	58.73	10.32	10.14	7.00	0.546	5.00	24.0	0.0	*
06.01.2025	58.41	9.57	9.42	7.00	0.505	5.00	24.0	0.0	*
07.01.2025	58.49	9.77	9.62	7.00	0.514	5.00	24.0	0.0	*
08.01.2025	58.86	10.23	10.06	7.00	0.543	5.00	24.0	0.0	*
09.01.2025	58.80	10.22	10.03	7.00	0.541	5.00	24.0	0.0	*
10.01.2025	58.75	10.12	9.95	7.00	0.537	5.00	24.0	0.0	*
11.01.2025	59.01	10.48	10.33	7.00	0.559	5.00	24.0	0.0	*
12.01.2025	59.81	12.35	12.17	7.00	0.666	5.00	24.0	0.0	*
13.01.2025	58.56	9.45	9.29	7.00	0.495	5.00	24.0	0.0	*
14.01.2025	58.82	9.41	9.24	7.00	0.499	5.00	24.0	0.0	*
15.01.2025	59.17	10.27	10.11	7.00	0.547	5.00	24.0	0.0	*
16.01.2025	58.81	9.94	9.78	7.00	0.527	5.00	24.0	0.0	*
17.01.2025	59.08	10.78	10.63	7.00	0.574	5.00	24.0	0.0	*
18.01.2025	59.21	9.56	9.40	7.00	0.510	5.00	24.0	0.0	*
19.01.2025	59.64	11.49	11.30	7.00	0.618	5.00	24.0	0.0	*
20.01.2025	59.19	10.83	10.65	7.00	0.576	5.00	24.0	0.0	*
21.01.2025	58.69	10.00	9.87	7.00	0.530	5.00	24.0	0.0	*
22.01.2025	58.80	9.12	8.98	7.00	0.483	5.00	24.0	0.0	*
23.01.2025	58.85	10.36	10.20	7.00	0.550	5.00	24.0	0.0	*
24.01.2025	58.90	11.48	11.31	7.00	0.611	5.00	24.0	0.0	*
25.01.2025	59.13	10.73	10.57	7.00	0.574	5.00	24.0	0.0	*
26.01.2025	59.53	12.18	11.99	7.00	0.655	5.00	24.0	0.0	*
27.01.2025	58.92	10.09	9.92	7.00	0.535	5.00	24.0	0.0	*
28.01.2025	58.94	10.87	10.71	7.00	0.578	5.00	24.0	0.0	*
29.01.2025	59.14	9.91	9.76	7.00	0.531	5.00	24.0	0.0	*
30.01.2025	58.84	9.28	9.14	7.00	0.492	5.00	24.0	0.0	*
31.01.2025	58.82	10.11	9.95	7.00	0.537	5.00	24.0	0.0	*
Средние:	58.90	---	---	7.00	---	5.00	---	---	
Итого:	---	315.37	310.46	---	16.755	---	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.12.2024	1691.27	1525.66	78.937	4379.0	445.0
31.01.2025	2006.64	1836.12	95.692	5123.0	445.0
Итого:	315.37	310.46	16.755	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации