

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 21 (население ТЭЦ-14)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105379
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 309011
Обратка: ПРЭМ SN 315338
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 32053г
КТСП-Н SN 32053Х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	79.81	57.38	22.43	162.81	159.43	2.10	158.23	156.98	0.79	1.25	0.00	0.00	3.551	24.0	0.0	
02.03.2025	77.50	55.08	22.42	157.15	153.93	2.07	152.98	151.71	0.83	1.27	0.00	0.00	3.428	24.0	0.0	
03.03.2025	79.41	58.22	21.19	167.45	164.10	2.02	162.78	161.50	0.79	1.28	0.00	0.00	3.449	24.0	0.0	
04.03.2025	81.58	59.20	22.38	168.88	165.33	2.12	163.93	162.64	0.79	1.29	0.00	0.00	3.670	24.0	0.0	
05.03.2025	82.89	60.22	22.67	161.74	158.26	2.18	156.87	155.57	0.83	1.30	0.00	0.00	3.559	24.0	0.0	
06.03.2025	80.55	58.72	21.83	162.65	159.28	2.09	158.00	156.70	0.83	1.30	0.00	0.00	3.450	24.0	0.0	
07.03.2025	81.21	59.81	21.40	169.49	166.01	2.07	164.59	163.24	0.82	1.35	0.00	0.00	3.523	24.0	0.0	
08.03.2025	82.82	60.04	22.78	171.17	167.44	2.20	166.03	164.61	0.86	1.42	0.00	0.00	3.786	24.0	0.0	
09.03.2025	83.59	60.01	23.58	162.59	158.94	2.27	157.66	156.26	0.89	1.40	0.00	0.00	3.719	24.0	0.0	
10.03.2025	78.33	57.65	20.68	165.41	162.13	2.00	160.93	159.59	0.84	1.34	0.00	0.00	3.330	24.0	0.0	
11.03.2025	75.91	55.37	20.54	158.70	155.60	1.97	154.62	153.32	0.84	1.30	0.00	0.00	3.176	24.0	0.0	
12.03.2025	69.96	50.37	19.59	145.28	142.63	1.84	142.06	140.91	0.81	1.15	0.00	0.00	2.781	24.0	0.0	
13.03.2025	69.69	50.52	19.17	146.53	143.90	1.81	143.28	142.13	0.81	1.15	0.00	0.00	2.746	24.0	0.0	
14.03.2025	69.96	51.45	18.51	156.31	153.56	1.77	152.84	151.62	0.80	1.22	0.00	0.00	2.826	24.0	0.0	
15.03.2025	56.03	42.21	13.82	74.21	73.29	1.25	73.04	72.61	0.59	0.43	0.00	0.00	1.000	24.0	0.0	
16.03.2025	71.25	51.13	20.12	149.20	146.53	1.81	145.77	144.71	0.73	1.06	0.00	0.00	2.928	24.0	0.0	
17.03.2025	69.75	51.05	18.70	144.80	142.29	1.75	141.62	140.52	0.78	1.10	0.00	0.00	2.646	24.0	0.0	
18.03.2025	74.58	53.30	21.28	150.38	147.43	1.98	146.62	145.42	0.82	1.20	0.00	0.00	3.119	24.0	0.0	
19.03.2025	78.46	57.62	20.84	162.19	158.98	2.00	157.76	156.50	0.80	1.26	0.00	0.00	3.286	24.0	0.0	
20.03.2025	76.21	55.69	20.52	156.59	153.56	1.95	152.55	151.31	0.82	1.24	0.00	0.00	3.129	24.0	0.0	
21.03.2025	74.84	50.21	24.63	112.21	109.96	2.03	109.37	108.63	0.68	0.74	0.00	0.00	2.692	24.0	0.0	
22.03.2025	73.63	39.41	34.22	75.90	74.21	2.25	74.03	73.64	0.53	0.39	0.00	0.00	2.530	24.0	0.0	
23.03.2025	70.87	36.04	34.83	70.70	69.19	2.16	69.10	68.74	0.52	0.36	0.00	0.00	2.404	24.0	0.0	
24.03.2025	68.62	36.37	32.25	73.11	71.71	1.93	71.55	71.25	0.42	0.30	0.00	0.00	2.304	24.0	0.0	
25.03.2025	68.83	36.22	32.61	66.21	64.90	2.00	64.79	64.48	0.48	0.31	0.00	0.00	2.108	24.0	0.0	
26.03.2025	68.31	34.46	33.85	57.78	56.62	2.03	56.56	56.32	0.43	0.24	0.00	0.00	1.912	24.0	0.0	
27.03.2025	67.06	33.75	33.31	58.43	57.11	2.28	57.23	56.81	0.74	0.42	0.00	0.00	1.903	24.0	0.0	
28.03.2025	66.57	34.85	31.72	55.94	54.59	2.44	54.83	54.28	1.01	0.55	0.00	0.00	1.739	24.0	0.0	
29.03.2025	66.66	34.71	31.95	62.53	61.02	2.44	61.26	60.65	1.00	0.61	0.00	0.00	1.955	24.0	0.0	
30.03.2025	66.93	35.20	31.73	57.51	56.12	2.45	56.35	55.77	1.03	0.58	0.00	0.00	1.785	23.0	0.0	
31.03.2025	66.80	32.25	34.55	46.82	45.63	2.57	45.87	45.36	1.12	0.51	0.00	0.00	1.581	24.0	0.0	
Средние:	73.50	48.66	24.84	---	---	2.06	---	---	0.78	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3830.67	3753.68	---	3733.10	3703.78	---	29.32	---	---	86.015	743.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	74000.31	72602.67	72089.54	71628.07	461.47	1638.098	18247.0	4.0
31.03.2025	77830.98	76356.35	75822.64	75331.85	490.79	1724.113	18990.0	4.0
Итого:	3830.67	3753.68	3733.10	3703.78	29.32	86.015	743.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации