

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Калинина ул, д. 30А (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1600425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1721066
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1429186
Подача, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 1445070
Обратка, горячая вода: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Л SN 1601802
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 248807
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 248806
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 226796
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 226797

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1704982
ВЗЛЕТ ТПС SN 1704955
ВЗЛЕТ ТПС SN 1706832
ВЗЛЕТ ТПС SN 1706828

Дата	t1	t2	t3	t4	dt	V1	V2	V3	V4	M1	M2	M3	M4	%	Mтс	Mгв	P1	P2	P3	P4	W1	W2	W3	W4	Wтс	Wгв	ta
	С°	С°	С°	С°	С°	М³	М³	М³	М³	т	т	т	т	т	т	т	МПа	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°
01.03.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.50	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.50	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.03.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.50	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.03.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.50	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.2025	30.38	25.54	34.47	28.75	4.84	237.47	233.98	27.04	18.44	233.97	231.52	26.56	18.20	1.05	2.45	8.36	0.71	0.48	0.70	0.50	13.21	11.05	1.53	0.86	2.16	0.67	0.00
06.03.2025	54.49	46.18	61.87	51.24	8.31	461.69	457.47	46.73	36.07	455.30	452.85	45.91	35.62	0.54	2.45	10.29	0.54	0.45	0.53	0.51	24.87	21.08	2.61	1.65	3.79	0.97	0.00
07.03.2025	55.18	46.63	62.13	51.30	8.55	462.23	457.90	46.47	36.04	455.68	453.19	45.64	35.59	0.55	2.49	10.05	0.54	0.45	0.53	0.51	25.20	21.30	2.61	1.65	3.90	0.96	0.00
08.03.2025	55.99	47.12	62.40	51.73	8.87	462.53	458.09	49.18	35.77	455.79	453.28	48.30	35.32	0.55	2.51	12.98	0.53	0.45	0.53	0.51	25.57	21.53	2.78	1.65	4.04	1.13	0.00
09.03.2025	55.91	47.08	61.95	51.46	8.83	461.15	456.64	49.19	35.80	454.45	451.85	48.32	35.35	0.57	2.60	12.97	0.53	0.45	0.52	0.51	25.46	21.45	2.76	1.64	4.01	1.12	0.00
10.03.2025	53.53	45.53	61.96	51.55	8.00	460.32	456.01	48.19	35.92	454.15	451.53	47.34	35.47	0.58	2.63	11.87	0.52	0.44	0.53	0.51	24.37	20.73	2.70	1.65	3.63	1.05	0.00
11.03.2025	51.83	44.32	61.34	50.99	7.51	460.70	456.44	48.37	35.80	454.90	452.18	47.54	35.36	0.60	2.72	12.18	0.52	0.44	0.53	0.51	23.63	20.21	2.68	1.63	3.42	1.05	0.00
12.03.2025	48.67	42.07	60.33	50.05	6.60	461.18	456.99	47.47	35.79	456.04	453.15	46.68	35.37	0.63	2.89	11.31	0.54	0.45	0.53	0.51	22.25	19.25	2.58	1.59	3.01	0.99	0.00
13.03.2025	49.08	42.42	60.32	50.19	6.66	462.38	458.32	48.71	35.67	457.14	454.41	47.90	35.25	0.60	2.73	12.65	0.54	0.46	0.53	0.51	22.50	19.45	2.65	1.59	3.05	1.06	0.00
14.03.2025	48.69	42.16	61.73	51.00	6.53	461.80	457.73	47.73	35.73	456.65	453.86	46.90	35.29	0.61	2.79	11.61	0.54	0.45	0.53	0.51	22.29	19.31	2.66	1.62	2.98	1.04	0.00
15.03.2025	33.92	31.26	33.00	30.80	2.66	461.12	457.22	16.10	13.19	458.39	454.97	15.87	13.05	0.75	3.42	2.83	0.38	0.29	0.26	0.26	15.59	14.37	0.76	0.56	1.22	0.20	0.00
16.03.2025	49.51	42.40	57.39	48.00	7.11	461.88	457.57	49.56	35.24	456.55	453.67	48.73	34.83	0.63	2.88	13.90	0.53	0.45	0.50	0.48	22.66	19.41	2.68	1.55	3.25	1.13	0.00
17.03.2025	49.32	42.57	60.76	50.35	6.75	462.85	458.63	48.17	35.74	457.56	454.68	47.36	35.31	0.63	2.87	12.04	0.53	0.44	0.53	0.51	22.63	19.53	2.64	1.60	3.09	1.04	0.00
18.03.2025	51.53	43.94	62.09	51.35	7.59	462.35	457.98	48.88	35.66	456.58	453.78	48.01	35.22	0.62	2.81	12.80	0.52	0.43	0.53	0.51	23.59	20.12	2.75	1.63	3.47	1.12	0.00
19.03.2025	54.15	45.91	62.19	51.79	8.24	463.14	458.69	48.34	35.74	456.80	454.11	47.48	35.29	0.59	2.70	12.19	0.51	0.43	0.53	0.51	24.79	21.02	2.72	1.65	3.77	1.07	0.00
20.03.2025	51.97	44.43	61.55	51.07	7.54	463.38	458.97	47.73	35.75	457.52	454.67	46.89	35.31	0.62	2.84	11.59	0.52	0.44	0.53	0.51	23.83	20.38	2.65	1.63	3.45	1.03	0.00
21.03.2025	51.38	43.88	62.27	51.52	7.50	462.69	458.30	48.11	35.72	456.97	454.11	47.25	35.27	0.63	2.85	11.98	0.52	0.44	0.53	0.51	23.54	20.11	2.70	1.64	3.43	1.06	0.00
22.03.2025	52.06	44.40	62.27	51.73	7.66	462.00	457.66	49.18	35.63	456.14	453.38	48.30	35.18	0.61	2.76	13.12	0.53	0.44	0.53	0.51	23.80	20.31	2.77	1.64	3.50	1.13	0.00
23.03.2025	50.14	43.09	60.54	50.60	7.05	460.76	456.39	50.50	35.60	455.31	452.37	49.64	35.17	0.65	2.94	14.48	0.52	0.43	0.53	0.51	22.89	19.67	2.76	1.60	3.21	1.16	0.00
24.03.2025	49.44	42.61	60.70	50.58	6.83	460.83	456.70	49.56	35.71	455.53	452.76	48.72	35.28	0.61	2.78	13.43	0.51	0.43	0.53	0.51	22.58	19.47	2.71	1.61	3.11	1.11	0.00
25.03.2025	49.43	42.73	61.70	51.10	6.70	462.32	458.19	48.09	35.79	457.01	454.21	47.24	35.35	0.61	2.80	11.90	0.52	0.43	0.53	0.51	22.65	19.58	2.68	1.63	3.06	1.05	0.00
26.03.2025	48.44	42.06	61.41	51.04	6.38	462.21	458.11	48.15	35.80	457.10	454.25	47.32	35.36	0.62	2.84	11.96	0.51	0.42	0.53	0.51	22.20	19.28	2.67	1.63	2.92	1.04	0.00
27.03.2025	47.48	41.40	61.23	50.93	6.08	460.85	456.87	48.63	35.77	455.95	453.14	47.79	35.33	0.62	2.81	12.46	0.52	0.43	0.53	0.51	21.71	18.94	2.69	1.62	2.77	1.07	0.00
28.03.2025	47.10	41.19	61.06	50.84	5.91	461.74	457.83	48.52	35.74	456.91	454.14	47.69	35.31	0.61	2.77	12.38	0.52	0.43	0.53	0.51	21.58	18.88	2.67	1.62	2.70	1.06	0.00
29.03.2025	47.53	41.43	60.56	50.33	6.10	460.23	456.31	47.63	35.80	455.33	452.58	46.83	35.37	0.61	2.75	11.46	0.51	0.43	0.53	0.51	21.70	18.92	2.60	1.60	2.78	1.00	0.00
30.03.2025	47.97	41.84	60.50	50.43	6.13	461.26	457.32	49.01	35.75	456.25	453.52	48.18	35.32	0.60	2.74	12.86	0.51	0.43	0.53	0.51	21.94	19.14	2.68	1.60	2.80	1.07	0.00
31.03.2025	48.13	42.00	62.01	51.75	6.13	461.37	457.46	48.99	35.80	456.32	453.62	48.13	35.35	0.60	2.71	12.78	0.50	0.42	0.53	0.51	22.02	19.22	2.75	1.65	2.80	1.09	0.00
Средние:	43.01	36.97	51.60	42.98	6.03	---	---	---	---	---	---	---	---	0.55	---	---	0.57	0.44	0.57	0.50	---	---	---	---	---	---	0.00
Итого:	---	---	---	---	---	12242.42	12129.78	1254.24	925.42	12096.29	12021.77	1232.53	914.14	---	74.52	318.40	---	---	---	---	609.06	523.72	69.45	42.00	85.34	27.45	---

Дата	V1	V2	V3	V4	M1	M2	M3	M4	Mтс	Mгв	W1	W2	W3	W4	Wтс	Wгв	Тнар
	М³	М³	М³	М³	т	т	т	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2025	676439.38	663368.29	134347.61	105134.45	667095.34	656971.35	132243.08	103933.24	10132.50	28305.54	35993.28	29972.46	6953.74	4590.63	6020.70	2361.63	62305.30
31.03.2025	688681.80	675498.07	135601.85	106059.87	679191.64	668993.12	133475.61	104847.37	10207.01	28623.93	36602.35	30496.18	7023.18	4632.62	6106.04	2389.08	63049.27
Итого:	12242.42	12129.78	1254.24	925.42	12096.29	12021.77	1232.53	914.14	74.52	318.40	609.06	523.72	69.45	42.00	85.34	27.45	743.97

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Калинина ул, д. 30А (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1600425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1721066
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1429186
Подача, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 1445070
Обратка, горячая вода: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Л SN 1601802
Схема измерений: Пользовательская

Дата	Vхв	Тнар	НС
	Мз	ч	
01.03.2025	0.00	24.00	*
02.03.2025	0.00	24.00	*
03.03.2025	0.00	24.00	*
04.03.2025	0.00	24.00	*
05.03.2025	0.00	23.97	*
06.03.2025	0.00	24.00	
07.03.2025	0.00	24.00	
08.03.2025	0.00	24.00	
09.03.2025	0.00	24.00	
10.03.2025	0.00	24.00	
11.03.2025	0.00	24.00	
12.03.2025	0.00	24.00	
13.03.2025	0.00	24.00	
14.03.2025	0.00	24.00	
15.03.2025	0.00	24.00	
16.03.2025	0.00	24.00	
17.03.2025	0.00	24.00	
18.03.2025	0.00	24.00	
19.03.2025	0.00	24.00	
20.03.2025	0.00	24.00	
21.03.2025	0.00	24.00	
22.03.2025	0.00	24.00	
23.03.2025	0.00	24.00	
24.03.2025	0.00	24.00	
25.03.2025	0.00	24.00	
26.03.2025	0.00	24.00	
27.03.2025	0.00	24.00	
28.03.2025	0.00	24.00	
29.03.2025	0.00	24.00	
30.03.2025	0.00	24.00	
31.03.2025	0.00	24.00	
Средние:	---	---	
Итого:	0.00	743.97	

Представитель абонента

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 248807
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 248806
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 226796
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 226797

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1704982
ВЗЛЕТ ТПС SN 1704955
ВЗЛЕТ ТПС SN 1706832
ВЗЛЕТ ТПС SN 1706828

Представитель энергоснабжающей организации