

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 5835  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:  
РСЦ SN 7870  
РСЦ SN 7871

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 71055  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а750396

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 50  
КТПТР-01 SN 50А

Дата	tsv1	tsv2	t1	t2	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txв	Pxв	TWork	QntHIP	NS	vSCodes:	vSCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.03.2025	55.40	47.24	55.41	47.25	254.642	252.644	251.00	250.05	0.38	1.93	4.65	2.033	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
02.03.2025	53.83	46.03	53.84	46.05	254.609	252.674	251.16	250.21	0.38	1.84	4.51	1.944	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
03.03.2025	54.96	46.89	54.97	46.90	254.564	252.590	250.98	250.03	0.38	1.94	4.67	2.009	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
04.03.2025	55.83	47.55	55.84	47.56	254.594	252.560	250.89	249.93	0.38	1.84	4.66	2.060	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
05.03.2025	56.06	47.65	56.07	47.66	255.242	253.202	251.50	250.56	0.38	1.83	4.60	2.101	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
06.03.2025	54.68	46.76	54.69	46.77	254.438	252.485	250.89	249.94	0.38	1.83	4.60	1.970	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
07.03.2025	55.51	47.31	55.52	47.32	254.417	252.425	250.76	249.82	0.37	1.60	4.60	2.039	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
08.03.2025	56.41	47.89	56.42	47.91	254.450	252.404	250.68	249.74	0.38	1.71	4.57	2.117	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
09.03.2025	56.11	47.71	56.13	47.72	254.474	252.452	250.74	249.81	0.37	1.94	4.53	2.094	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
10.03.2025	53.63	46.05	53.64	46.06	254.405	252.515	250.99	250.05	0.37	1.92	4.47	1.890	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
11.03.2025	51.93	44.80	51.94	44.81	254.315	252.494	251.11	250.17	0.38	1.83	4.47	1.777	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
12.03.2025	48.91	42.58	48.92	42.58	254.723	253.028	251.89	250.95	0.37	1.76	4.60	1.581	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
13.03.2025	49.34	42.97	49.35	42.98	255.524	253.826	252.63	251.69	0.37	1.45	4.63	1.595	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
14.03.2025	48.86	42.66	48.87	42.67	255.518	253.838	252.67	251.74	0.37	1.22	4.58	1.549	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
15.03.2025	33.81	31.14	33.87	31.19	255.533	254.345	254.13	253.24	0.35	1.55	2.97	0.669	5.00	5.00	24.0	23.9	*	O	6,7,C,U
16.03.2025	49.91	43.22	49.92	43.23	255.593	253.856	252.62	251.69	0.37	1.55	4.55	1.673	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
17.03.2025	49.55	43.15	49.56	43.16	255.566	253.871	252.64	251.72	0.37	1.58	4.50	1.602	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
18.03.2025	51.99	44.81	52.00	44.82	255.662	253.844	252.43	251.50	0.37	1.71	4.37	1.800	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
19.03.2025	54.46	46.68	54.48	46.69	255.671	253.763	252.13	251.22	0.36	1.71	4.35	1.947	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
20.03.2025	52.04	45.02	52.05	45.03	255.626	253.832	252.39	251.47	0.37	1.92	4.46	1.760	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
21.03.2025	51.70	44.63	51.71	44.64	255.626	253.841	252.43	251.52	0.36	1.77	4.44	1.771	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
22.03.2025	52.37	45.11	52.38	45.12	255.671	253.856	252.40	251.48	0.36	1.87	4.49	1.818	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
23.03.2025	50.23	43.64	50.24	43.65	255.635	253.919	252.63	251.71	0.36	1.87	4.40	1.652	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
24.03.2025	49.71	43.23	49.72	43.24	254.873	253.193	251.94	251.03	0.36	1.75	4.35	1.619	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
25.03.2025	49.64	43.28	49.65	43.29	255.362	253.676	252.43	251.51	0.37	1.66	4.39	1.591	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
26.03.2025	48.59	42.56	48.60	42.57	255.347	253.730	252.54	251.64	0.36	1.54	4.31	1.509	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
27.03.2025	47.57	41.88	47.58	41.89	255.335	253.772	252.64	251.76	0.35	1.58	4.39	1.424	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
28.03.2025	47.22	41.61	47.23	41.63	255.290	253.742	252.63	251.76	0.35	1.41	4.39	1.399	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
29.03.2025	47.75	41.92	47.76	41.93	255.353	253.751	252.64	251.73	0.36	1.54	4.36	1.459	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
30.03.2025	48.05	42.26	48.06	42.27	255.365	253.781	252.61	251.72	0.35	1.36	4.34	1.447	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
31.03.2025	48.34	42.51	48.35	42.52	255.872	254.276	253.08	252.19	0.35	1.44	4.23	1.461	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O	C
Средние:	51.11	44.22	51.12	44.23	---	---	---	---	0.37	1.69	4.43	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	7909.304	7854.197	7812.18	7783.58	---	---	---	53.358	---	---	744.0	743.9			

Дата	V1	V2	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	532102.38	531436.13	524862.44	526104.88	3813.424	88756.1	46127.4
31.03.2025	540011.69	539290.31	532674.63	533888.44	3866.782	89500.1	46871.3
Итого:	7909.31	7854.19	7812.19	7783.56	53.358	744.0	743.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 5835  
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: РСЦ SN 7870  
              РСЦ SN 7871  
Схема измерений: 2.1

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 71055  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а750396

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 50  
КТПТР-01 SN 50А

Дата	tcв3	tcв4	t3	t4	V3	V4	M3	M4	P3	P4	Qtv	txв	Pxв	TWork	QntHIP	NS	JSCodes
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч		
01.03.2025	64.05	50.33	63.98	50.34	34.700	30.250	34.05	29.90	5.47	4.76	0.699	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
02.03.2025	64.50	50.59	64.38	50.61	34.400	30.640	33.75	30.28	5.43	4.72	0.679	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
03.03.2025	64.12	50.47	64.09	50.49	33.300	30.630	32.68	30.27	5.48	4.77	0.619	5.00	5.00	24.0	24.0	*	F
04.03.2025	63.96	50.34	63.96	50.36	34.200	30.090	33.56	29.74	5.48	4.76	0.668	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
05.03.2025	64.31	50.52	64.26	50.54	33.600	30.390	32.97	30.03	5.47	4.75	0.632	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
06.03.2025	64.01	50.41	63.94	50.42	34.900	30.760	34.25	30.40	5.48	4.76	0.696	5.00	5.00	24.0	24.0	*	F
07.03.2025	64.13	50.47	64.11	50.48	33.900	31.260	33.27	30.89	5.48	4.76	0.622	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
08.03.2025	64.43	50.46	64.28	50.48	35.800	31.160	35.12	30.79	5.47	4.76	0.726	5.00	5.00	24.0	24.0	*	F
09.03.2025	64.03	50.21	63.91	50.23	34.400	31.280	33.76	30.92	5.46	4.74	0.647	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
10.03.2025	63.90	50.29	63.87	50.30	34.000	31.630	33.37	31.26	5.48	4.75	0.598	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
11.03.2025	62.95	49.63	63.05	49.64	33.900	31.730	33.29	31.37	5.47	4.75	0.584	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
12.03.2025	62.14	49.01	62.22	49.02	33.300	31.890	32.71	31.54	5.48	4.75	0.529	5.00	5.00	24.0	24.0	*	F
13.03.2025	62.17	49.11	62.22	49.12	32.600	32.040	32.03	31.68	5.47	4.74	0.488	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
14.03.2025	63.59	50.26	63.66	50.27	35.000	32.110	34.36	31.74	5.47	4.75	0.622	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
15.03.2025	54.81	47.33	31.56	28.20	10.700	10.940	10.54	10.83	2.77	2.46	0.080	5.00	5.00	24.0	11.4	*	8,9,F,V
16.03.2025	62.16	49.39	60.87	48.53	37.300	30.150	36.64	29.81	5.37	4.60	0.811	5.00	5.00	24.0	23.1	*	8,9,E,F,V
17.03.2025	62.69	50.38	62.75	50.39	35.200	30.490	34.57	30.13	5.54	4.82	0.677	5.00	5.00	24.0	24.0	*	F
18.03.2025	64.32	51.35	64.21	51.37	34.600	30.970	33.95	30.59	5.54	4.82	0.649	5.00	5.00	24.0	24.0	*	F
19.03.2025	64.22	51.26	64.17	51.28	34.700	30.790	34.05	30.42	5.54	4.82	0.669	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
20.03.2025	63.50	50.72	63.45	50.74	33.700	30.560	33.08	30.20	5.54	4.82	0.600	5.00	5.00	24.0	24.0	*	F
21.03.2025	64.18	51.14	64.20	51.15	34.900	29.640	34.25	29.28	5.54	4.82	0.727	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
22.03.2025	64.16	51.03	64.14	51.05	34.200	29.400	33.56	29.05	5.54	4.82	0.700	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
23.03.2025	62.10	49.83	62.14	49.84	37.100	29.120	36.45	28.79	5.50	4.78	0.828	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
24.03.2025	62.50	50.10	62.54	50.11	33.800	29.220	33.20	28.88	5.53	4.81	0.643	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E
25.03.2025	63.80	51.00	63.75	51.02	34.800	28.930	34.16	28.58	5.53	4.81	0.735	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
26.03.2025	63.16	50.65	63.27	50.66	35.300	29.270	34.66	28.92	5.53	4.80	0.735	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
27.03.2025	63.14	50.68	63.16	50.69	33.800	29.410	33.19	29.06	5.53	4.80	0.651	5.00	5.00	24.0	24.0	*	F
28.03.2025	62.91	50.47	62.92	50.49	33.800	28.970	33.19	28.63	5.53	4.80	0.657	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
29.03.2025	62.38	50.09	62.42	50.09	33.500	29.030	32.91	28.70	5.54	4.80	0.640	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E
30.03.2025	62.40	50.18	62.42	50.19	34.600	29.340	33.99	29.00	5.50	4.76	0.685	5.00	5.00	24.0	24.0	*	E,F
31.03.2025	63.85	51.20	63.83	51.23	32.800	29.230	32.19	28.88	5.53	4.79	0.611	5.00	5.00	24.0	24.0	*	F
Средние:	63.18	50.29	62.38	49.66	---	---	---	---	5.41	4.70	---	5.00	5.00	---	---		
Итого:	---	---	---	---	1042.800	921.319	1023.72	910.56	---	---	19.907	---	---	744.0	730.5		

Дата	V3	V4	M3	M4	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	53128.12	34312.10	48449.13	31247.61	1358.741	88756.1	47637.8
31.03.2025	54170.92	35233.42	49472.86	32158.17	1378.648	89500.1	48368.3
Итого:	1042.80	921.32	1023.72	910.56	19.907	744.0	730.5

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации