

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Кировоградская ул, д. 17 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА525
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15309
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 2445
КТПТР-01 SN 2445a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2025	80.54	39.81	40.73	2.01	2.02	46.97	48.04	-2.25	1.911	24.0	24.0
02.03.2025	79.68	39.87	39.81	2.05	2.05	47.80	48.88	-2.24	1.902	24.0	24.0
03.03.2025	77.19	37.71	39.47	2.02	2.02	47.14	48.20	-2.24	1.859	24.0	24.0
04.03.2025	79.43	40.71	38.72	2.12	2.13	49.51	50.65	-2.27	1.914	24.0	24.0
05.03.2025	81.43	41.02	40.40	2.10	2.11	49.02	50.16	-2.30	1.978	24.0	24.0
06.03.2025	82.35	40.86	41.49	2.01	2.02	46.90	48.00	-2.31	1.944	24.0	24.0
07.03.2025	80.67	40.91	39.75	2.05	2.06	47.87	48.98	-2.29	1.901	24.0	24.0
08.03.2025	80.89	41.04	39.85	2.09	2.10	48.83	49.97	-2.31	1.944	24.0	24.0
09.03.2025	82.54	41.52	41.02	2.09	2.10	48.78	49.94	-2.34	2.000	24.0	24.0
10.03.2025	83.24	40.95	42.28	2.01	2.02	46.86	47.97	-2.35	1.980	24.0	24.0
11.03.2025	77.82	40.31	37.51	2.08	2.09	48.62	49.74	-2.28	1.821	24.0	24.0
12.03.2025	75.71	39.53	36.18	2.03	2.04	47.52	48.61	-2.27	1.717	24.0	24.0
13.03.2025	69.84	36.94	32.90	1.98	1.99	46.37	47.41	-2.20	1.523	24.0	24.0
14.03.2025	68.41	36.38	32.04	1.98	2.00	46.54	47.57	-2.20	1.488	24.0	24.0
15.03.2025	69.53	37.20	32.33	2.06	2.07	48.40	49.46	-2.18	1.562	24.0	24.0
16.03.2025	69.97	39.05	30.92	2.19	2.21	51.52	52.65	-2.17	1.592	24.0	24.0
17.03.2025	70.56	36.88	33.68	1.99	2.01	46.79	47.81	-2.15	1.570	24.0	24.0
18.03.2025	69.67	36.40	33.27	1.98	1.99	46.41	47.39	-2.10	1.540	24.0	24.0
19.03.2025	73.68	37.75	35.93	1.97	1.98	46.15	47.14	-2.11	1.661	24.0	24.0
20.03.2025	77.78	40.10	37.68	2.06	2.06	48.08	49.11	-2.12	1.808	24.0	24.0
21.03.2025	75.67	38.97	36.70	2.03	2.03	47.49	48.47	-2.03	1.739	24.0	24.0
22.03.2025	74.73	38.09	36.64	1.97	1.97	46.06	47.00	-2.02	1.684	24.0	24.0
23.03.2025	74.30	37.99	36.31	2.02	2.02	47.29	48.25	-2.00	1.714	24.0	24.0
24.03.2025	71.86	36.32	35.54	1.95	1.96	45.83	46.73	-1.94	1.627	24.0	24.0
25.03.2025	69.43	36.35	33.08	2.04	2.05	47.85	48.78	-1.93	1.580	24.0	24.0
26.03.2025	69.86	37.89	31.97	2.08	2.09	48.93	49.88	-1.93	1.562	24.0	24.0
27.03.2025	69.39	37.63	31.76	2.12	2.13	49.87	50.83	-1.91	1.582	24.0	24.0
28.03.2025	68.09	37.27	30.82	2.13	2.14	50.06	51.02	-1.90	1.538	24.0	24.0
29.03.2025	67.97	37.13	30.85	2.16	2.17	50.72	51.69	-1.88	1.560	24.0	24.0
30.03.2025	67.86	37.85	30.01	2.07	2.08	48.73	49.66	-1.89	1.459	24.0	24.0
31.03.2025	67.96	36.20	31.76	2.09	2.10	49.17	50.09	-1.85	1.558	24.0	24.0
Средние:	74.45	38.60	35.85	2.05	2.06	---	---	-2.13	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1488.10	1520.08	---	53.217	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	2909.40	2980.89	127.642	1499.6	1499.7
31.03.2025	4397.50	4500.97	180.858	2243.6	2243.7
Итого:	1488.10	1520.08	53.217	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации