

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 62А (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00461021  
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.03.2025	67.16	58.31	8.83	39.840	34.418	39.026	33.877	4.38	3.62	2.425	1.805	0.620	24.0		Ok
02.03.2025	67.70	58.77	8.93	40.296	34.380	39.460	33.831	4.37	3.61	2.474	1.818	0.656	24.0		Ok
03.03.2025	67.46	58.73	8.71	40.220	35.398	39.391	34.834	4.38	3.59	2.460	1.871	0.590	24.0	*	HC Tmin
04.03.2025	67.13	58.47	8.65	39.940	35.426	39.124	34.866	4.39	3.59	2.431	1.863	0.567	24.0		Ok
05.03.2025	67.01	58.38	8.61	40.564	35.299	39.738	34.742	4.38	3.58	2.464	1.854	0.610	24.0		Ok
06.03.2025	67.38	58.67	8.69	40.760	35.267	39.922	34.706	4.39	3.59	2.490	1.862	0.628	24.0		Ok
07.03.2025	67.32	58.65	8.65	40.356	35.159	39.528	34.600	4.40	3.59	2.463	1.855	0.608	24.0		Ok
08.03.2025	66.95	58.21	8.74	39.788	34.487	38.979	33.946	4.39	3.61	2.415	1.806	0.609	24.0		Ok
09.03.2025	66.83	58.09	8.69	40.323	34.499	39.507	33.961	4.38	3.61	2.442	1.802	0.640	24.0		Ok
10.03.2025	67.59	58.81	8.77	39.924	35.537	39.099	34.969	4.39	3.57	2.447	1.881	0.566	24.0		Ok
11.03.2025	67.42	58.66	8.76	40.027	35.425	39.203	34.861	4.37	3.56	2.447	1.870	0.577	24.0		Ok
12.03.2025	68.15	59.21	8.95	39.792	35.381	38.957	34.808	4.39	3.57	2.460	1.886	0.574	24.0		Ok
13.03.2025	68.34	59.36	8.96	40.004	35.106	39.160	34.535	4.38	3.57	2.480	1.876	0.604	24.0		Ok
14.03.2025	67.97	59.02	8.96	39.174	35.234	38.356	34.667	4.39	3.56	2.415	1.872	0.543	24.0		Ok
15.03.2025	68.17	59.04	9.13	38.680	34.353	37.868	33.800	4.40	3.61	2.392	1.826	0.566	24.0		Ok
16.03.2025	67.81	58.76	9.05	38.662	34.355	37.857	33.807	4.38	3.59	2.378	1.817	0.561	24.0		Ok
17.03.2025	67.72	58.85	8.86	39.123	35.196	38.311	34.633	4.40	3.57	2.403	1.864	0.539	24.0		Ok
18.03.2025	67.87	58.93	8.94	39.063	34.919	38.249	34.359	4.39	3.56	2.405	1.852	0.552	24.0		Ok
19.03.2025	67.43	58.61	8.79	38.953	35.009	38.151	34.453	4.39	3.55	2.381	1.846	0.535	24.0		Ok
20.03.2025	67.45	58.55	8.88	38.811	34.996	38.012	34.441	4.40	3.55	2.374	1.843	0.530	24.0		Ok
21.03.2025	67.75	58.73	9.01	38.549	34.849	37.749	34.293	4.39	3.55	2.369	1.842	0.527	24.0		Ok
22.03.2025	67.89	58.63	9.25	37.771	34.224	36.984	33.680	4.39	3.57	2.326	1.805	0.520	24.0		Ok
23.03.2025	66.81	57.90	8.94	38.676	34.067	37.893	33.539	4.37	3.56	2.342	1.773	0.569	24.0		Ok
24.03.2025	67.50	58.34	9.16	38.470	34.244	37.676	33.705	4.38	3.58	2.355	1.797	0.558	24.0		Ok
25.03.2025	67.22	58.16	9.04	38.900	34.375	38.104	33.837	4.37	3.57	2.371	1.798	0.573	24.0		Ok
26.03.2025	67.00	57.96	9.08	38.499	33.923	37.716	33.396	4.38	3.57	2.338	1.768	0.570	24.0		Ok
27.03.2025	66.17	57.25	8.92	38.260	33.762	37.499	33.249	4.39	3.55	2.294	1.736	0.557	24.0		Ok
28.03.2025	65.56	56.82	8.75	37.817	33.643	37.078	33.140	4.40	3.56	2.245	1.716	0.529	24.0		Ok
29.03.2025	65.53	56.69	8.84	38.110	33.048	37.366	32.556	4.39	3.57	2.261	1.682	0.580	24.0		Ok
30.03.2025	65.74	56.84	8.90	38.454	32.723	37.699	32.233	4.38	3.56	2.289	1.670	0.619	24.0		Ok
31.03.2025	66.10	57.26	8.81	38.340	33.336	37.579	32.830	4.39	3.53	2.296	1.715	0.581	24.0		Ok
Средние:	67.23	58.34	8.88	---	---	---	---	4.38	3.58	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1216.146	1072.038	1191.241	1055.153	---	---	74.129	56.270	17.859	744.0		

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2025	36561.070	29887.080	35932.700	29509.970	2014.202	1387.673	626.529	31449.1
31.03.2025	37777.210	30959.120	37123.940	30565.120	2088.331	1443.943	644.388	32193.1
Итого:	1216.140	1072.040	1191.240	1055.150	74.129	56.270	17.859	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации