

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 753147

ПРЭМ SN 343343

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13779

КТПТР-01 SN 13779 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	58.11	49.51	8.60	401.12	397.46	0.00	0.92	394.76	392.81	0.50	1.95	0.90	0.90	3.390	24.0	0.0	
02.03.2025	57.24	48.86	8.38	401.18	397.35	0.00	0.96	395.00	392.83	0.55	2.17	0.90	0.90	3.306	24.0	0.0	
03.03.2025	58.48	49.77	8.71	401.42	397.65	0.00	0.94	395.02	392.97	0.52	2.05	0.90	0.90	3.438	24.0	0.0	
04.03.2025	59.64	50.60	9.04	401.29	397.38	0.00	0.98	394.61	392.56	0.52	2.05	0.90	0.90	3.563	24.0	0.0	
05.03.2025	60.95	51.54	9.41	403.67	399.67	0.00	1.00	396.70	394.61	0.53	2.09	0.90	0.90	3.727	24.0	0.0	
06.03.2025	59.59	50.66	8.93	402.44	398.38	0.00	1.01	395.79	393.51	0.58	2.28	0.90	0.90	3.528	24.0	0.0	
07.03.2025	59.43	50.56	8.87	401.14	397.27	0.00	0.97	394.52	392.45	0.53	2.07	0.90	0.90	3.496	24.0	0.0	
08.03.2025	60.69	51.35	9.34	401.61	397.66	0.00	0.99	394.73	392.64	0.53	2.09	0.90	0.90	3.679	24.0	0.0	
09.03.2025	60.91	51.45	9.46	402.46	398.25	0.00	1.05	395.50	393.24	0.57	2.26	0.90	0.90	3.739	24.0	0.0	
10.03.2025	57.78	49.42	8.36	401.24	397.70	0.00	0.89	394.97	393.06	0.48	1.91	0.90	0.90	3.293	24.0	0.0	
11.03.2025	56.01	47.93	8.08	391.80	388.11	0.00	0.95	386.04	383.83	0.57	2.21	0.90	0.90	3.112	24.0	0.0	
12.03.2025	52.48	45.50	6.98	399.66	396.22	0.00	0.86	394.46	392.27	0.56	2.19	0.90	0.90	2.749	24.0	0.0	
13.03.2025	50.13	43.98	6.15	410.07	406.54	0.00	0.86	405.13	402.73	0.59	2.40	0.90	0.90	2.483	24.0	0.0	
14.03.2025	50.90	44.67	6.23	424.16	421.12	0.00	0.72	418.95	417.03	0.46	1.92	0.90	0.90	2.603	24.0	0.0	
15.03.2025	51.82	45.54	6.28	424.68	422.16	0.00	0.60	419.27	417.96	0.31	1.31	0.90	0.90	2.626	24.0	0.0	
16.03.2025	53.06	46.39	6.67	427.11	424.32	0.00	0.66	421.42	419.94	0.35	1.48	0.90	0.90	2.807	24.0	0.0	
17.03.2025	52.81	46.26	6.55	427.63	424.89	0.00	0.64	421.98	420.53	0.34	1.45	0.90	0.90	2.758	24.0	0.0	
18.03.2025	56.02	48.51	7.51	430.18	426.90	0.00	0.77	423.81	422.10	0.40	1.71	0.90	0.90	3.176	24.0	0.0	
19.03.2025	59.03	50.72	8.31	427.73	424.00	0.00	0.88	420.79	418.83	0.47	1.96	0.90	0.90	3.492	24.0	0.0	
20.03.2025	56.30	48.68	7.62	425.58	422.00	0.00	0.84	419.22	417.21	0.48	2.01	0.90	0.90	3.185	24.0	0.0	
21.03.2025	54.34	47.20	7.14	424.52	421.12	0.00	0.80	418.59	416.62	0.47	1.97	0.90	0.90	2.987	24.0	0.0	
22.03.2025	54.26	47.16	7.10	424.96	421.73	0.00	0.76	419.05	417.25	0.43	1.80	0.90	0.90	2.972	24.0	0.0	
23.03.2025	51.77	45.26	6.51	422.62	419.26	0.00	0.80	417.23	415.13	0.50	2.10	0.90	0.90	2.713	24.0	0.0	
24.03.2025	50.91	44.67	6.24	423.40	420.28	0.00	0.74	418.20	416.25	0.47	1.95	0.90	0.90	2.604	24.0	0.0	
25.03.2025	51.23	44.94	6.29	419.97	416.90	0.00	0.73	414.72	412.82	0.46	1.90	0.90	0.90	2.607	24.0	0.0	
26.03.2025	50.35	44.27	6.08	416.27	413.21	0.00	0.74	411.22	409.32	0.46	1.90	0.90	0.90	2.492	24.0	0.0	
27.03.2025	49.24	43.49	5.75	414.81	411.90	0.00	0.70	410.02	408.14	0.46	1.88	0.90	0.90	2.353	24.0	0.0	
28.03.2025	49.13	43.45	5.68	414.40	411.42	0.00	0.72	409.66	407.67	0.49	1.99	0.90	0.90	2.325	24.0	0.0	
29.03.2025	49.51	43.67	5.84	415.68	412.74	0.00	0.71	410.84	408.94	0.46	1.90	0.90	0.90	2.398	24.0	0.0	
30.03.2025	49.56	43.77	5.79	415.25	412.19	0.00	0.74	410.40	408.39	0.49	2.01	0.90	0.90	2.368	24.0	0.0	
31.03.2025	49.18	43.59	5.59	413.66	410.72	0.00	0.71	408.89	406.95	0.48	1.94	0.90	0.90	2.281	24.0	0.0	
Средние:	54.54	47.21	7.34	---	---	---	0.83	---	---	0.48	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12811.71	12706.50	0.00	---	12631.49	12570.59	---	60.90	---	---	92.250	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	58916.78	58455.63	0.00	57982.36	57781.66	200.70	517.158	6240.0	0.0
31.03.2025	71728.49	71162.13	0.00	70613.85	70352.25	261.60	609.408	6984.0	0.0
Итого:	12811.71	12706.50	0.00	12631.49	12570.59	60.90	92.250	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 753147
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	59.08	11.14	10.96	7.00	0.594	24.0	0.0	*
02.03.2025	59.72	12.59	12.40	7.00	0.679	24.0	0.0	*
03.03.2025	59.01	10.42	10.23	7.00	0.554	24.0	0.0	*
04.03.2025	58.78	10.74	10.57	7.00	0.569	24.0	0.0	*
05.03.2025	58.86	10.16	9.99	7.00	0.539	24.0	0.0	*
06.03.2025	58.98	10.02	9.87	7.00	0.532	24.0	0.0	*
07.03.2025	58.28	9.10	8.92	7.00	0.475	24.0	0.0	*
08.03.2025	58.96	10.18	10.04	7.00	0.542	24.0	0.0	*
09.03.2025	59.26	11.10	10.95	7.00	0.596	24.0	0.0	*
10.03.2025	58.47	9.79	9.64	7.00	0.516	24.0	0.0	*
11.03.2025	58.76	9.61	9.47	7.00	0.509	24.0	0.0	*
12.03.2025	58.85	9.72	9.56	7.00	0.517	24.0	0.0	*
13.03.2025	59.04	10.40	10.24	7.00	0.553	24.0	0.0	*
14.03.2025	58.48	8.58	8.44	7.00	0.452	24.0	0.0	*
15.03.2025	58.59	10.07	9.90	7.00	0.531	24.0	0.0	*
16.03.2025	59.38	11.67	11.49	7.00	0.625	24.0	0.0	*
17.03.2025	58.93	10.67	10.50	7.00	0.568	24.0	0.0	*
18.03.2025	58.91	9.89	9.72	7.00	0.523	24.0	0.0	*
19.03.2025	58.74	10.12	9.97	7.00	0.539	24.0	0.0	*
20.03.2025	58.76	9.04	8.89	7.00	0.478	24.0	0.0	*
21.03.2025	58.79	10.05	9.87	7.00	0.530	24.0	0.0	*
22.03.2025	59.60	12.60	12.42	7.00	0.679	24.0	0.0	*
23.03.2025	59.32	11.01	10.84	7.00	0.589	24.0	0.0	*
24.03.2025	58.49	9.57	9.39	7.00	0.503	24.0	0.0	*
25.03.2025	59.04	11.51	11.34	7.00	0.614	24.0	0.0	*
26.03.2025	59.31	10.26	10.07	7.00	0.549	24.0	0.0	*
27.03.2025	59.21	10.95	10.75	7.00	0.585	24.0	0.0	*
28.03.2025	58.80	9.99	9.84	7.00	0.531	24.0	0.0	*
29.03.2025	59.02	9.41	9.28	7.00	0.499	24.0	0.0	*
30.03.2025	59.73	11.50	11.31	7.00	0.617	24.0	0.0	*
31.03.2025	57.46	10.85	10.69	7.00	0.562	24.0	0.0	*
Средние:	58.92	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	322.71	317.55	---	17.149	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	2297.45	2122.32	111.113	5795.0	445.0
31.03.2025	2620.16	2439.87	128.262	6539.0	445.0
Итого:	322.71	317.55	17.149	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
