

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Магистральная ул, д. 22 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 17526  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: МастерФлоу SN 201053915  
Схема измерений: 1.3 МастерФлоу SN 201053896

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а746752  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а746751

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 8334  
КТПТР-01 SN 8334а

Дата	tsv1	tsv2	dt	t1	t2	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	tsw	Pcw	Траб	Тнар	NS	NSCodes2	NSCodes3
	°C	°C	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.03.2025	79.44	42.94	36.50	79.62	43.07	117.22	114.85	113.99	113.88	0.10	5.22	3.25	4.167	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
02.03.2025	77.74	42.11	35.63	77.74	42.17	119.00	116.66	115.84	115.71	0.11	5.00	3.10	4.133	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
03.03.2025	79.58	42.64	36.94	79.56	42.75	114.93	112.58	111.75	111.64	0.10	5.35	3.22	4.135	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
04.03.2025	81.56	43.29	38.27	81.57	43.42	114.36	111.93	111.07	110.97	0.09	5.34	3.24	4.258	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
05.03.2025	82.86	44.91	37.95	82.86	44.80	118.75	116.16	115.22	115.08	0.13	5.12	3.23	4.380	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
06.03.2025	80.86	43.77	37.09	80.86	43.84	114.58	112.19	111.33	111.20	0.11	5.19	3.20	4.136	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
07.03.2025	80.88	42.87	38.01	80.89	42.94	109.07	106.78	105.97	105.88	0.09	5.29	3.20	4.034	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
08.03.2025	82.89	43.59	39.30	82.89	43.52	112.09	109.62	108.76	108.66	0.09	5.27	3.18	4.280	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
09.03.2025	83.68	45.39	38.29	83.62	45.30	125.35	122.53	121.56	121.36	0.16	5.04	3.17	4.662	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
10.03.2025	77.65	42.21	35.44	77.72	42.32	111.77	109.56	108.81	108.67	0.13	5.12	3.07	3.863	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6
11.03.2025	75.55	41.39	34.16	75.75	41.53	116.12	113.90	113.20	113.01	0.17	5.03	3.09	3.871	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
12.03.2025	70.28	40.51	29.77	70.31	40.62	121.72	119.64	119.03	118.75	0.24	5.00	3.21	3.548	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
13.03.2025	68.56	42.43	26.13	69.00	41.68	146.16	143.80	143.07	142.61	0.32	5.01	3.27	3.743	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
14.03.2025	69.29	39.31	29.98	69.27	39.41	111.80	109.83	109.39	109.07	0.30	5.18	3.17	3.283	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
15.03.2025	68.90	37.31	31.59	68.93	37.27	102.34	100.44	100.16	99.82	0.35	4.93	2.59	3.167	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
16.03.2025	70.55	39.97	30.58	70.57	39.99	120.76	118.26	118.07	117.40	0.57	5.04	3.20	3.615	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
17.03.2025	69.80	39.83	29.97	69.76	39.86	119.68	117.25	117.07	116.41	0.56	4.94	3.13	3.513	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
18.03.2025	74.21	42.40	31.81	74.45	42.23	123.10	120.47	120.09	119.48	0.52	4.83	3.03	3.825	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
19.03.2025	78.14	42.99	35.15	78.16	42.74	115.53	112.85	112.43	111.89	0.49	4.97	2.98	3.958	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
20.03.2025	76.07	42.27	33.80	76.09	42.40	119.50	116.82	116.45	115.86	0.51	5.01	3.09	3.942	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
21.03.2025	75.41	42.14	33.27	75.38	42.07	119.28	116.63	116.28	115.68	0.52	4.89	3.10	3.874	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
22.03.2025	74.83	41.79	33.04	74.82	41.84	118.40	115.79	115.46	114.87	0.52	5.03	3.12	3.820	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
23.03.2025	72.28	41.07	31.21	72.26	40.81	125.54	123.13	122.61	122.18	0.36	4.81	3.07	3.831	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
24.03.2025	67.37	39.62	27.75	58.38	34.11	89.79	88.21	87.91	87.56	0.40	4.76	3.26	2.444	5.00	5.00	24.0	24.0	*	G,H	3,4,5,6,7,F
25.03.2025	69.46	42.61	26.85	69.33	42.09	96.41	94.51	94.32	93.72	0.64	5.08	3.01	2.536	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
26.03.2025	68.29	37.58	30.71	67.07	36.32	101.21	99.07	99.08	98.43	0.66	4.83	2.86	3.046	5.00	5.00	24.0	24.0	*	G,H	3,4,5,6,7,F
27.03.2025	68.05	37.18	30.87	67.97	36.93	101.67	99.41	99.55	98.80	0.76	5.16	3.01	3.077	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
28.03.2025	67.93	37.39	30.54	67.79	36.99	102.20	100.20	100.08	99.57	0.50	5.22	3.00	3.059	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
29.03.2025	68.22	39.30	28.92	68.06	38.28	115.10	112.98	112.69	112.18	0.45	4.99	3.01	3.263	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
30.03.2025	68.15	37.91	30.24	67.94	36.49	104.22	102.32	102.04	101.65	0.39	5.03	2.99	3.089	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
31.03.2025	68.07	37.26	30.81	68.04	36.98	100.51	98.66	98.41	98.05	0.37	5.36	2.88	3.037	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
Средние:	74.08	41.16	32.92	73.76	40.80	---	---	---	---	0.34	5.07	3.09	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	---	3528.19	3457.04	3441.71	3430.01	---	---	---	113.591	---	---	744.0	744.0			

Дата	V1	V2	M1	M2	Qtv	Траб	Тнар
	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	104519.30	102547.20	101650.40	101633.60	3548.021	30348.2	29562.8
31.03.2025	108047.50	106004.20	105092.10	105063.60	3661.612	31092.2	30306.8
Итого:	3528.20	3457.00	3441.70	3430.00	113.591	744.0	743.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации