

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Новоржевская ул, д. 45 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 7044  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Холодная вода:  
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:  
РСЦ SN 8350  
РСЦ SN 8351

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN A 765068  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN A 765069

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 10100  
КТПТР-01 SN 10100a

Дата	tsv1	tsv2	dt	t1	t2	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	tsw	Pcw	Траб	Тнар	NS	NSCodes2	NSCodes3
	°C	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.03.2025	77.94	41.97	35.97	77.91	41.92	74.24	74.33	0.00	72.26	73.73	-2.01	5.30	2.43	2.605	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
02.03.2025	75.42	40.98	34.44	75.42	40.99	73.60	73.76	0.00	71.75	73.19	-1.99	5.11	2.27	2.475	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
03.03.2025	77.60	42.71	34.89	77.61	42.71	76.09	76.21	0.00	74.08	75.57	-1.99	5.42	2.40	2.590	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
04.03.2025	79.50	43.41	36.09	79.50	43.39	75.64	75.71	0.00	73.55	75.05	-2.01	5.40	2.42	2.660	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
05.03.2025	80.28	43.00	37.28	80.29	43.02	73.54	73.58	0.00	71.48	72.96	-2.04	5.22	2.40	2.670	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
06.03.2025	78.79	43.17	35.62	78.80	43.17	74.15	74.23	0.00	72.13	73.59	-2.00	5.26	2.39	2.575	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
07.03.2025	79.01	43.61	35.40	79.02	43.62	75.07	75.16	0.00	73.02	74.49	-2.00	5.33	2.39	2.590	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
08.03.2025	80.66	43.95	36.71	80.64	43.93	75.17	75.22	0.00	73.04	74.54	-2.03	5.31	2.37	2.688	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
09.03.2025	80.43	42.45	37.98	80.44	42.46	73.59	73.61	0.00	71.51	72.99	-2.05	5.15	2.33	2.721	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
10.03.2025	75.43	42.14	33.29	75.42	42.12	74.72	74.90	0.00	72.84	74.28	-1.96	5.18	2.26	2.430	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
11.03.2025	73.82	41.13	32.69	73.78	41.10	73.56	73.75	0.00	71.78	73.18	-1.94	5.11	2.27	2.351	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
12.03.2025	67.78	38.63	29.15	67.79	38.64	72.57	72.89	0.00	71.07	72.40	-1.85	5.13	2.36	2.075	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
13.03.2025	66.28	38.03	28.25	66.26	37.98	72.73	73.08	0.00	71.28	72.60	-1.84	5.18	2.39	2.018	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
14.03.2025	67.65	38.95	28.70	67.66	38.95	74.28	74.61	0.00	72.74	74.10	-1.85	5.25	2.35	2.092	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
15.03.2025	68.50	39.88	28.62	68.50	39.89	76.53	76.87	0.00	74.92	76.31	-1.84	4.95	1.86	2.149	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
16.03.2025	68.89	38.92	29.97	68.90	38.90	72.84	73.12	0.00	71.29	72.62	-1.86	5.15	2.36	2.140	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
17.03.2025	68.13	39.28	28.85	68.14	39.28	72.19	72.49	0.00	70.68	71.99	-1.83	5.05	2.31	2.043	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
18.03.2025	72.03	40.17	31.86	71.95	40.16	72.53	72.75	0.00	70.85	72.22	-1.91	4.96	2.19	2.262	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
19.03.2025	75.82	41.80	34.02	75.82	41.81	74.43	74.58	0.00	72.54	73.98	-1.96	5.05	2.16	2.473	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
20.03.2025	73.61	41.13	32.48	73.61	41.12	73.71	73.88	0.00	71.93	73.31	-1.90	5.10	2.26	2.340	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
21.03.2025	72.80	40.27	32.53	72.81	40.27	72.14	72.32	0.00	70.44	71.79	-1.89	5.00	2.27	2.296	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
22.03.2025	71.99	39.53	32.46	72.00	39.55	73.20	73.41	0.00	71.51	72.89	-1.91	5.11	2.30	2.325	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
23.03.2025	69.92	38.21	31.71	69.92	38.23	71.71	71.94	0.00	70.14	71.46	-1.87	4.93	2.23	2.227	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
24.03.2025	67.95	39.16	28.79	67.95	39.17	73.32	73.64	0.00	71.80	73.13	-1.84	5.03	2.20	2.071	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
25.03.2025	68.35	39.13	29.22	68.34	39.16	74.40	74.71	0.00	72.83	74.19	-1.84	5.12	2.21	2.132	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
26.03.2025	67.82	39.88	27.94	67.82	39.87	75.28	75.61	0.00	73.72	75.06	-1.81	5.11	2.12	2.064	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
27.03.2025	66.68	39.07	27.61	66.64	39.12	50.80	51.04	0.00	49.77	50.68	-1.81	5.11	3.10	1.377	5.00	5.00	24.0	16.3	*	0,1,2,G,H	5,D,F
28.03.2025	66.63	39.56	27.07	66.64	39.56	76.07	76.45	0.00	74.54	75.91	-1.81	5.25	2.20	2.022	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
29.03.2025	66.50	39.20	27.30	66.51	39.21	73.91	74.28	0.00	72.43	73.77	-1.82	5.07	2.20	1.982	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
30.03.2025	66.67	38.69	27.98	66.67	38.72	74.24	74.62	0.00	72.75	74.11	-1.86	5.10	2.19	2.039	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
31.03.2025	66.64	42.33	24.31	61.74	40.06	64.91	65.26	0.00	63.60	64.72	-1.74	5.27	2.43	1.551	5.00	5.00	24.0	21.7	*	0,1,2,H	3,4,5,D,F
Средние:	72.24	40.66	31.59	72.08	40.58	---	---	---	---	---	-1.91	5.15	2.31	---	5.00	5.00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2261.16	2268.01	0.00	2208.30	2250.81	---	---	---	70.033	---	---	744.0	733.9	---	---	---

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qtv	Траб	Тнар
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	181419.60	179767.20	0.00	176794.10	178107.10	5462.322	75997.4	65430.5
31.03.2025	183680.80	182035.20	0.00	179002.40	180358.00	5532.355	76741.4	66164.4
Итого:	2261.20	2268.00	0.00	2208.30	2250.90	70.033	744.0	733.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации