

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Карат РС SN 61740212
Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 4299
КТПТР-01 SN 4299a

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	Q1	QntHIP	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	
01.03.2025	55.38	45.11	10.26	532.28	526.61	1.07	5.48	24.00	
02.03.2025	53.31	43.65	9.67	530.56	524.46	1.16	5.15	24.00	
03.03.2025	55.55	45.11	10.44	528.81	523.25	1.06	5.54	24.00	
04.03.2025	57.05	46.11	10.94	531.53	525.70	1.10	5.83	24.00	
05.03.2025	57.11	46.16	10.95	534.68	528.60	1.14	5.87	24.00	
06.03.2025	56.18	45.74	10.44	535.21	528.90	1.19	5.61	24.00	
07.03.2025	57.25	46.44	10.81	535.24	529.35	1.11	5.80	24.00	
08.03.2025	58.04	46.89	11.15	535.13	529.53	1.05	5.98	24.00	
09.03.2025	57.49	46.53	10.96	535.33	529.14	1.16	5.88	24.00	
10.03.2025	55.09	45.08	10.01	536.43	530.15	1.18	5.39	24.00	
11.03.2025	53.29	43.89	9.40	536.56	531.32	0.98	5.06	24.00	
12.03.2025	48.92	41.00	7.92	536.35	531.53	0.90	4.27	24.00	
13.03.2025	48.86	40.95	7.91	534.89	531.86	0.57	4.25	24.00	
14.03.2025	49.50	41.41	8.08	538.16	534.18	0.74	4.37	24.00	
15.03.2025	33.87	30.42	3.45	528.18	526.73	0.28	1.84	24.00	
16.03.2025	49.51	41.31	8.20	536.43	532.64	0.71	4.42	24.00	
17.03.2025	48.73	41.11	7.62	541.00	537.55	0.64	4.14	24.00	
18.03.2025	51.60	42.88	8.72	538.61	535.17	0.64	4.72	24.00	
19.03.2025	55.02	45.22	9.80	540.57	535.43	0.96	5.32	24.00	
20.03.2025	53.45	44.25	9.20	540.95	536.66	0.80	4.99	24.00	
21.03.2025	52.08	43.21	8.87	543.17	538.13	0.93	4.84	24.00	
22.03.2025	52.23	43.36	8.87	544.18	538.91	0.97	4.84	24.00	
23.03.2025	49.84	41.80	8.04	542.00	538.71	0.61	4.38	24.00	
24.03.2025	49.29	41.43	7.86	544.53	540.55	0.73	4.30	24.00	
25.03.2025	48.26	40.85	7.42	542.69	538.94	0.69	4.04	24.00	
26.03.2025	48.34	40.98	7.36	542.35	539.45	0.54	4.01	24.00	
27.03.2025	48.11	40.89	7.22	541.66	539.21	0.45	3.93	24.00	
28.03.2025	47.39	40.50	6.89	541.49	538.64	0.53	3.75	24.00	
29.03.2025	47.37	40.44	6.93	539.43	536.08	0.62	3.76	24.00	
30.03.2025	47.17	40.39	6.77	538.53	536.04	0.46	3.67	24.00	
31.03.2025	45.80	39.55	6.25	530.52	529.48	0.20	3.34	23.72	*
Средние:	51.33	42.67	8.66	---	---	0.81	---	---	
Итого:	---	---	---	16657.45	16522.90	---	144.76	743.72	

Дата	M1	M2	Q1	QntHIP
	т	т	Гкал	ч
28.02.2025	364785.72	367171.53	3279.07	15343.00
31.03.2025	381443.16	383694.41	3423.83	16087.00
Итого:	16657.44	16522.88	144.76	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Q1	Q2	Qtv	QntHIP	NS
	°C	°C	°C	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	
01.03.2025	62.54	47.28	15.26	59.72	40.49	3.44	1.71	1.727	24.00	
02.03.2025	62.42	47.38	15.04	64.19	40.20	3.69	1.71	1.985	24.00	
03.03.2025	62.82	47.43	15.40	58.92	40.58	3.41	1.72	1.688	24.00	
04.03.2025	62.70	47.36	15.34	59.57	40.52	3.44	1.72	1.724	24.00	
05.03.2025	62.88	47.43	15.45	58.40	40.54	3.38	1.72	1.662	24.00	
06.03.2025	62.74	47.64	15.09	56.25	39.61	3.25	1.69	1.562	23.42	*
07.03.2025	62.82	47.74	15.08	56.71	40.72	3.28	1.74	1.542	24.00	
08.03.2025	62.85	47.69	15.17	56.85	40.71	3.29	1.74	1.554	24.00	
09.03.2025	62.77	47.65	15.12	60.09	40.48	3.48	1.73	1.748	24.00	
10.03.2025	62.48	47.50	14.98	57.54	40.68	3.31	1.73	1.582	24.00	
11.03.2025	61.25	46.87	14.38	57.60	40.65	3.24	1.70	1.541	24.00	
12.03.2025	59.58	45.81	13.78	57.89	40.65	3.16	1.66	1.504	24.00	
13.03.2025	59.39	45.61	13.78	57.28	40.67	3.12	1.65	1.466	24.00	
14.03.2025	61.91	47.02	14.88	55.94	40.77	3.19	1.72	1.473	24.00	
15.03.2025	59.29	45.19	14.10	14.06	13.11	0.76	0.53	0.237	7.57	*
16.03.2025	59.33	49.22	10.11	56.88	30.85	3.10	1.37	1.729	20.55	*
17.03.2025	60.29	46.26	14.03	57.31	40.40	3.17	1.67	1.505	24.00	
18.03.2025	62.36	47.26	15.10	57.99	40.31	3.33	1.71	1.626	24.00	
19.03.2025	62.82	47.76	15.07	57.91	40.27	3.35	1.72	1.630	24.00	
20.03.2025	62.16	47.20	14.96	57.35	40.33	3.28	1.70	1.579	24.00	
21.03.2025	62.42	47.32	15.11	56.48	40.36	3.25	1.71	1.538	24.00	
22.03.2025	62.38	47.37	15.00	58.70	40.22	3.37	1.71	1.667	24.00	
23.03.2025	58.83	45.52	13.32	62.01	40.07	3.34	1.63	1.718	24.00	
24.03.2025	60.21	46.33	13.88	59.41	40.05	3.28	1.66	1.628	24.00	
25.03.2025	62.80	47.87	14.93	58.48	40.21	3.39	1.73	1.659	24.00	
26.03.2025	62.24	47.50	14.74	57.62	40.25	3.30	1.71	1.591	24.00	
27.03.2025	62.68	47.90	14.78	50.56	36.31	2.92	1.56	1.361	21.30	*
28.03.2025	62.39	47.94	14.45	57.62	41.25	3.31	1.77	1.538	24.00	
29.03.2025	62.33	47.86	14.47	57.84	41.15	3.32	1.77	1.555	24.00	
30.03.2025	62.67	48.30	14.37	60.35	40.99	3.49	1.78	1.709	24.00	
31.03.2025	62.33	47.88	14.45	57.58	40.38	3.31	1.73	1.573	23.72	*
Средние:	61.83	47.26	14.57	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1755.11	1213.79	99.99	51.39	48.600	720.55	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	QntHIP
	т	т	Гкал	Гкал	ч
28.02.2025	42856.02	32344.56	2438.18	1414.07	16241.00
31.03.2025	44611.13	33558.36	2538.17	1465.46	16962.00
Итого:	1755.11	1213.79	99.99	51.39	721.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации