

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чебоксарская ул, д. 1 (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 367086
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 367086
Холодная вода: ППС SN 367018
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а73599
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а753300

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339199г
КТС-Б SN 1339199х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.03.2025	78.98	39.83	39.16	75.78	73.00	0.00	73.73	72.44	1.77	5.51	2.52	2.89	-60.00	24.00	
02.03.2025	79.05	39.36	39.69	76.69	73.89	0.00	74.60	73.33	1.72	5.45	2.38	2.96	-60.00	24.00	
03.03.2025	80.53	41.50	39.04	78.44	75.59	0.00	76.24	74.96	1.68	5.73	2.53	2.98	-60.00	24.00	
04.03.2025	82.40	41.51	40.88	76.98	74.06	0.00	74.72	73.44	1.73	5.60	2.53	3.06	-60.00	24.00	
05.03.2025	83.51	41.22	42.29	76.28	73.30	0.00	73.99	72.70	1.76	5.52	2.51	3.13	-60.00	24.00	
06.03.2025	81.42	40.88	40.53	76.63	73.74	0.00	74.44	73.15	1.75	5.55	2.50	3.02	-60.00	24.00	
07.03.2025	81.07	40.71	40.36	77.17	74.28	0.00	74.98	73.69	1.73	5.58	2.49	3.03	-60.00	24.00	
08.03.2025	84.85	42.11	42.74	77.25	74.21	0.00	74.86	73.58	1.73	5.60	2.51	3.20	-60.00	24.00	
09.03.2025	82.12	40.52	41.60	76.39	73.44	0.00	74.17	72.86	1.78	5.44	2.42	3.09	-60.00	24.00	
10.03.2025	77.25	40.09	37.16	76.44	73.71	0.00	74.44	73.14	1.77	5.42	2.38	2.77	-60.00	24.00	
11.03.2025	74.97	38.56	36.41	75.61	72.96	0.00	73.74	72.44	1.79	5.38	2.39	2.69	-60.00	24.00	
12.03.2025	69.94	37.41	32.53	75.19	72.75	0.00	73.55	72.26	1.78	5.43	2.46	2.39	-60.00	24.00	
13.03.2025	68.38	36.80	31.58	74.99	72.61	0.00	73.43	72.13	1.78	5.45	2.51	2.32	-60.00	24.00	
14.03.2025	70.16	37.93	32.22	77.02	74.58	0.00	75.34	74.06	1.71	5.56	2.45	2.43	-60.00	24.00	
15.03.2025	70.74	38.47	32.27	78.23	75.76	0.00	76.49	75.22	1.68	5.19	1.96	2.47	-60.00	24.00	
16.03.2025	71.31	36.94	34.37	74.77	72.26	0.00	73.09	71.78	1.81	5.34	2.42	2.51	-60.00	24.00	
17.03.2025	70.48	37.37	33.11	73.81	71.31	0.00	72.18	70.83	1.90	5.29	2.45	2.39	-60.00	24.00	
18.03.2025	76.34	38.90	37.44	75.61	72.87	0.00	73.68	72.33	1.84	5.28	2.31	2.76	-60.00	24.00	
19.03.2025	78.61	40.08	38.53	77.21	74.34	0.00	75.13	73.76	1.83	5.34	2.25	2.90	-60.00	24.00	
20.03.2025	75.90	39.12	36.78	75.57	72.80	0.00	73.66	72.26	1.92	5.35	2.38	2.71	-60.00	24.00	
21.03.2025	74.74	38.10	36.65	74.58	71.84	0.00	72.75	71.33	1.96	5.28	2.39	2.67	-60.00	24.00	
22.03.2025	74.22	38.39	35.83	75.24	72.54	0.00	73.41	72.02	1.92	5.35	2.41	2.63	-60.00	24.00	
23.03.2025	71.43	36.72	34.71	74.38	71.75	0.00	72.70	71.28	1.98	5.21	2.33	2.52	-60.00	24.00	
24.03.2025	70.37	36.93	33.44	75.62	73.03	0.00	73.95	72.55	1.92	5.30	2.32	2.47	-60.00	24.00	
25.03.2025	70.80	38.28	32.52	77.54	74.96	0.00	75.82	74.43	1.85	5.44	2.30	2.47	-60.00	24.00	
26.03.2025	69.33	37.69	31.64	53.25	51.50	0.00	52.11	51.14	1.87	5.40	2.26	1.65	-60.00	16.52	
27.03.2025	68.77	37.81	30.96	77.89	75.36	0.00	76.25	74.84	1.87	5.49	2.31	2.36	-60.00	24.00	
28.03.2025	68.83	37.69	31.14	78.01	75.48	0.00	76.36	74.96	1.85	5.50	2.32	2.38	-60.00	24.00	
29.03.2025	68.65	37.53	31.12	76.02	73.50	0.00	74.42	73.00	1.92	5.32	2.30	2.32	-60.00	24.00	
30.03.2025	68.89	37.21	31.68	77.42	74.87	0.00	75.78	74.37	1.88	5.43	2.29	2.40	-60.00	24.00	
31.03.2025	69.06	39.29	29.77	81.82	79.31	0.00	80.09	78.72	1.73	5.72	2.20	2.39	-60.00	24.00	
Средние:	74.62	38.87	35.75	---	---	---	---	---	1.81	5.43	2.38	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	2347.82	2265.59	0.00	2290.06	2248.96	---	---	---	81.97	---	736.52	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
28.02.2025	4488.62	4307.08	0.00	4346.08	4271.16	192.45	1415.99
31.03.2025	6836.44	6572.67	0.00	6636.14	6520.12	274.42	2152.51
Итого:	2347.82	2265.59	0.00	2290.06	2248.96	81.97	736.52

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации