

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Ушакова ул, д. 30 (ООО "УК "ЖКХ Кировский" / ИП Румянцев А. Ю.)
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 362721
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС SN 362721
ППС SN 362641

Датчик давления:
Зонд-10 ИД SN 14123
Зонд-10 ИД SN 14108

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1343140г
КТС-Б SN 1343140х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.04.2025	43.42	38.83	4.58	285.48	282.89	0.00	282.91	280.85	0.73	4.17	4.01	1.29	-60.00	23.83	
02.04.2025	44.60	39.72	4.87	285.57	282.96	0.00	282.88	280.81	0.73	4.17	4.01	1.38	-60.00	24.00	
03.04.2025	46.13	40.84	5.30	285.68	283.04	0.00	282.79	280.78	0.71	4.17	4.01	1.50	-60.00	24.00	
04.04.2025	47.57	41.83	5.75	285.93	283.29	0.00	282.88	280.91	0.70	4.18	4.02	1.62	-60.00	24.00	
05.04.2025	45.32	40.27	5.05	285.73	283.12	0.00	282.94	280.91	0.72	4.16	4.00	1.43	-60.00	24.00	
06.04.2025	48.23	42.34	5.89	285.99	283.30	0.00	282.86	280.88	0.70	4.15	4.00	1.66	-60.00	24.00	
07.04.2025	48.78	42.78	6.01	286.42	283.61	0.00	283.21	281.13	0.74	4.15	3.99	1.70	-60.00	24.00	
08.04.2025	45.59	40.46	5.13	287.75	285.01	0.00	284.91	282.76	0.76	4.14	3.98	1.46	-60.00	24.00	
09.04.2025	42.91	38.45	4.47	287.62	284.95	0.00	285.09	282.92	0.76	4.13	3.97	1.27	-60.00	24.00	
10.04.2025	47.42	41.68	5.74	288.05	285.25	0.00	284.98	282.88	0.74	4.12	3.96	1.64	-60.00	24.00	
11.04.2025	47.62	41.91	5.71	288.15	285.39	0.00	285.06	282.99	0.73	4.08	3.92	1.63	-60.00	24.00	
12.04.2025	46.39	40.99	5.40	287.94	285.23	0.00	285.02	282.93	0.74	4.09	3.93	1.54	-60.00	24.00	
13.04.2025	48.46	42.44	6.02	287.86	285.11	0.00	284.67	282.67	0.71	4.12	3.96	1.71	-60.00	24.00	
14.04.2025	48.55	42.54	6.01	288.05	285.25	0.00	284.86	282.78	0.73	4.14	3.98	1.71	-60.00	24.00	
15.04.2025	43.39	38.83	4.56	287.65	284.96	0.00	285.05	282.87	0.77	4.11	3.95	1.14	-60.00	19.76	
16.04.2025	40.58	36.56	4.01	287.45	284.81	0.00	285.17	282.97	0.77	4.13	3.97	1.14	-60.00	24.00	
17.04.2025	47.32	41.59	5.73	287.87	285.02	0.00	284.82	282.66	0.76	4.12	3.96	1.63	-60.00	24.00	
18.04.2025	44.94	39.99	4.95	287.72	285.00	0.00	284.95	282.81	0.75	4.11	3.95	1.41	-60.00	24.00	
19.04.2025	37.79	34.73	3.06	298.34	295.79	0.00	296.27	294.05	0.75	4.14	3.95	0.29	-60.00	6.57	
20.04.2025	38.49	35.07	3.41	288.17	285.71	0.00	286.10	284.01	0.73	4.10	3.93	0.65	-60.00	14.57	
21.04.2025	44.54	39.74	4.80	287.35	284.82	0.00	284.64	282.65	0.70	4.04	3.88	1.36	-60.00	24.00	
22.04.2025	39.93	36.33	3.60	286.99	284.49	0.00	284.78	282.67	0.74	4.06	3.90	0.88	-60.00	20.02	
23.04.2025	45.01	40.02	4.99	287.85	285.15	0.00	285.07	282.96	0.74	4.11	3.95	1.42	-60.00	24.00	
24.04.2025	40.22	36.68	3.53	287.50	285.05	0.00	285.25	283.18	0.73	4.02	3.85	0.84	-60.00	16.96	
25.04.2025	46.10	41.10	5.00	298.92	296.25	0.00	295.90	293.84	0.70	4.02	3.86	1.47	-60.00	23.82	
26.04.2025	40.31	36.96	3.35	304.84	302.27	0.00	302.45	300.27	0.72	4.03	3.85	0.57	-60.00	9.90	
27.04.2025	41.83	37.79	4.04	295.64	293.07	0.00	293.15	291.06	0.72	4.16	3.99	1.18	-60.00	23.85	
28.04.2025	44.39	39.39	5.00	288.09	285.56	0.00	285.39	283.43	0.69	4.12	3.97	1.42	-60.00	24.00	
29.04.2025	47.26	41.60	5.66	288.29	285.64	0.00	285.25	283.28	0.69	4.04	3.89	1.61	-60.00	24.00	
30.04.2025	43.49	38.88	4.61	287.90	285.41	0.00	285.30	283.34	0.69	4.03	3.88	1.31	-60.00	24.00	
Средние:	44.55	39.68	4.87	---	---	---	---	---	0.73	4.11	3.95	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	8666.79	8587.40	0.00	8584.60	8522.25	---	---	---	39.85	---	663.28	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.03.2025	25881.25	25631.76	0.00	25494.23	25348.64	213.87	2140.14
30.04.2025	34548.04	34219.16	0.00	34078.83	33870.89	253.71	2803.41
Итого:	8666.79	8587.40	0.00	8584.60	8522.25	39.85	663.28

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Ушакова ул, д. 30 (ООО "УК "ЖКХ Кировский" / ИП Румянцев А. Ю.)
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB107
Точка измерения: Узел 1 (ИП Румянцев А. Ю.); Ресурс: ТС

Подача:Счетчик воды:ВСТ SN 18190
Обратка:ВСТ SN 40126049
Схема измерений:Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:КТПТР-01 SN 2816
КТПТР-01 SN 2816а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	42.29	36.54	5.74	0.54	0.53	12.94	12.64	2.27	0.074	24.0	24.0
02.04.2025	42.13	36.43	5.70	0.54	0.53	12.95	12.65	2.37	0.074	24.0	24.0
03.04.2025	43.28	37.20	6.07	0.54	0.53	12.94	12.64	2.30	0.078	24.0	24.0
04.04.2025	44.74	38.11	6.64	0.54	0.53	12.94	12.65	2.24	0.086	24.0	24.0
05.04.2025	46.13	38.91	7.21	0.54	0.53	12.92	12.63	2.24	0.093	24.0	24.0
06.04.2025	44.04	37.82	6.22	0.54	0.53	12.91	12.62	2.26	0.080	24.0	24.0
07.04.2025	46.76	39.81	6.95	0.54	0.53	12.90	12.61	2.30	0.090	24.0	24.0
08.04.2025	47.38	40.52	6.86	0.60	0.58	14.21	13.85	2.53	0.097	23.9	24.0
09.04.2025	44.38	38.64	5.75	0.62	0.61	14.86	14.46	2.68	0.085	24.0	24.0
10.04.2025	41.81	36.78	5.03	0.62	0.60	14.66	14.27	2.69	0.074	24.0	24.0
11.04.2025	46.08	39.80	6.28	0.61	0.59	14.50	14.11	2.72	0.091	24.0	24.0
12.04.2025	46.31	40.00	6.31	0.60	0.58	14.30	13.92	2.69	0.090	24.0	24.0
13.04.2025	45.12	39.09	6.03	0.60	0.58	14.22	13.83	2.74	0.086	24.0	24.0
14.04.2025	47.07	40.46	6.61	0.60	0.58	14.13	13.75	2.76	0.093	24.0	24.0
15.04.2025	47.16	40.49	6.67	0.59	0.57	14.06	13.68	2.75	0.094	24.0	24.0
16.04.2025	42.29	36.91	5.38	0.59	0.57	14.01	13.63	2.76	0.075	24.0	24.0
17.04.2025	39.45	34.66	4.79	0.59	0.57	13.97	13.58	2.80	0.067	24.0	24.0
18.04.2025	45.93	39.57	6.36	0.59	0.57	13.92	13.54	2.75	0.088	24.0	24.0
19.04.2025	43.75	38.12	5.63	0.58	0.57	13.88	13.50	2.73	0.078	24.0	24.0
20.04.2025	36.91	33.06	3.85	0.61	0.59	14.44	14.04	2.82	0.055	24.0	24.0
21.04.2025	37.43	33.36	4.06	0.59	0.58	14.15	13.77	2.75	0.057	24.0	24.0
22.04.2025	43.25	37.75	5.50	0.59	0.57	14.03	13.65	2.75	0.077	24.0	24.0
23.04.2025	38.85	34.53	4.32	0.59	0.57	13.96	13.58	2.77	0.060	24.0	24.0
24.04.2025	43.70	38.08	5.62	0.59	0.57	13.96	13.57	2.79	0.078	24.0	24.0
25.04.2025	39.24	34.93	4.31	0.58	0.57	13.89	13.51	2.78	0.060	24.0	24.0
26.04.2025	44.75	39.11	5.64	0.61	0.59	14.44	14.02	2.90	0.081	24.0	24.0
27.04.2025	39.40	35.38	4.02	0.62	0.60	14.77	14.36	2.83	0.059	24.0	24.0
28.04.2025	40.69	35.89	4.80	0.60	0.58	14.28	13.88	2.79	0.068	24.0	24.0
29.04.2025	43.06	37.33	5.73	0.58	0.56	13.71	13.33	2.81	0.078	24.0	24.0
30.04.2025	45.87	39.59	6.28	0.58	0.56	13.68	13.30	2.83	0.086	24.0	24.0
Средние:	43.31	37.63	5.68	0.58	0.57	---	---	2.65	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	416.51	405.60	---	2.352	719.9	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	27490.86	12752.02	378.297	48475.8	81874.9
30.04.2025	27907.37	13157.62	380.649	49195.8	82594.9
Итого:	416.51	405.60	2.352	719.9	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации