

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	dGm т	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.04.2025	58.36	0.00	58.36	0.45	0.00	10.65	0.00	0.00	0.580	0.000	0.000	24.0	24.0
02.04.2025	58.65	0.00	58.65	0.47	0.00	11.17	0.00	0.00	0.607	0.000	0.000	24.0	24.0
03.04.2025	57.97	0.00	57.97	0.45	0.00	10.58	0.00	0.00	0.564	0.000	0.000	24.0	24.0
04.04.2025	58.23	0.00	58.23	0.46	0.00	10.97	0.00	0.00	0.589	0.000	0.000	24.0	24.0
05.04.2025	58.16	0.00	58.16	0.41	0.00	9.76	0.00	0.00	0.528	0.000	0.000	24.0	24.0
06.04.2025	60.23	0.00	60.23	0.43	0.00	10.24	0.00	0.00	0.577	0.000	0.000	24.0	24.0
07.04.2025	57.94	0.00	57.94	0.48	0.00	11.35	0.00	0.00	0.603	0.000	0.000	24.0	24.0
08.04.2025	58.86	0.00	58.86	0.47	0.00	11.18	0.00	0.00	0.601	0.000	0.000	24.0	24.0
09.04.2025	58.15	0.00	58.15	0.52	0.00	12.35	0.00	0.00	0.660	0.000	0.000	24.0	24.0
10.04.2025	60.00	0.00	60.00	0.54	0.00	12.78	0.00	0.00	0.705	0.000	0.000	24.0	24.0
11.04.2025	58.28	0.00	58.28	0.50	0.00	11.91	0.00	0.00	0.638	0.000	0.000	24.0	24.0
12.04.2025	59.32	0.00	59.32	0.61	0.00	14.47	0.00	0.00	0.796	0.000	0.000	24.0	24.0
13.04.2025	60.11	0.00	60.11	0.55	0.00	13.04	0.00	0.00	0.724	0.000	0.000	24.0	24.0
14.04.2025	59.45	0.00	59.45	0.56	0.00	13.21	0.00	0.00	0.716	0.000	0.000	24.0	24.0
15.04.2025	59.26	0.00	59.26	0.41	0.00	9.72	0.00	0.00	0.539	0.000	0.000	24.0	24.0
16.04.2025	59.65	0.00	59.65	0.47	0.00	10.98	0.00	0.00	0.611	0.000	0.000	24.0	24.0
17.04.2025	59.95	0.00	59.95	0.53	0.00	12.40	0.00	0.00	0.693	0.000	0.000	24.0	24.0
18.04.2025	59.06	0.00	59.06	0.53	0.00	12.45	0.00	0.00	0.684	0.000	0.000	24.0	24.0
19.04.2025	59.74	0.00	59.74	0.43	0.00	10.23	0.00	0.00	0.574	0.000	0.000	24.0	24.0
20.04.2025	60.19	0.00	60.19	0.50	0.00	11.81	0.00	0.00	0.666	0.000	0.000	24.0	24.0
21.04.2025	60.19	0.00	60.19	0.47	0.00	11.20	0.00	0.00	0.620	0.000	0.000	24.0	24.0
22.04.2025	58.81	0.00	58.81	0.45	0.00	10.63	0.00	0.00	0.593	0.000	0.000	24.0	24.0
23.04.2025	60.36	0.00	60.36	0.45	0.00	10.66	0.00	0.00	0.597	0.000	0.000	24.0	24.0
24.04.2025	60.10	0.00	60.10	0.51	0.00	12.10	0.00	0.00	0.673	0.000	0.000	24.0	24.0
25.04.2025	60.83	0.00	60.83	0.44	0.00	10.40	0.00	0.00	0.589	0.000	0.000	24.0	24.0
26.04.2025	59.69	0.00	59.69	0.38	0.00	9.05	0.00	0.00	0.503	0.000	0.000	24.0	24.0
27.04.2025	60.32	0.00	60.32	0.45	0.00	10.52	0.00	0.00	0.590	0.000	0.000	24.0	24.0
28.04.2025	58.63	0.00	58.63	0.47	0.00	11.00	0.00	0.00	0.598	0.000	0.000	24.0	24.0
29.04.2025	58.04	0.00	58.04	0.43	0.00	10.16	0.00	0.00	0.543	0.000	0.000	24.0	24.0
30.04.2025	60.61	0.00	60.61	0.45	0.00	10.55	0.00	0.00	0.590	0.000	0.000	24.0	24.0
Средние:	59.30	0.00	59.30	0.48	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	337.51	0.00	0.00	18.549	0.000	0.000	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	dGm_itog	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	6405.10	0.00	0.00	358.833	0.000	0.000	15249.9	15250.3
30.04.2025	6742.61	0.00	0.00	377.382	0.000	0.000	15969.9	15970.3
Итого:	337.51	0.00	0.00	18.549	0.000	0.000	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 322046
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 10507
КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.04.2025	64.64	36.96	27.68	2.55	2.57	60.03	61.28	-2.07	-0.40	-0.40	1.656	24.0	24.0
02.04.2025	64.92	37.80	27.12	2.64	2.66	62.23	63.52	-2.04	-0.40	-0.40	1.684	24.0	24.0
03.04.2025	64.51	37.31	27.20	2.58	2.60	60.67	61.91	-2.01	-0.40	-0.40	1.649	24.0	24.0
04.04.2025	63.30	35.82	27.48	2.39	2.41	56.32	57.51	-2.09	-0.40	-0.40	1.545	24.0	24.0
05.04.2025	63.14	35.18	27.97	2.35	2.37	55.28	56.52	-2.23	-0.40	-0.40	1.543	24.0	24.0
06.04.2025	65.30	36.96	28.34	2.58	2.61	60.75	62.16	-2.31	-0.40	-0.40	1.720	24.0	24.0
07.04.2025	63.62	36.10	27.52	2.42	2.45	57.10	58.36	-2.19	-0.40	-0.40	1.571	24.0	24.0
08.04.2025	63.21	35.05	28.16	2.34	2.36	55.03	56.40	-2.47	-0.40	-0.40	1.547	24.0	24.0
09.04.2025	63.30	35.46	27.84	2.42	2.45	57.07	58.40	-2.31	-0.40	-0.40	1.585	24.0	24.0
10.04.2025	64.23	36.25	27.98	2.45	2.47	57.60	58.91	-2.26	-0.40	-0.40	1.609	24.0	24.0
11.04.2025	63.95	34.90	29.05	2.25	2.27	52.95	54.15	-2.24	-0.40	-0.40	1.535	24.0	24.0
12.04.2025	62.47	34.06	28.41	2.16	2.18	50.89	52.06	-2.29	-0.40	-0.40	1.443	24.0	24.0
13.04.2025	61.89	33.91	27.98	2.17	2.19	51.16	52.33	-2.26	-0.40	-0.40	1.428	24.0	24.0
14.04.2025	61.59	33.62	27.96	2.13	2.16	50.34	51.52	-2.32	-0.40	-0.40	1.406	24.0	24.0
15.04.2025	62.01	33.63	28.38	2.19	2.22	51.64	52.89	-2.40	-0.40	-0.40	1.462	24.0	24.0
16.04.2025	62.44	34.60	27.84	2.30	2.32	54.19	55.42	-2.25	-0.40	-0.40	1.504	24.0	24.0
17.04.2025	62.67	35.77	26.90	2.38	2.40	55.99	57.20	-2.13	-0.40	-0.40	1.504	24.0	24.0
18.04.2025	61.99	34.35	27.64	2.22	2.25	52.43	53.58	-2.16	-0.40	-0.40	1.446	24.0	24.0
19.04.2025	63.04	35.23	27.81	2.36	2.38	55.62	56.81	-2.12	-0.40	-0.40	1.542	24.0	24.0
20.04.2025	63.54	37.13	26.41	2.57	2.59	60.53	61.69	-1.90	-0.40	-0.40	1.594	24.0	24.0
21.04.2025	63.31	37.44	25.87	2.46	2.48	57.99	59.04	-1.79	-0.40	-0.40	1.498	24.0	24.0
22.04.2025	62.55	35.47	27.08	2.25	2.27	53.00	54.05	-1.95	-0.40	-0.40	1.432	24.0	24.0
23.04.2025	63.60	37.66	25.94	2.58	2.60	60.75	61.88	-1.84	-0.40	-0.40	1.572	24.0	24.0
24.04.2025	62.83	36.02	26.81	2.37	2.39	55.88	56.99	-1.97	-0.40	-0.40	1.495	24.0	24.0
25.04.2025	63.62	37.47	26.15	2.56	2.58	60.24	61.39	-1.90	-0.40	-0.40	1.573	24.0	24.0
26.04.2025	62.82	36.98	25.84	2.39	2.41	56.36	57.41	-1.84	-0.40	-0.40	1.454	24.0	24.0
27.04.2025	63.28	36.85	26.42	2.40	2.42	56.56	57.64	-1.90	-0.40	-0.40	1.492	24.0	24.0
28.04.2025	62.20	35.65	26.55	2.28	2.30	53.75	54.79	-1.90	-0.40	-0.40	1.425	24.0	24.0
29.04.2025	60.99	33.55	27.44	2.12	2.14	49.94	50.97	-2.04	-0.40	-0.40	1.369	24.0	24.0
30.04.2025	63.31	34.30	29.01	2.26	2.29	53.32	54.60	-2.39	-0.40	-0.40	1.541	24.0	24.0
Средние:	63.14	35.72	27.43	2.37	2.39	---	---	-2.12	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1675.61	1711.41	---	---	---	45.822	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	32828.91	34119.67	1081.570	8046.4	11072.5
30.04.2025	34504.52	35831.08	1127.392	8766.4	11792.5
Итого:	1675.61	1711.41	45.822	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации