

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 60 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1111144
Точка измерения: ТС1 (ГВС, ТС); Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1141841
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1131955
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.04.2025	69.14	44.24	24.90	87.02	88.48	-1.67	2.17	2.17	2.17	24.00	0.00	
02.04.2025	69.12	44.08	25.04	85.45	86.88	-1.66	2.14	2.14	2.14	24.00	0.00	
03.04.2025	68.41	41.52	26.89	82.52	83.93	-1.69	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
04.04.2025	68.37	40.51	27.86	83.38	84.82	-1.71	2.33	2.33	2.33	24.00	0.00	
05.04.2025	71.05	40.56	30.49	85.66	87.19	-1.77	2.62	2.62	2.62	24.00	0.00	
06.04.2025	68.50	40.66	27.84	84.93	86.41	-1.73	2.37	2.37	2.37	24.00	0.00	
07.04.2025	68.62	39.54	29.08	84.88	86.37	-1.74	2.47	2.47	2.47	24.00	0.00	
08.04.2025	68.44	42.34	26.10	83.49	84.88	-1.65	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00	
09.04.2025	68.49	42.91	25.58	81.35	82.68	-1.62	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00	
10.04.2025	68.62	41.87	26.75	78.67	79.97	-1.63	2.11	2.11	2.11	24.00	0.00	
11.04.2025	67.86	41.26	26.60	77.22	78.50	-1.64	2.06	2.06	2.06	24.00	0.00	
12.04.2025	68.43	41.12	27.31	78.17	79.48	-1.66	2.14	2.14	2.14	24.00	0.00	
13.04.2025	68.23	41.44	26.79	80.70	82.06	-1.67	2.17	2.17	2.17	24.00	0.00	
14.04.2025	68.34	42.98	25.36	85.89	87.33	-1.67	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00	
15.04.2025	68.33	42.46	25.87	82.86	84.25	-1.66	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00	
16.04.2025	68.52	42.51	26.01	80.32	81.65	-1.65	2.09	2.09	2.09	24.00	0.00	
17.04.2025	68.21	42.15	26.06	82.48	83.86	-1.66	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00	
18.04.2025	68.56	43.66	24.90	84.55	85.96	-1.65	2.11	2.11	2.11	24.00	0.00	
19.04.2025	68.82	43.42	25.40	83.18	84.56	-1.65	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00	
20.04.2025	68.54	43.46	25.08	80.53	81.85	-1.62	2.02	2.02	2.02	24.00	0.00	
21.04.2025	68.48	42.27	26.21	76.90	78.17	-1.63	2.02	2.02	2.02	24.00	0.00	
22.04.2025	68.32	44.80	23.52	79.59	80.86	-1.58	1.88	1.88	1.88	24.00	0.00	
23.04.2025	68.26	40.77	27.49	83.31	84.75	-1.70	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
24.04.2025	68.64	42.79	25.85	78.03	79.32	-1.63	2.02	2.02	2.02	24.00	0.00	
25.04.2025	68.19	42.68	25.51	72.73	73.89	-1.59	1.86	1.86	1.86	24.00	0.00	
26.04.2025	68.50	40.44	28.06	72.76	73.97	-1.64	2.04	2.04	2.04	24.00	0.00	
27.04.2025	67.27	41.06	26.21	76.42	77.68	-1.63	2.01	2.01	2.01	24.00	0.00	
28.04.2025	66.76	41.79	24.97	80.20	81.51	-1.62	2.01	2.01	2.01	24.00	0.00	
29.04.2025	69.20	41.75	27.45	83.28	84.71	-1.70	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
30.04.2025	67.15	42.61	24.54	82.07	83.41	-1.63	2.02	2.02	2.02	24.00	0.00	
Средние:	68.45	42.12	26.32	---	---	-1.66	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2438.53	2479.34	---	64.30	64.30	64.30	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	267276.19	270578.68	7016.30	7016.30	7016.30	97453.31	7768.22
30.04.2025	269714.72	273058.02	7080.61	7080.61	7080.61	98173.31	7768.22
Итого:	2438.53	2479.34	64.30	64.30	64.30	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации