

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 62А (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00461021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.04.2025	64.37	56.04	8.32	38.022	33.481	37.303	32.993	4.39	3.53	2.214	1.683	0.531	24.0		Ok
02.04.2025	65.27	56.96	8.36	37.982	33.917	37.245	33.407	4.40	3.55	2.244	1.735	0.509	24.0		Ok
03.04.2025	62.32	54.45	7.88	37.459	33.292	36.793	32.833	4.41	3.59	2.108	1.623	0.486	24.0		Ok
04.04.2025	62.20	54.30	7.91	37.328	33.790	36.666	33.327	4.41	3.58	2.097	1.642	0.455	24.0		Ok
05.04.2025	65.95	56.90	9.02	36.992	32.797	36.261	32.305	4.42	3.63	2.210	1.676	0.534	24.0		Ok
06.04.2025	61.91	53.97	7.96	37.578	32.524	36.917	32.084	4.39	3.58	2.101	1.570	0.530	24.0		Ok
07.04.2025	57.06	54.32	6.96	17.617	14.132	17.340	13.938	2.24	2.13	0.902	0.687	0.215	24.0	*	г; HC Tm
08.04.2025	56.03	55.02	6.43	18.045	13.020	17.766	12.836	1.93	1.80	0.906	0.642	0.265	24.0	*	min; HC
09.04.2025	65.57	57.44	8.12	38.972	36.725	38.210	36.164	4.39	3.67	2.314	1.896	0.418	24.0	*	HC G
10.04.2025	65.34	57.39	7.97	39.151	36.088	38.390	35.538	4.39	3.65	2.316	1.861	0.455	24.0		Ok
11.04.2025	64.40	56.52	7.86	38.078	36.267	37.358	35.730	4.40	3.66	2.219	1.840	0.379	24.0		Ok
12.04.2025	65.57	57.27	8.29	37.642	34.779	36.906	34.251	4.41	3.71	2.235	1.789	0.446	24.0		Ok
13.04.2025	64.43	56.42	8.07	37.141	34.705	36.438	34.193	4.40	3.67	2.165	1.757	0.408	24.0		Ok
14.04.2025	65.24	57.05	8.18	37.653	35.323	36.924	34.790	4.39	3.65	2.224	1.810	0.414	24.0	*	HC G
15.04.2025	61.38	54.29	7.21	37.237	35.268	36.589	34.783	4.38	3.57	2.062	1.714	0.349	24.0	*	G; HC Tr
16.04.2025	60.83	53.51	7.41	36.729	34.878	36.103	34.413	4.39	3.62	2.015	1.668	0.347	24.0	*	HC G
17.04.2025	61.85	54.10	7.74	36.956	34.716	36.307	34.244	4.38	3.64	2.064	1.681	0.383	24.0	*	HC G
18.04.2025	64.38	55.94	8.43	36.646	33.196	35.953	32.714	4.41	3.70	2.135	1.666	0.469	24.0	*	HC G
19.04.2025	65.05	56.06	9.00	34.502	31.136	33.837	30.682	4.46	3.83	2.032	1.566	0.466	24.0		Ok
20.04.2025	61.73	53.58	8.18	33.876	31.216	33.284	30.799	4.45	3.79	1.888	1.495	0.392	24.0		Ok
21.04.2025	63.87	55.34	8.45	35.295	32.933	34.638	32.465	4.44	3.74	2.039	1.633	0.405	24.0		Ok
22.04.2025	63.74	55.73	8.01	36.070	34.142	35.399	33.649	4.42	3.60	2.079	1.706	0.373	24.0		Ok
23.04.2025	64.51	56.06	8.42	36.697	33.899	36.001	33.405	4.40	3.66	2.142	1.705	0.437	24.0	*	HC G
24.04.2025	63.85	55.83	8.06	36.241	33.931	35.566	33.440	4.42	3.63	2.093	1.699	0.394	24.0		Ok
25.04.2025	63.39	55.22	8.14	35.749	33.893	35.092	33.413	4.43	3.65	2.049	1.677	0.372	24.0	*	HC G
26.04.2025	64.45	55.98	8.45	35.536	33.101	34.863	32.620	4.44	3.70	2.072	1.662	0.410	24.0		Ok
27.04.2025	62.38	54.37	8.07	35.298	33.055	34.669	32.601	4.42	3.65	1.989	1.609	0.381	24.0	*	HC G
28.04.2025	60.76	54.56	7.62	25.800	22.990	25.356	22.671	3.22	2.68	1.413	1.123	0.291	24.0	*	г; HC G; H
29.04.2025	61.93	54.84	7.42	32.189	30.270	31.618	29.844	3.97	3.33	1.800	1.487	0.313	24.0	*	г; HC G; H
30.04.2025	64.11	55.30	8.82	35.099	32.360	34.440	31.900	4.36	3.71	2.035	1.604	0.431	24.0		Ok
Средние:	63.13	55.49	8.03	---	---	---	---	4.20	3.50	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1049.580	961.824	1030.233	948.031	---	---	60.164	47.905	12.259	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.03.2025	37777.210	30959.120	37123.940	30565.120	2088.331	1443.943	644.388	32193.1
30.04.2025	38826.790	31920.950	38154.180	31513.150	2148.495	1491.848	656.647	32913.1
Итого:	1049.580	961.830	1030.240	948.030	60.164	47.905	12.259	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации