

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 66 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 362178
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 362178
Холодная вода: ППС SN 362057
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
Зонд-10 ИД SN 131702

Датчик температуры:
КТС-Б SN 14950 г
КТС-Б SN 14950х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.04.2025	47.53	42.81	4.72	421.07	422.29	0.00	416.57	418.59	-0.48	5.64	4.34	1.95	-60.00	23.49	
02.04.2025	45.67	41.20	4.47	417.00	418.17	0.00	412.89	414.78	-0.46	6.13	4.85	1.85	-60.00	24.00	
03.04.2025	44.74	40.31	4.42	414.18	415.34	0.00	410.24	412.10	-0.45	5.91	4.64	1.82	-60.00	24.00	
04.04.2025	45.11	40.46	4.64	412.41	413.16	0.00	408.42	409.91	-0.36	6.18	4.93	1.90	-60.00	24.00	
05.04.2025	46.41	41.54	4.87	412.89	413.97	0.00	408.69	410.56	-0.46	6.30	5.05	2.00	-60.00	24.00	
06.04.2025	45.05	40.46	4.59	410.95	412.15	0.00	407.00	408.91	-0.47	6.21	4.96	1.86	-60.00	23.79	
07.04.2025	49.69	44.00	5.69	424.49	425.43	0.00	419.55	421.51	-0.47	5.26	3.94	2.40	-60.00	24.00	
08.04.2025	50.20	44.59	5.62	424.44	425.42	0.00	419.42	421.39	-0.47	4.57	3.25	2.36	-60.00	24.00	
09.04.2025	49.64	44.21	5.43	422.38	423.44	0.00	417.49	419.48	-0.48	4.45	3.15	2.28	-60.00	24.00	
10.04.2025	50.09	44.49	5.59	424.47	425.44	0.00	419.46	421.43	-0.47	4.54	3.22	2.35	-60.00	24.00	
11.04.2025	50.10	44.50	5.60	424.53	425.57	0.00	419.52	421.54	-0.48	4.44	3.13	2.36	-60.00	24.00	
12.04.2025	49.12	43.71	5.41	421.29	422.35	0.00	416.50	418.50	-0.48	4.39	3.09	2.26	-60.00	24.00	
13.04.2025	50.90	45.11	5.80	354.67	355.45	0.00	350.36	352.01	-0.47	4.68	3.36	2.04	-60.00	19.94	
14.04.2025	50.17	44.49	5.68	414.05	414.90	0.00	409.16	410.98	-0.44	5.73	4.48	2.32	-60.00	23.76	
15.04.2025	44.07	39.62	4.45	397.49	399.07	0.00	393.82	396.07	-0.57	6.41	5.27	1.75	-60.00	23.83	
16.04.2025	43.71	39.25	4.47	384.08	385.63	0.00	380.59	382.78	-0.57	5.60	4.55	1.70	-60.00	24.00	
17.04.2025	46.32	40.98	5.34	384.20	385.57	0.00	380.30	382.45	-0.56	5.95	4.91	2.03	-60.00	24.00	
18.04.2025	47.63	42.10	5.54	387.47	388.90	0.00	383.34	385.59	-0.59	5.93	4.87	2.13	-60.00	24.00	
19.04.2025	47.33	42.02	5.31	383.59	384.84	0.00	379.54	381.59	-0.54	5.43	4.39	2.02	-60.00	24.00	
20.04.2025	46.52	41.58	4.95	381.69	383.19	0.00	377.77	380.01	-0.59	5.07	4.04	1.87	-60.00	24.00	
21.04.2025	45.50	40.62	4.88	379.50	380.80	0.00	375.78	377.78	-0.53	4.90	3.87	1.84	-60.00	24.00	
22.04.2025	42.63	38.63	4.00	369.27	370.38	0.00	366.00	367.68	-0.46	5.05	4.09	1.27	-60.00	15.92	
23.04.2025	48.68	43.11	5.57	411.81	413.26	0.00	407.19	409.57	-0.58	5.20	3.99	2.26	-60.00	22.89	
24.04.2025	42.87	38.88	4.00	384.23	385.82	0.00	380.82	382.98	-0.57	5.11	4.07	1.01	-60.00	12.47	
25.04.2025	40.15	36.55	3.60	376.61	378.31	0.00	373.69	375.85	-0.58	4.61	3.61	0.99	-60.00	16.59	
26.04.2025	41.07	37.23	3.85	378.35	380.02	0.00	375.30	377.47	-0.58	4.49	3.48	1.45	-60.00	24.00	
27.04.2025	42.13	37.93	4.20	382.28	383.92	0.00	379.05	381.26	-0.58	4.97	3.94	1.60	-60.00	24.00	
28.04.2025	47.98	42.28	5.70	400.12	401.53	0.00	395.76	398.09	-0.59	4.86	3.73	2.26	-60.00	24.00	
29.04.2025	51.26	45.08	6.18	408.22	409.37	0.00	403.20	405.41	-0.55	4.27	3.09	2.50	-60.00	24.00	
30.04.2025	47.26	42.05	5.22	396.03	397.33	0.00	391.83	393.95	-0.54	4.60	3.49	2.05	-60.00	24.00	
Средние:	46.65	41.66	4.99	---	---	---	---	---	-0.51	5.23	4.06	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	12003.76	12041.02	0.00	11879.25	11940.22	---	---	---	58.47	---	686.69	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.03.2025	37456.32	37470.24	0.00	36825.43	36994.82	315.43	2158.40
30.04.2025	49460.08	49511.26	0.00	48704.68	48935.04	373.91	2845.09
Итого:	12003.76	12041.02	0.00	11879.25	11940.22	58.47	686.69

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 66 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 371023
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: КМ-5-1

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.04.2025	60.94	5.00	55.94	11.26	0.00	0.00	11.07	0.00	200.00	4.62	5.00	0.62	-60.00	19.55	
02.04.2025	60.85	5.00	55.85	10.93	0.00	0.00	10.74	0.00	200.00	4.60	5.00	0.60	-60.00	19.05	
03.04.2025	61.09	5.00	56.09	12.58	0.00	0.00	12.37	0.00	200.00	4.54	5.00	0.69	-60.00	19.64	
04.04.2025	60.67	5.00	55.67	10.62	0.00	0.00	10.44	0.00	200.00	4.55	5.00	0.58	-60.00	19.03	
05.04.2025	61.13	5.00	56.13	12.21	0.00	0.00	12.00	0.00	200.00	4.55	5.00	0.67	-60.00	19.44	
06.04.2025	61.93	5.00	56.93	14.02	0.00	0.00	13.77	0.00	200.00	4.49	5.00	0.78	-60.00	18.56	
07.04.2025	61.07	5.00	56.07	11.46	0.00	0.00	11.26	0.00	200.00	4.52	5.00	0.63	-60.00	19.14	
08.04.2025	60.72	5.00	55.72	10.92	0.00	0.00	10.74	0.00	200.00	4.61	5.00	0.60	-60.00	20.01	
09.04.2025	60.76	5.00	55.76	11.35	0.00	0.00	11.16	0.00	200.00	4.63	5.00	0.62	-60.00	19.16	
10.04.2025	61.28	5.00	56.28	13.00	0.00	0.00	12.78	0.00	200.00	4.65	5.00	0.72	-60.00	19.27	
11.04.2025	60.79	5.00	55.79	10.95	0.00	0.00	10.76	0.00	200.00	4.68	5.00	0.60	-60.00	19.15	
12.04.2025	61.43	5.00	56.43	12.89	0.00	0.00	12.67	0.00	200.00	4.59	5.00	0.71	-60.00	19.32	
13.04.2025	61.77	5.00	56.77	13.76	0.00	0.00	13.52	0.00	200.00	4.52	5.00	0.77	-60.00	19.90	
14.04.2025	57.74	5.00	52.74	3.67	0.00	0.00	3.62	0.00	200.00	2.09	5.00	0.19	-60.00	10.33	
15.04.2025	55.05	5.00	50.05	8.86	0.00	0.00	8.73	0.00	200.00	2.00	5.00	0.44	-60.00	12.80	
16.04.2025	58.89	5.00	53.89	13.13	0.00	0.00	12.92	0.00	200.00	4.55	5.00	0.70	-60.00	20.21	
17.04.2025	58.14	5.00	53.14	12.82	0.00	0.00	12.62	0.00	200.00	4.47	5.00	0.67	-60.00	19.50	
18.04.2025	60.22	5.00	55.22	12.24	0.00	0.00	12.03	0.00	200.00	4.60	5.00	0.66	-60.00	19.72	
19.04.2025	61.37	5.00	56.37	12.84	0.00	0.00	12.62	0.00	200.00	4.54	5.00	0.71	-60.00	19.55	
20.04.2025	61.07	5.00	56.07	12.50	0.00	0.00	12.28	0.00	200.00	4.52	5.00	0.69	-60.00	19.57	
21.04.2025	60.02	5.00	55.02	11.05	0.00	0.00	10.87	0.00	200.00	4.56	5.00	0.60	-60.00	18.53	
22.04.2025	60.20	5.00	55.20	11.11	0.00	0.00	10.93	0.00	200.00	4.58	5.00	0.60	-60.00	19.43	
23.04.2025	60.91	5.00	55.91	12.76	0.00	0.00	12.54	0.00	200.00	4.52	5.00	0.70	-60.00	20.46	
24.04.2025	60.74	5.00	55.74	12.08	0.00	0.00	11.87	0.00	200.00	4.51	5.00	0.66	-60.00	19.03	
25.04.2025	59.22	5.00	54.22	10.05	0.00	0.00	9.89	0.00	200.00	4.56	5.00	0.54	-60.00	18.98	
26.04.2025	60.94	5.00	55.94	12.30	0.00	0.00	12.09	0.00	200.00	4.48	5.00	0.68	-60.00	19.52	
27.04.2025	59.18	5.00	54.18	12.97	0.00	0.00	12.76	0.00	200.00	4.48	5.00	0.69	-60.00	18.89	
28.04.2025	60.56	5.00	55.56	12.10	0.00	0.00	11.89	0.00	200.00	4.58	5.00	0.66	-60.00	19.04	
29.04.2025	60.73	5.00	55.73	10.91	0.00	0.00	10.73	0.00	200.00	4.64	5.00	0.60	-60.00	18.96	
30.04.2025	60.40	5.00	55.40	12.02	0.00	0.00	11.82	0.00	200.00	4.58	5.00	0.65	-60.00	19.53	
Средние:	60.33	5.00	55.33	---	---	---	---	---	200.00	4.39	5.00	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	349.35	0.00	0.00	343.50	0.00	---	---	---	19.02	---	565.26	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.03.2025	1062.41	0.00	0.00	1044.44	0.00	58.24	2071.42
30.04.2025	1411.76	0.00	0.00	1387.94	0.00	77.26	2636.68
Итого:	349.35	0.00	0.00	343.50	0.00	19.02	565.26

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации