

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 753147
ПРЭМ SN 343343

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13779
КТПТР-01 SN 13779 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	47.90	42.71	5.19	409.79	406.89	0.00	0.71	405.28	403.30	0.49	1.98	0.90	0.90	2.102	24.0	0.0	
02.04.2025	45.65	40.79	4.86	404.96	401.87	0.00	0.77	400.91	398.62	0.57	2.29	0.90	0.90	1.945	24.0	0.0	
03.04.2025	44.59	39.86	4.73	401.77	398.71	0.00	0.76	397.94	395.62	0.58	2.32	0.90	0.90	1.880	24.0	0.0	
04.04.2025	44.67	39.73	4.94	399.70	396.59	0.00	0.78	395.86	393.55	0.59	2.31	0.90	0.90	1.953	24.0	0.0	
05.04.2025	46.22	40.97	5.25	400.17	397.17	0.00	0.75	396.07	393.92	0.54	2.15	0.90	0.90	2.070	24.0	0.0	
06.04.2025	44.80	39.90	4.90	398.57	395.36	0.00	0.81	394.72	392.31	0.61	2.41	0.90	0.90	1.929	24.0	0.0	
07.04.2025	48.29	42.38	5.91	408.83	405.36	0.00	0.85	404.27	401.82	0.61	2.45	0.90	0.90	2.383	24.0	0.0	
08.04.2025	50.25	44.12	6.13	412.50	409.21	0.00	0.80	407.53	405.38	0.53	2.15	0.90	0.90	2.489	24.0	0.0	
09.04.2025	49.55	43.72	5.83	410.07	406.75	0.00	0.81	405.26	403.00	0.56	2.26	0.90	0.90	2.358	24.0	0.0	
10.04.2025	49.45	43.50	5.95	410.64	407.38	0.00	0.80	405.85	403.66	0.54	2.19	0.90	0.90	2.409	24.0	0.0	
11.04.2025	49.82	43.80	6.02	409.73	407.47	0.00	0.55	404.90	403.69	0.30	1.21	0.90	0.90	2.431	24.0	0.0	
12.04.2025	48.96	43.17	5.79	406.47	404.29	0.00	0.54	401.82	400.67	0.29	1.15	0.90	0.90	2.324	24.0	0.0	
13.04.2025	50.53	44.28	6.25	411.99	409.38	0.00	0.64	406.97	405.50	0.36	1.47	0.90	0.90	2.541	24.0	0.0	
14.04.2025	49.88	43.73	6.15	400.87	397.44	0.00	0.86	396.10	393.78	0.59	2.32	0.90	0.90	2.434	24.0	0.0	
15.04.2025	43.80	39.03	4.77	385.98	381.85	0.00	1.08	382.40	379.04	0.88	3.36	0.90	0.90	1.826	24.0	0.0	
16.04.2025	43.45	38.68	4.77	372.85	368.88	0.00	1.07	369.48	366.22	0.89	3.26	0.90	0.90	1.756	24.0	0.0	
17.04.2025	46.05	40.36	5.69	372.99	368.90	0.00	1.10	369.19	366.00	0.87	3.19	0.90	0.90	2.092	24.0	0.0	
18.04.2025	47.36	41.48	5.88	376.56	372.39	0.00	1.11	372.51	369.29	0.87	3.22	0.90	0.90	2.186	24.0	0.0	
19.04.2025	47.06	41.55	5.51	373.05	369.12	0.00	1.06	369.08	366.03	0.83	3.05	0.90	0.90	2.026	24.0	0.0	
20.04.2025	46.27	41.21	5.06	371.32	367.28	0.00	1.09	367.54	364.26	0.90	3.28	0.90	0.90	1.855	24.0	0.0	
21.04.2025	45.24	40.08	5.16	369.18	365.42	0.00	1.02	365.58	362.58	0.82	3.00	0.90	0.90	1.878	24.0	0.0	
22.04.2025	42.44	38.31	4.13	358.73	355.19	0.00	0.99	355.58	352.64	0.83	2.94	0.90	0.90	1.465	24.0	0.0	
23.04.2025	48.39	42.44	5.95	399.92	395.90	0.00	1.01	395.42	392.42	0.76	3.00	0.90	0.90	2.350	24.0	0.0	
24.04.2025	42.68	38.52	4.16	372.65	368.96	0.00	1.00	369.35	366.27	0.84	3.08	0.90	0.90	1.532	24.0	0.0	
25.04.2025	39.91	36.23	3.68	364.63	361.35	0.00	0.90	361.82	359.05	0.77	2.77	0.90	0.90	1.329	24.0	0.0	
26.04.2025	40.84	36.89	3.95	366.60	363.18	0.00	0.94	363.65	360.78	0.79	2.87	0.90	0.90	1.433	24.0	0.0	
27.04.2025	41.88	37.49	4.39	370.61	366.94	0.00	1.00	367.44	364.42	0.83	3.02	0.90	0.90	1.607	24.0	0.0	
28.04.2025	47.69	41.53	6.16	388.28	384.12	0.00	1.08	383.99	380.88	0.81	3.11	0.90	0.90	2.354	24.0	0.0	
29.04.2025	50.97	44.33	6.64	396.28	392.15	0.00	1.05	391.34	388.45	0.74	2.89	0.90	0.90	2.594	24.0	0.0	
30.04.2025	47.01	41.43	5.58	384.11	380.26	0.00	1.01	380.04	377.13	0.77	2.91	0.90	0.90	2.115	24.0	0.0	
Средние:	46.39	41.07	5.31	---	---	---	0.90	---	---	0.68	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11709.80	11605.76	0.00	---	11587.89	11510.28	---	77.61	---	---	61.646	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	71728.49	71162.13	0.00	70613.85	70352.25	261.60	609.408	6984.0	0.0
30.04.2025	83438.29	82767.89	0.00	82201.74	81862.53	339.21	671.054	7704.0	0.0
Итого:	11709.80	11605.76	0.00	11587.89	11510.28	77.61	61.646	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 753147
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	59.11	11.56	11.37	7.00	0.618	24.0	0.0	*
02.04.2025	59.26	10.87	10.69	7.00	0.582	24.0	0.0	*
03.04.2025	59.14	9.92	9.75	7.00	0.529	24.0	0.0	*
04.04.2025	59.05	10.62	10.45	7.00	0.563	24.0	0.0	*
05.04.2025	59.30	10.51	10.36	7.00	0.563	24.0	0.0	*
06.04.2025	60.26	12.45	12.23	7.00	0.676	24.0	0.0	*
07.04.2025	59.34	9.99	9.83	7.00	0.534	24.0	0.0	*
08.04.2025	59.14	10.80	10.62	7.00	0.576	24.0	0.0	*
09.04.2025	59.24	10.92	10.74	7.00	0.581	24.0	0.0	*
10.04.2025	59.11	10.87	10.69	7.00	0.579	24.0	0.0	*
11.04.2025	59.22	10.22	10.06	7.00	0.547	24.0	0.0	*
12.04.2025	58.87	10.36	10.19	7.00	0.550	24.0	0.0	*
13.04.2025	59.67	12.00	11.81	7.00	0.645	24.0	0.0	*
14.04.2025	41.78	5.79	5.75	7.00	0.207	24.0	0.0	*
15.04.2025	44.63	9.36	9.27	7.00	0.366	24.0	0.0	*
16.04.2025	57.85	10.69	10.51	7.00	0.556	24.0	0.0	*
17.04.2025	56.75	11.41	11.24	7.00	0.584	24.0	0.0	*
18.04.2025	58.43	10.50	10.32	7.00	0.551	24.0	0.0	*
19.04.2025	59.62	11.29	11.12	7.00	0.608	24.0	0.0	*
20.04.2025	59.18	10.42	10.23	7.00	0.553	24.0	0.0	*
21.04.2025	58.29	9.88	9.70	7.00	0.519	24.0	0.0	*
22.04.2025	58.63	9.92	9.76	7.00	0.526	24.0	0.0	*
23.04.2025	58.98	9.70	9.53	7.00	0.516	24.0	0.0	*
24.04.2025	58.84	9.66	9.50	7.00	0.513	24.0	0.0	*
25.04.2025	58.32	11.51	11.34	7.00	0.607	24.0	0.0	*
26.04.2025	58.90	9.20	9.07	7.00	0.489	24.0	0.0	*
27.04.2025	57.62	11.25	11.07	7.00	0.584	24.0	0.0	*
28.04.2025	58.20	9.90	9.73	7.00	0.519	24.0	0.0	*
29.04.2025	58.35	10.41	10.23	7.00	0.545	24.0	0.0	*
30.04.2025	58.41	9.33	9.21	7.00	0.494	24.0	0.0	*
Средние:	57.78	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	311.31	306.37	---	16.280	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	2620.16	2439.87	128.262	6539.0	445.0
30.04.2025	2931.47	2746.24	144.542	7259.0	445.0
Итого:	311.31	306.37	16.280	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
