

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ЭльФ Заводской номер: 18003112  
Точка измерения: Канал 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: Карат РС SN 61740212  
Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 4299  
КТПТР-01 SN 4299а

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	Q1	QntHIP	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	
01.04.2025	45.63	39.44	6.19	535.77	535.72	0.01	3.33	24.00	
02.04.2025	46.09	39.72	6.38	536.25	535.96	0.06	3.44	24.00	
03.04.2025	47.28	40.45	6.83	535.93	536.29	-0.07	3.68	24.00	
04.04.2025	48.04	40.85	7.20	537.95	536.75	0.22	3.89	24.00	
05.04.2025	46.57	39.94	6.63	543.02	539.75	0.60	3.62	24.00	
06.04.2025	47.66	40.56	7.10	542.40	538.18	0.78	3.87	24.00	
07.04.2025	47.67	40.50	7.17	543.60	538.99	0.85	3.92	24.00	
08.04.2025	47.04	40.11	6.93	543.54	539.75	0.70	3.78	24.00	
09.04.2025	46.00	39.48	6.52	540.11	539.39	0.13	3.54	24.00	
10.04.2025	46.95	39.97	6.98	541.33	538.07	0.60	3.80	24.00	
11.04.2025	47.26	40.14	7.12	539.42	536.97	0.46	3.86	24.00	
12.04.2025	47.61	40.45	7.16	541.56	538.80	0.51	3.90	24.00	
13.04.2025	47.08	40.03	7.05	544.02	540.21	0.70	3.85	24.00	
14.04.2025	48.49	40.91	7.58	544.77	540.60	0.77	4.15	24.00	
15.04.2025	46.77	39.91	6.86	541.94	538.88	0.57	3.73	24.00	
16.04.2025	44.99	38.83	6.16	541.25	538.71	0.47	3.35	24.00	
17.04.2025	48.38	41.03	7.35	542.76	540.61	0.40	4.01	24.00	
18.04.2025	45.94	39.49	6.45	541.31	539.60	0.32	3.51	24.00	
19.04.2025	39.70	35.21	4.49	530.69	528.47	0.42	2.40	24.00	
20.04.2025	39.04	34.88	4.16	532.63	528.95	0.69	2.23	24.00	
21.04.2025	39.45	34.93	4.52	532.53	528.72	0.72	2.42	24.00	
22.04.2025	38.14	34.17	3.97	532.85	529.16	0.69	2.14	24.00	
23.04.2025	41.28	36.14	5.15	535.02	531.47	0.67	2.77	24.00	
24.04.2025	42.03	36.87	5.16	537.43	534.14	0.61	2.79	24.00	
25.04.2025	40.63	36.10	4.53	540.71	538.21	0.46	2.47	24.00	
26.04.2025	41.39	36.55	4.84	542.44	538.82	0.67	2.64	24.00	
27.04.2025	40.16	35.58	4.58	539.09	536.78	0.43	2.49	24.00	
28.04.2025	42.51	36.74	5.77	534.06	532.79	0.24	3.10	24.00	
29.04.2025	47.63	40.25	7.38	538.99	536.91	0.39	3.99	24.00	
30.04.2025	46.79	39.94	6.85	541.04	539.61	0.26	3.73	24.00	
Средние:	44.81	38.64	6.17	---	---	0.48	---	---	
Итого:	---	---	---	16174.41	16097.28	---	100.40	720.00	

Дата	M1	M2	Q1	QntHIP
	т	т	Гкал	ч
31.03.2025	381443.16	383694.41	3423.83	16087.00
30.04.2025	397617.57	399791.69	3524.23	16807.00
Итого:	16174.41	16097.28	100.40	720.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ЭльФ Заводской номер: 18003112  
Точка измерения: Канал 2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	QntHIP ч	NS
01.04.2025	62.48	48.07	14.41	58.29	40.46	3.36	1.74	1.611	24.00	
02.04.2025	61.91	47.69	14.21	58.01	40.51	3.31	1.73	1.575	24.00	
03.04.2025	62.20	47.84	14.36	58.43	40.49	3.35	1.74	1.611	24.00	
04.04.2025	62.52	49.25	13.27	48.00	33.32	2.76	1.48	1.289	20.47	*
05.04.2025	62.76	49.60	13.17	57.41	39.96	3.32	1.78	1.537	24.00	
06.04.2025	61.96	47.61	14.35	61.08	40.49	3.48	1.73	1.757	24.00	
07.04.2025	62.12	47.85	14.27	60.61	40.22	3.47	1.73	1.742	24.00	
08.04.2025	62.43	47.77	14.66	58.50	40.37	3.36	1.73	1.636	24.00	
09.04.2025	62.17	47.91	14.26	57.33	40.07	3.28	1.72	1.561	24.00	
10.04.2025	61.87	47.37	14.49	57.34	40.08	3.27	1.70	1.565	24.00	
11.04.2025	61.84	47.30	14.54	56.38	40.14	3.21	1.70	1.510	24.00	
12.04.2025	62.51	47.61	14.90	56.13	40.19	3.23	1.71	1.518	24.00	
13.04.2025	61.00	46.87	14.13	60.82	39.94	3.41	1.67	1.737	24.00	
14.04.2025	62.36	47.50	14.87	57.44	40.14	3.30	1.71	1.592	24.00	
15.04.2025	62.33	47.64	14.69	58.07	40.07	3.33	1.71	1.623	24.00	
16.04.2025	62.16	47.66	14.49	57.94	40.11	3.32	1.71	1.604	24.00	
17.04.2025	62.19	47.43	14.76	57.58	40.20	3.30	1.71	1.590	24.00	
18.04.2025	62.31	47.56	14.75	56.10	40.24	3.22	1.71	1.505	24.00	
19.04.2025	62.73	48.13	14.60	57.03	40.23	3.30	1.74	1.560	24.00	
20.04.2025	61.46	47.59	13.86	60.01	39.98	3.39	1.70	1.688	24.00	
21.04.2025	62.06	47.60	14.46	56.71	40.21	3.24	1.71	1.525	24.00	
22.04.2025	62.15	47.69	14.46	56.31	40.22	3.22	1.72	1.504	24.00	
23.04.2025	61.66	47.32	14.35	56.73	40.25	3.22	1.70	1.514	24.00	
24.04.2025	61.56	47.48	14.08	56.54	40.27	3.20	1.71	1.490	24.00	
25.04.2025	60.43	46.88	13.55	54.98	40.37	3.05	1.69	1.359	24.00	
26.04.2025	60.70	47.10	13.60	56.14	40.32	3.13	1.70	1.432	24.00	
27.04.2025	57.83	45.54	12.29	61.67	40.00	3.26	1.62	1.640	24.00	
28.04.2025	59.18	45.27	13.91	56.89	40.28	3.09	1.62	1.463	24.00	
29.04.2025	62.03	46.92	15.11	55.56	40.37	3.17	1.69	1.479	24.00	
30.04.2025	61.86	47.13	14.73	56.35	40.34	3.21	1.70	1.508	24.00	
Средние:	61.76	47.51	14.25	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1720.40	1199.84	97.77	51.04	46.727	716.47	

Дата	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	QntHIP ч
31.03.2025	44611.13	33558.36	2538.17	1465.46	16962.00
30.04.2025	46331.52	34758.19	2635.94	1516.50	17678.47
Итого:	1720.40	1199.84	97.77	51.04	716.47

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации