

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10Б (АКРОПОЛЬ - М, ООО)
Прибор: ТСРВ-043 Заводской номер: 2301455
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Мтс	P1	P2	Qтс	Траб	раб.шта	Т стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.04.2025	69.87	46.08	23.79	382.41	369.65	374.02	365.91	2.19	0.00	0.55	0.50	8.869	24.0	24.0	0.0	
02.04.2025	69.59	46.15	23.44	362.93	351.26	355.00	347.70	2.08	0.00	0.56	0.52	8.331	24.0	24.0	0.0	
03.04.2025	68.89	45.71	23.18	316.22	306.70	309.46	303.65	1.89	0.00	0.54	0.52	7.147	24.0	24.0	0.0	
04.04.2025	68.89	45.54	23.35	308.40	298.46	301.80	295.52	2.10	0.00	0.56	0.54	7.043	24.0	24.0	0.0	
05.04.2025	71.32	45.67	25.65	360.07	346.79	351.85	343.35	2.45	0.00	0.58	0.53	9.027	24.0	24.0	0.0	
06.04.2025	69.37	45.47	23.90	324.22	313.34	317.19	310.26	2.21	0.00	0.58	0.55	7.563	24.0	24.0	0.0	
07.04.2025	69.29	45.12	24.17	314.48	304.29	307.68	301.35	2.08	0.00	0.58	0.55	7.426	24.0	24.0	0.0	
08.04.2025	69.30	45.44	23.86	333.44	322.60	326.23	319.44	2.10	0.00	0.56	0.53	7.771	24.0	24.0	0.0	
09.04.2025	68.85	45.71	23.14	343.91	333.03	336.56	329.72	2.05	0.00	0.54	0.51	7.771	24.0	24.0	0.0	
10.04.2025	69.13	45.29	23.84	292.28	282.85	285.98	280.09	2.08	0.00	0.53	0.51	6.795	24.0	24.0	0.0	
11.04.2025	68.55	45.92	22.63	280.88	272.04	274.92	269.32	2.06	0.00	0.51	0.50	6.225	24.0	24.0	0.0	
12.04.2025	68.94	45.39	23.55	292.74	283.28	286.46	280.51	2.10	0.00	0.52	0.50	6.744	24.0	24.0	0.0	
13.04.2025	68.86	45.52	23.34	286.71	277.64	280.57	274.91	2.04	0.00	0.54	0.53	6.548	24.0	24.0	0.0	
14.04.2025	69.02	45.19	23.83	295.57	286.12	289.22	283.35	2.05	0.00	0.58	0.56	6.892	24.0	24.0	0.0	
15.04.2025	69.10	45.10	24.00	321.62	311.19	314.70	308.18	2.09	0.00	0.55	0.52	7.546	24.0	24.0	0.0	
16.04.2025	69.16	45.45	23.71	340.88	329.61	333.53	326.37	2.17	0.00	0.53	0.50	7.879	24.0	24.0	0.0	
17.04.2025	68.97	45.04	23.93	304.08	293.82	297.56	290.99	2.23	0.00	0.55	0.53	7.108	24.0	24.0	0.0	
18.04.2025	69.39	45.36	24.03	342.37	330.27	334.95	327.05	2.39	0.00	0.56	0.53	8.042	24.0	24.0	0.0	
19.04.2025	69.67	46.61	23.06	420.45	405.68	411.27	401.49	2.40	0.00	0.55	0.49	9.462	24.0	24.0	0.0	
20.04.2025	69.35	46.31	23.04	360.88	347.37	353.04	343.80	2.65	0.00	0.52	0.47	8.101	24.0	24.0	0.0	
21.04.2025	69.17	45.61	23.56	299.37	288.12	292.91	285.27	2.64	0.00	0.49	0.47	6.907	24.0	24.0	0.0	
22.04.2025	69.27	46.79	22.48	387.35	373.25	378.97	369.35	2.57	0.00	0.51	0.46	8.482	24.0	24.0	0.0	
23.04.2025	69.10	45.82	23.28	335.80	323.81	328.57	320.58	2.46	0.00	0.54	0.51	7.643	24.0	24.0	0.0	
24.04.2025	69.50	46.61	22.89	387.10	373.38	378.67	369.52	2.45	0.00	0.51	0.46	8.654	24.0	24.0	0.0	
25.04.2025	68.81	46.11	22.70	329.40	317.85	322.35	314.62	2.43	0.00	0.47	0.43	7.288	24.0	24.0	0.0	
26.04.2025	69.46	46.02	23.44	333.81	322.50	326.54	319.25	2.26	0.00	0.47	0.44	7.645	24.0	24.0	0.0	
27.04.2025	68.72	46.12	22.60	304.88	294.87	298.37	291.88	2.20	0.00	0.50	0.47	6.737	24.0	24.0	0.0	
28.04.2025	67.23	46.03	21.20	271.75	262.98	266.17	260.33	2.22	0.00	0.54	0.52	5.637	24.0	24.0	0.0	
29.04.2025	70.09	45.23	24.86	287.98	278.20	281.62	275.50	2.20	0.00	0.55	0.53	6.997	24.0	24.0	0.0	
30.04.2025	68.57	46.01	22.56	304.26	294.38	297.79	291.43	2.16	0.00	0.53	0.50	6.733	24.0	24.0	0.0	
Средние:	69.18	45.75	23.43	---	---	---	---	2.23	---	0.54	0.51	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	9826.22	9495.31	9613.92	9400.69	---	0.00	---	---	225.012	720.0	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
31.03.2025	48322.66	46490.40	46927.54	46062.35	0.00	1741.073	10284.6
30.04.2025	58148.88	55985.71	56541.47	55463.04	0.00	1966.085	11004.6
Итого:	9826.22	9495.31	9613.92	9400.69	0.00	225.012	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10Б (АКРОПОЛЬ - М, ООО)
Прибор: ТСРВ-043 Заводской номер: 2301455
Точка измерения: ТС2; Ресурс: Подпитка ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t3	V3	M3	Mтс	P3	Qтс	Траб	раб.шта	Т стоп	NS
	°C	м3	т	т	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.04.2025	0.00	0.73	0.72	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
02.04.2025	0.00	1.28	1.27	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
03.04.2025	0.00	1.12	1.11	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
04.04.2025	0.00	1.24	1.23	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
05.04.2025	0.00	1.27	1.26	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
06.04.2025	0.00	1.32	1.30	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
07.04.2025	0.00	1.30	1.29	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
08.04.2025	0.00	1.32	1.31	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
09.04.2025	0.00	1.31	1.30	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
10.04.2025	0.00	1.31	1.30	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
11.04.2025	0.00	0.70	0.69	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
12.04.2025	0.00	1.04	1.03	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
13.04.2025	0.00	1.33	1.31	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
14.04.2025	0.00	1.48	1.46	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
15.04.2025	0.00	1.35	1.34	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
16.04.2025	0.00	1.04	1.03	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
17.04.2025	0.00	1.33	1.32	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
18.04.2025	0.00	1.33	1.32	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
19.04.2025	0.00	0.21	0.21	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
20.04.2025	0.00	0.07	0.07	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
21.04.2025	0.00	0.05	0.05	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
22.04.2025	0.00	0.02	0.02	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
23.04.2025	0.00	1.14	1.13	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
24.04.2025	0.00	0.15	0.15	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
25.04.2025	0.00	0.06	0.06	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
26.04.2025	0.00	0.05	0.05	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
27.04.2025	0.00	0.86	0.85	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
28.04.2025	0.00	1.35	1.33	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
29.04.2025	0.00	1.34	1.33	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
30.04.2025	0.00	0.64	0.63	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
Средние:	0.00	---	---	---	0.10	---	---	---	---	
Итого:	---	27.75	27.47	0.00	---	0.000	720.0	720.0	0.0	

Дата	V3	M3	Mtv	Qtv	Траб
	м3	т	т	ГКал	ч
31.03.2025	233.08	230.97	0.00	0.000	10284.6
30.04.2025	260.83	258.45	0.00	0.000	11004.6
Итого:	27.75	27.47	0.00	0.000	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации