

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чебоксарская ул, д. 1 (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 367086
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 367086
Холодная вода: ППС SN 367018
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а73599
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а753300

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339199г
КТС-Б SN 1339199х

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qот | ta | Tr | NS |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|------|---------|---------|------|------|------|-------|--------|--------|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | атм | атм | Гкал | °C | ч | |
| 01.04.2025 | 68.92 | 38.76 | 30.17 | 80.39 | 77.85 | 0.00 | 78.69 | 77.28 | 1.81 | 5.39 | 2.00 | 2.38 | -60.00 | 24.00 | |
| 02.04.2025 | 67.83 | 40.71 | 27.12 | 77.07 | 74.61 | 0.00 | 75.49 | 74.02 | 1.97 | 5.42 | 2.31 | 2.05 | -60.00 | 24.00 | |
| 03.04.2025 | 67.84 | 41.44 | 26.40 | 67.63 | 65.26 | 0.00 | 66.21 | 64.73 | 2.26 | 1.21 | 8.60 | 1.74 | -60.00 | 21.79 | |
| 04.04.2025 | 68.31 | 37.04 | 31.26 | 70.60 | 67.99 | 0.00 | 69.12 | 67.53 | 2.33 | 4.49 | 2.62 | 2.16 | -60.00 | 22.36 | |
| 05.04.2025 | 69.81 | 37.22 | 32.59 | 78.86 | 76.09 | 0.00 | 77.14 | 75.57 | 2.05 | 5.63 | 2.39 | 2.52 | -60.00 | 24.00 | |
| 06.04.2025 | 68.44 | 35.40 | 33.04 | 75.07 | 72.40 | 0.00 | 73.50 | 71.96 | 2.12 | 5.39 | 2.47 | 2.43 | -60.00 | 24.00 | |
| 07.04.2025 | 68.51 | 37.07 | 31.44 | 75.77 | 73.14 | 0.00 | 74.18 | 72.65 | 2.09 | 5.47 | 2.48 | 2.33 | -60.00 | 24.00 | |
| 08.04.2025 | 68.37 | 37.24 | 31.13 | 75.24 | 72.64 | 0.00 | 73.67 | 72.15 | 2.08 | 5.31 | 2.36 | 2.29 | -60.00 | 24.00 | |
| 09.04.2025 | 67.66 | 36.42 | 31.23 | 73.35 | 70.79 | 0.00 | 71.84 | 70.33 | 2.13 | 5.12 | 2.32 | 2.24 | -60.00 | 24.00 | |
| 10.04.2025 | 68.01 | 34.53 | 33.48 | 68.82 | 66.34 | 0.00 | 67.39 | 65.95 | 2.16 | 4.79 | 2.34 | 2.26 | -60.00 | 24.00 | |
| 11.04.2025 | 67.76 | 34.39 | 33.36 | 68.25 | 65.80 | 0.00 | 66.84 | 65.41 | 2.16 | 4.66 | 2.25 | 2.23 | -60.00 | 24.00 | |
| 12.04.2025 | 67.93 | 35.53 | 32.40 | 70.15 | 67.64 | 0.00 | 68.70 | 67.23 | 2.16 | 4.82 | 2.27 | 2.23 | -60.00 | 24.00 | |
| 13.04.2025 | 67.63 | 33.55 | 34.08 | 54.52 | 52.54 | 0.00 | 53.40 | 52.25 | 2.18 | 4.97 | 2.38 | 1.82 | -60.00 | 18.52 | |
| 14.04.2025 | 68.46 | 36.74 | 31.72 | 76.14 | 73.51 | 0.00 | 74.54 | 73.03 | 2.05 | 5.46 | 2.44 | 2.37 | -60.00 | 24.00 | |
| 15.04.2025 | 68.39 | 36.78 | 31.61 | 75.71 | 73.09 | 0.00 | 74.13 | 72.61 | 2.07 | 5.31 | 2.33 | 2.34 | -60.00 | 24.00 | |
| 16.04.2025 | 68.08 | 36.46 | 31.61 | 73.71 | 71.15 | 0.00 | 72.18 | 70.69 | 2.10 | 5.07 | 2.24 | 2.28 | -60.00 | 24.00 | |
| 17.04.2025 | 68.06 | 36.08 | 31.98 | 73.25 | 70.66 | 0.00 | 71.73 | 70.22 | 2.14 | 5.18 | 2.39 | 2.30 | -60.00 | 24.00 | |
| 18.04.2025 | 68.55 | 37.85 | 30.69 | 76.68 | 74.09 | 0.00 | 75.07 | 73.57 | 2.02 | 5.42 | 2.36 | 2.31 | -60.00 | 24.00 | |
| 19.04.2025 | 69.67 | 38.46 | 31.21 | 77.99 | 75.36 | 0.00 | 76.30 | 74.82 | 1.97 | 5.39 | 2.21 | 2.38 | -60.00 | 24.00 | |
| 20.04.2025 | 68.41 | 38.05 | 30.36 | 74.18 | 71.68 | 0.00 | 72.63 | 71.17 | 2.03 | 4.90 | 2.02 | 2.21 | -60.00 | 24.00 | |
| 21.04.2025 | 68.18 | 36.23 | 31.95 | 69.79 | 67.34 | 0.00 | 68.34 | 66.91 | 2.12 | 4.54 | 2.01 | 2.18 | -60.00 | 24.00 | |
| 22.04.2025 | 68.62 | 37.95 | 30.66 | 74.93 | 72.40 | 0.00 | 73.36 | 71.89 | 2.01 | 4.96 | 2.02 | 2.25 | -60.00 | 24.00 | |
| 23.04.2025 | 68.30 | 37.38 | 30.93 | 76.22 | 73.66 | 0.00 | 74.63 | 73.16 | 1.99 | 5.24 | 2.20 | 2.31 | -60.00 | 24.00 | |
| 24.04.2025 | 68.70 | 38.14 | 30.57 | 74.13 | 71.63 | 0.00 | 72.56 | 71.13 | 2.00 | 4.91 | 2.04 | 2.22 | -60.00 | 24.00 | |
| 25.04.2025 | 67.29 | 37.15 | 30.14 | 68.73 | 66.40 | 0.00 | 67.33 | 65.96 | 2.06 | 4.37 | 1.90 | 2.03 | -60.00 | 24.00 | |
| 26.04.2025 | 68.24 | 36.77 | 31.46 | 68.69 | 66.30 | 0.00 | 67.25 | 65.86 | 2.09 | 4.43 | 1.97 | 2.12 | -60.00 | 24.00 | |
| 27.04.2025 | 66.91 | 35.25 | 31.67 | 70.34 | 67.91 | 0.00 | 68.92 | 67.50 | 2.09 | 4.65 | 2.07 | 2.18 | -60.00 | 24.00 | |
| 28.04.2025 | 65.88 | 35.17 | 30.71 | 70.61 | 68.22 | 0.00 | 69.23 | 67.81 | 2.09 | 4.90 | 2.30 | 2.13 | -60.00 | 24.00 | |
| 29.04.2025 | 67.94 | 37.05 | 30.89 | 75.73 | 73.17 | 0.00 | 74.17 | 72.68 | 2.02 | 5.29 | 2.30 | 2.29 | -60.00 | 24.00 | |
| 30.04.2025 | 67.83 | 37.52 | 30.31 | 75.99 | 73.46 | 0.00 | 74.43 | 72.96 | 1.98 | 5.16 | 2.14 | 2.26 | -60.00 | 24.00 | |
| Средние: | 68.15 | 36.94 | 31.21 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.08 | 4.93 | 2.46 | --- | -60.00 | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 2188.52 | 2113.11 | 0.00 | 2142.99 | 2099.02 | --- | --- | --- | 66.83 | --- | 710.67 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Qот | Tr |
|------------|---------|---------|------|---------|---------|--------|---------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | Гкал | ч |
| 31.03.2025 | 6836.44 | 6572.67 | 0.00 | 6636.14 | 6520.12 | 274.42 | 2152.51 |
| 30.04.2025 | 9024.96 | 8685.78 | 0.00 | 8779.12 | 8619.14 | 341.25 | 2863.18 |
| Итого: | 2188.52 | 2113.11 | 0.00 | 2142.99 | 2099.02 | 66.83 | 710.67 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации