

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 9 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА846
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15365
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 3706
КТПТР-06 SN 3706a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	67.44	45.84	21.60	3.98	4.05	93.47	96.12	-2.79	2.013	24.0	24.0
02.04.2025	67.52	46.22	21.30	4.00	4.07	94.12	96.81	-2.82	2.001	24.0	24.0
03.04.2025	67.02	45.51	21.51	3.85	3.92	90.59	93.17	-2.81	1.945	24.0	24.0
04.04.2025	66.50	44.36	22.14	3.60	3.66	84.68	87.11	-2.83	1.871	24.0	24.0
05.04.2025	66.44	43.90	22.54	3.55	3.62	83.61	86.00	-2.82	1.881	24.0	24.0
06.04.2025	68.92	46.13	22.79	3.88	3.94	91.14	93.67	-2.73	2.075	24.0	24.0
07.04.2025	66.43	44.08	22.35	3.58	3.63	84.22	86.42	-2.59	1.878	24.0	24.0
08.04.2025	66.73	43.86	22.88	3.56	3.62	83.81	86.02	-2.60	1.914	24.0	24.0
09.04.2025	67.01	44.39	22.62	3.65	3.71	85.89	88.16	-2.61	1.939	24.0	24.0
10.04.2025	66.87	44.34	22.53	3.62	3.68	85.06	87.42	-2.73	1.913	24.0	24.0
11.04.2025	65.97	42.51	23.46	3.25	3.31	76.54	78.76	-2.86	1.791	24.0	24.0
12.04.2025	65.32	41.80	23.51	3.15	3.20	74.14	76.14	-2.67	1.739	24.0	24.0
13.04.2025	65.63	42.26	23.37	3.27	3.33	77.06	79.22	-2.76	1.798	24.0	24.0
14.04.2025	65.99	42.28	23.71	3.27	3.33	76.99	79.20	-2.83	1.823	24.0	24.0
15.04.2025	66.26	43.35	22.92	3.58	3.64	84.16	86.51	-2.76	1.925	24.0	24.0
16.04.2025	66.86	44.28	22.58	3.70	3.76	86.93	89.34	-2.73	1.959	24.0	24.0
17.04.2025	66.77	44.64	22.12	3.62	3.68	85.07	87.40	-2.70	1.877	24.0	24.0
18.04.2025	66.01	43.30	22.72	3.46	3.52	81.39	83.67	-2.76	1.844	24.0	24.0
19.04.2025	66.87	44.62	22.25	3.73	3.79	87.66	90.11	-2.76	1.945	24.0	24.0
20.04.2025	67.95	46.47	21.49	3.92	3.99	92.13	94.77	-2.82	1.976	24.0	24.0
21.04.2025	67.15	45.82	21.33	3.66	3.73	85.95	88.52	-2.95	1.820	24.0	24.0
22.04.2025	65.90	43.90	22.00	3.39	3.45	79.66	81.96	-2.85	1.748	24.0	24.0
23.04.2025	66.87	45.98	20.90	3.78	3.84	88.83	91.31	-2.76	1.849	24.0	24.0
24.04.2025	66.08	45.00	21.08	3.74	3.80	87.95	90.42	-2.77	1.849	24.0	24.0
25.04.2025	66.95	45.86	21.09	3.76	3.83	88.47	90.98	-2.80	1.862	24.0	24.0
26.04.2025	65.90	44.62	21.28	3.46	3.52	81.31	83.67	-2.86	1.726	24.0	24.0
27.04.2025	66.12	44.55	21.57	3.45	3.52	81.21	83.59	-2.89	1.749	24.0	24.0
28.04.2025	66.09	44.11	21.98	3.44	3.50	80.91	83.30	-2.90	1.775	24.0	24.0
29.04.2025	66.46	43.02	23.44	3.26	3.32	76.62	78.92	-2.95	1.791	24.0	24.0
30.04.2025	67.55	44.71	22.84	3.66	3.73	86.03	88.57	-2.91	1.957	24.0	24.0
Средние:	66.65	44.39	22.26	3.59	3.66	---	---	-2.79	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2535.59	2607.24	---	56.233	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	52070.15	54026.62	1659.596	17993.7	21830.8
30.04.2025	54605.74	56633.86	1715.829	18713.7	22550.8
Итого:	2535.59	2607.24	56.233	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации