

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 343380

ПРЭМ SN 343354

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13788

КТПТР-01 SN 13788А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	65.08	42.71	22.37	101.08	101.11	-0.03	99.15	100.18	-1.03	-1.03	0.90	0.90	2.215	24.0	0.0	
02.04.2025	64.99	42.26	22.73	97.40	98.41	-1.03	95.51	97.52	-2.08	-2.01	0.90	0.90	2.168	24.0	0.0	
03.04.2025	63.61	40.70	22.91	75.82	91.20	-18.42	74.40	90.48	-19.51	-16.08	0.90	0.90	1.706	24.0	0.0	
04.04.2025	63.55	40.20	23.35	89.75	89.81	-0.07	88.06	89.09	-1.16	-1.03	0.90	0.90	2.054	24.0	0.0	
05.04.2025	66.82	42.39	24.43	95.78	95.72	0.06	93.80	94.90	-1.17	-1.10	0.90	0.90	2.285	24.0	0.0	
06.04.2025	63.34	40.71	22.63	91.53	91.63	-0.11	89.84	90.90	-1.17	-1.06	0.90	0.90	2.030	24.0	0.0	
07.04.2025	63.68	40.35	23.33	91.10	91.17	-0.08	89.38	90.45	-1.19	-1.07	0.90	0.90	2.083	24.0	0.0	
08.04.2025	63.65	40.48	23.17	91.73	91.53	0.22	90.01	90.81	-0.88	-0.80	0.90	0.90	2.082	24.0	0.0	
09.04.2025	63.52	40.59	22.93	89.10	91.36	-2.50	87.45	90.64	-3.58	-3.19	0.90	0.90	2.002	24.0	0.0	
10.04.2025	63.38	39.66	23.72	85.67	86.73	-1.23	84.07	86.01	-2.28	-1.94	0.90	0.90	1.991	24.0	0.0	
11.04.2025	62.36	38.79	23.57	65.29	83.76	-24.78	64.11	83.14	-25.85	-19.03	0.90	0.90	1.504	24.0	0.0	
12.04.2025	62.75	39.13	23.62	85.55	85.59	-0.05	83.97	84.88	-1.08	-0.91	0.90	0.90	1.981	24.0	0.0	
13.04.2025	62.67	39.42	23.25	86.88	86.94	-0.07	85.35	86.22	-1.01	-0.87	0.90	0.90	1.980	24.0	0.0	
14.04.2025	63.39	40.25	23.14	92.35	92.95	-0.65	90.61	92.23	-1.77	-1.62	0.90	0.90	2.093	24.0	0.0	
15.04.2025	63.36	40.15	23.21	90.09	90.43	-0.38	88.44	89.71	-1.43	-1.27	0.90	0.90	2.048	24.0	0.0	
16.04.2025	63.79	40.76	23.03	89.52	90.07	-0.61	87.83	89.35	-1.72	-1.52	0.90	0.90	2.020	24.0	0.0	
17.04.2025	63.15	39.99	23.16	89.16	89.26	-0.11	87.52	88.54	-1.16	-1.02	0.90	0.90	2.026	24.0	0.0	
18.04.2025	64.28	40.91	23.37	92.74	92.83	-0.10	90.99	92.09	-1.20	-1.10	0.90	0.90	2.124	24.0	0.0	
19.04.2025	64.54	41.87	22.67	94.21	94.32	-0.12	92.40	93.55	-1.24	-1.15	0.90	0.90	2.093	24.0	0.0	
20.04.2025	64.27	42.02	22.25	91.41	91.52	-0.12	89.67	90.71	-1.15	-1.04	0.90	0.90	1.993	24.0	0.0	
21.04.2025	63.31	39.99	23.32	85.20	85.27	-0.08	83.61	84.55	-1.12	-0.94	0.90	0.90	1.945	24.0	0.0	
22.04.2025	66.65	42.19	24.46	89.34	89.34	0.00	87.54	88.57	-1.17	-1.03	0.90	0.90	2.137	24.0	0.0	
23.04.2025	65.34	41.88	23.46	93.81	93.86	-0.05	91.96	93.10	-1.23	-1.14	0.90	0.90	2.154	24.0	0.0	
24.04.2025	64.20	41.28	22.92	89.22	89.30	-0.09	87.54	88.58	-1.18	-1.04	0.90	0.90	2.006	24.0	0.0	
25.04.2025	63.50	40.48	23.02	82.39	82.48	-0.11	80.88	81.78	-1.11	-0.90	0.90	0.90	1.858	24.0	0.0	
26.04.2025	63.97	40.44	23.53	82.78	82.86	-0.10	81.25	82.14	-1.09	-0.89	0.90	0.90	1.911	24.0	0.0	
27.04.2025	62.78	39.91	22.87	84.70	84.89	-0.22	83.16	84.19	-1.23	-1.03	0.90	0.90	1.898	24.0	0.0	
28.04.2025	62.12	38.95	23.17	84.68	84.83	-0.18	83.16	84.24	-1.29	-1.08	0.90	0.90	1.922	24.0	0.0	
29.04.2025	64.87	40.63	24.24	91.16	91.25	-0.10	89.41	90.54	-1.26	-1.13	0.90	0.90	2.163	24.0	0.0	
30.04.2025	63.38	40.44	22.94	90.17	90.30	-0.14	88.49	89.59	-1.24	-1.10	0.90	0.90	2.028	24.0	0.0	
Средние:	63.88	40.65	23.23	---	---	-1.71	---	---	-2.79	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2659.61	2700.72	---	2609.56	2678.68	---	-69.12	---	---	60.500	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	34836.59	33856.27	33874.21	33534.51	339.70	1159.807	16980.0	0.0
30.04.2025	37496.20	36556.99	36483.77	36213.19	270.58	1220.307	17700.0	0.0
Итого:	2659.61	2700.72	2609.56	2678.68	-69.12	60.500	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 343380
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13788

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	57.56	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.04.2025	58.60	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.04.2025	58.41	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.04.2025	58.86	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.04.2025	58.57	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.04.2025	58.17	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.04.2025	57.97	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.04.2025	58.53	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.04.2025	59.08	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.04.2025	57.80	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.04.2025	57.72	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.04.2025	58.51	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.04.2025	58.16	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.04.2025	59.09	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.04.2025	58.76	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.04.2025	57.87	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.04.2025	58.79	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.04.2025	58.65	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.04.2025	58.70	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.04.2025	57.76	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.04.2025	58.49	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.04.2025	36.99	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.04.2025	31.13	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.04.2025	58.20	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.04.2025	57.96	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.04.2025	57.91	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.04.2025	57.04	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.04.2025	58.20	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.04.2025	57.93	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.04.2025	56.66	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	56.60	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	4853.19	4768.01	263.732	16980.0	0.0
30.04.2025	4853.19	4768.01	263.732	17700.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации