

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 5835  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:  
РСЦ SN 7870  
РСЦ SN 7871

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 71055  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а750396

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 50  
КТПТР-01 SN 50А

| Дата       | tsv1  | tsv2  | t1    | t2    | V1       | V2       | M1      | M2      | %    | P1      | P2      | Qtv    | txv  | Pxv     | TWork | QntHIP | NS | vSCodes: | vSCodes: |
|------------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|------|---------|---------|--------|------|---------|-------|--------|----|----------|----------|
|            | °C    | °C    | °C    | °C    | м3       | м3       | т       | т       | т    | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал   | °C   | кгс/см2 | ч     | ч      |    |          |          |
| 01.05.2025 | 46.75 | 41.26 | 46.76 | 41.27 | 256.646  | 255.092  | 254.03  | 253.13  | 0.35 | 1.36    | 4.22    | 1.378  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | O        | C        |
| 02.05.2025 | 47.74 | 41.93 | 47.76 | 41.94 | 256.646  | 255.086  | 253.91  | 253.05  | 0.34 | 1.34    | 4.22    | 1.461  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | O        | C        |
| 03.05.2025 | 44.53 | 39.76 | 44.55 | 39.77 | 256.586  | 255.140  | 254.21  | 253.33  | 0.35 | 1.25    | 4.02    | 1.198  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | O        | 7,C      |
| 04.05.2025 | 42.33 | 38.03 | 42.34 | 38.04 | 256.529  | 255.152  | 254.41  | 253.52  | 0.35 | 1.34    | 3.92    | 1.078  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | O        | C        |
| 05.05.2025 | 37.49 | 34.50 | 37.51 | 34.51 | 256.256  | 255.050  | 254.62  | 253.74  | 0.34 | 1.19    | 3.72    | 0.748  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | O        | 7,C      |
| 06.05.2025 | 36.70 | 33.86 | 36.71 | 33.87 | 256.319  | 255.122  | 254.77  | 253.87  | 0.35 | 1.00    | 3.35    | 0.709  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | O        | 7,C      |
| 07.05.2025 | 39.63 | 35.98 | 39.65 | 35.99 | 256.508  | 255.215  | 254.67  | 253.77  | 0.35 | 1.03    | 3.82    | 0.913  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | O        | 7,C      |
| 08.05.2025 | 38.15 | 35.06 | 38.16 | 35.08 | 256.361  | 255.143  | 254.66  | 253.79  | 0.34 | 1.10    | 4.13    | 0.769  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | O        | 7,C      |
| 09.05.2025 | 37.45 | 34.29 | 37.47 | 34.30 | 256.430  | 255.182  | 254.80  | 253.90  | 0.36 | 1.00    | 4.12    | 0.787  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | O        | 7,C      |
| 10.05.2025 | 40.80 | 36.95 | 40.81 | 36.96 | 256.532  | 255.230  | 254.58  | 253.70  | 0.35 | 1.07    | 4.17    | 0.960  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | O        | C        |
| 11.05.2025 | 40.38 | 36.65 | 40.39 | 36.66 | 256.478  | 255.185  | 254.57  | 253.68  | 0.35 | 1.02    | 4.19    | 0.930  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | O        | C        |
| 12.05.2025 | 37.17 | 34.32 | 37.21 | 34.36 | 259.187  | 257.969  | 257.57  | 256.67  | 0.35 | 1.04    | 4.21    | 0.714  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | O        | 7,C      |
| 13.05.2025 | 34.20 | 31.92 | 28.39 | 27.47 | 98.358   | 97.941   | 97.85   | 97.53   | 0.33 | 1.14    | 3.41    | 0.216  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 9.0    | *  | 0,1,O,P  | 6,7,C,U  |
| 14.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 22.75 | 22.90 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.26    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 6,7,U    |
| 15.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 22.61 | 22.78 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.40    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 6,7,U    |
| 16.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 22.24 | 22.43 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.44    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 6,7,U    |
| 17.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 21.36 | 21.42 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.59    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 6,7,U    |
| 18.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 21.15 | 21.31 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.63    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 6,7,U    |
| 19.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 21.35 | 21.47 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.57    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 6,7,U    |
| 20.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 20.19 | 20.11 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.69    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 7,U      |
| 21.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 19.06 | 18.98 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.66    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 7,U      |
| 22.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 18.47 | 18.40 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.71    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 7,U      |
| 23.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 17.54 | 17.44 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.72    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 7,U      |
| 24.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 16.79 | 16.69 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.81    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 7,U      |
| 25.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 16.41 | 16.30 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.87    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 7,U      |
| 26.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 16.70 | 16.57 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.85    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 7,U      |
| 27.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 17.22 | 17.12 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.81    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 7,U      |
| 28.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 17.69 | 17.63 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.87    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 7,U      |
| 29.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 17.94 | 17.92 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.76    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 7,U      |
| 30.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 18.26 | 18.25 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.89    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 6,7,U    |
| 31.05.2025 | 0.00  | 0.00  | 18.56 | 18.57 | 0.000    | 0.000    | 0.00    | 0.00    | ---  | 1.88    | 3.00    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 0,1,O,P  | 6,7,U    |
| Средние:   | 16.88 | 15.31 | 27.87 | 26.34 | ---      | ---      | ---     | ---     | 0.15 | 1.46    | 3.40    | ---    | 5.00 | 5.00    | ---   | ---    |    |          |          |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | ---   | 3178.838 | 3162.510 | 3154.65 | 3143.69 | ---  | ---     | ---     | 11.864 | ---  | ---     | 744.0 | 297.0  |    |          |          |

| Дата       | V1        | V2        | M1        | M2        | Qtv      | TWork   | QntHIP  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
|            | м3        | м3        | т         | т         | Гкал     | ч       | ч       |
| 30.04.2025 | 547701.75 | 546935.88 | 540292.19 | 541479.25 | 3904.291 | 90220.1 | 47591.3 |
| 31.05.2025 | 550880.56 | 550098.38 | 543446.88 | 544622.94 | 3916.154 | 90964.1 | 47888.3 |
| Итого:     | 3178.81   | 3162.50   | 3154.69   | 3143.69   | 11.864   | 744.0   | 297.0   |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 5835  
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: РСЦ SN 7870  
              РСЦ SN 7871  
Схема измерений: 2.1

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 71055  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а750396

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 50  
КТПТР-01 SN 50А

| Дата       | tcв3  | tcв4  | t3    | t4    | V3      | V4      | M3     | M4     | P3      | P4      | Qtv    | txв  | Pxв     | TWork | QntHIP | NS | VSCodes |
|------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|------|---------|-------|--------|----|---------|
|            | °C    | °C    | °C    | °C    | м3      | м3      | т      | т      | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал   | °C   | кгс/см2 | ч     | ч      |    |         |
| 01.05.2025 | 63.93 | 50.81 | 63.92 | 50.82 | 34.000  | 28.520  | 33.37  | 28.18  | 5.60    | 4.85    | 0.724  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | E,F     |
| 02.05.2025 | 62.87 | 50.03 | 62.91 | 50.05 | 32.900  | 28.680  | 32.31  | 28.35  | 5.59    | 4.85    | 0.632  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | E       |
| 03.05.2025 | 63.77 | 50.74 | 63.73 | 50.75 | 32.900  | 28.700  | 32.29  | 28.36  | 5.60    | 4.85    | 0.643  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | E,F     |
| 04.05.2025 | 64.02 | 50.95 | 64.00 | 50.97 | 33.400  | 28.600  | 32.78  | 28.26  | 5.57    | 4.82    | 0.689  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | F       |
| 05.05.2025 | 63.59 | 50.69 | 63.63 | 50.70 | 32.300  | 28.310  | 31.71  | 27.97  | 5.58    | 4.83    | 0.628  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | E,F     |
| 06.05.2025 | 62.85 | 50.38 | 62.94 | 50.39 | 32.700  | 28.430  | 32.11  | 28.10  | 5.58    | 4.83    | 0.630  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | E,F     |
| 07.05.2025 | 61.40 | 49.33 | 61.47 | 49.34 | 32.700  | 28.440  | 32.14  | 28.12  | 5.58    | 4.83    | 0.609  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | F       |
| 08.05.2025 | 64.20 | 51.02 | 64.09 | 51.03 | 33.100  | 28.270  | 32.48  | 27.93  | 5.60    | 4.84    | 0.676  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | E,F     |
| 09.05.2025 | 62.53 | 49.87 | 62.55 | 49.89 | 32.600  | 28.200  | 32.02  | 27.88  | 5.60    | 4.84    | 0.640  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | E,F     |
| 10.05.2025 | 63.94 | 50.85 | 63.92 | 50.87 | 32.600  | 27.890  | 31.99  | 27.56  | 5.59    | 4.84    | 0.674  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | E,F     |
| 11.05.2025 | 63.14 | 50.52 | 63.22 | 50.53 | 35.400  | 27.630  | 34.76  | 27.31  | 5.54    | 4.79    | 0.824  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | E       |
| 12.05.2025 | 61.08 | 49.25 | 61.29 | 49.26 | 32.800  | 27.440  | 32.24  | 27.13  | 5.57    | 4.81    | 0.639  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | E,F     |
| 13.05.2025 | 61.85 | 49.30 | 61.71 | 49.33 | 32.700  | 27.290  | 32.13  | 26.98  | 5.56    | 4.81    | 0.666  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | E       |
| 14.05.2025 | 63.65 | 50.63 | 63.68 | 50.64 | 32.200  | 27.290  | 31.61  | 26.97  | 5.57    | 4.81    | 0.670  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | E       |
| 15.05.2025 | 63.56 | 50.57 | 63.55 | 50.59 | 33.800  | 27.170  | 33.18  | 26.85  | 5.55    | 4.80    | 0.762  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  |         |
| 16.05.2025 | 64.05 | 50.79 | 64.02 | 50.80 | 33.200  | 27.110  | 32.58  | 26.79  | 5.56    | 4.81    | 0.746  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | E,F     |
| 17.05.2025 | 59.25 | 48.44 | 42.00 | 34.22 | 14.000  | 12.070  | 13.77  | 11.94  | 3.28    | 2.89    | 0.256  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 23.8   | *  | 8,9,E,V |
| 18.05.2025 | 63.32 | 50.65 | 63.32 | 50.67 | 36.700  | 26.780  | 36.03  | 26.46  | 5.53    | 4.72    | 0.930  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  |         |
| 19.05.2025 | 58.65 | 49.25 | 46.56 | 37.32 | 18.100  | 14.630  | 17.80  | 14.47  | 3.63    | 3.20    | 0.333  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 19.6   | *  | 8,9,V   |
| 20.05.2025 | 22.90 | 0.00  | 22.23 | 19.80 | 0.500   | 0.000   | 0.50   | 0.00   | 1.42    | 1.34    | 0.008  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 17.3   | *  | 8,9,V   |
| 21.05.2025 | 18.00 | 0.00  | 18.74 | 18.82 | 0.900   | 0.000   | 0.90   | 0.00   | 1.75    | 1.68    | 0.007  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 15.5   | *  | 8,9,V   |
| 22.05.2025 | 18.19 | 0.00  | 18.34 | 18.12 | 0.700   | 0.000   | 0.70   | 0.00   | 0.98    | 0.90    | 0.008  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 21.9   | *  | 8,9,V   |
| 23.05.2025 | 17.20 | 0.00  | 17.48 | 17.24 | 0.500   | 0.000   | 0.50   | 0.00   | 1.01    | 0.93    | 0.004  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 18.5   | *  | 8,9,V   |
| 24.05.2025 | 16.35 | 0.00  | 16.56 | 16.47 | 0.300   | 0.000   | 0.30   | 0.00   | 1.11    | 1.03    | 0.002  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 15.0   | *  | 8,9,V   |
| 25.05.2025 | 16.27 | 0.00  | 16.15 | 16.00 | 0.200   | 0.000   | 0.20   | 0.00   | 1.10    | 1.02    | 0.002  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 14.4   | *  | 8,9,V   |
| 26.05.2025 | 16.15 | 0.00  | 16.12 | 16.27 | 0.400   | 0.000   | 0.40   | 0.00   | 1.15    | 1.08    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 7.2    | *  | 8,9,V   |
| 27.05.2025 | 16.43 | 0.00  | 16.39 | 16.82 | 0.600   | 0.000   | 0.60   | 0.00   | 1.14    | 1.06    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 1.3    | *  | 8,9,V   |
| 28.05.2025 | 16.85 | 0.00  | 17.02 | 17.39 | 0.400   | 0.000   | 0.40   | 0.00   | 1.14    | 1.06    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 2.7    | *  | 8,9,V   |
| 29.05.2025 | 17.10 | 0.00  | 17.02 | 17.73 | 0.300   | 0.000   | 0.30   | 0.00   | 1.23    | 1.15    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 8,9,V   |
| 30.05.2025 | 17.22 | 0.00  | 17.50 | 18.11 | 0.700   | 0.000   | 0.70   | 0.00   | 1.17    | 1.09    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.2    | *  | 8,9,V   |
| 31.05.2025 | 17.99 | 0.00  | 18.06 | 18.47 | 0.600   | 0.000   | 0.60   | 0.00   | 1.12    | 1.05    | 0.000  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 0.0    | *  | 8,9,V   |
| Средние:   | 45.24 | 30.78 | 44.33 | 36.76 | ---     | ---     | ---    | ---    | 3.74    | 3.27    | ---    | 5.00 | 5.00    | ---   | ---    |    |         |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | ---   | 604.200 | 501.450 | 593.38 | 495.60 | ---     | ---     | 12.403 | ---  | ---     | 744.0 | 565.4  |    |         |

| Дата       | V3       | V4       | M3       | M4       | Qtv      | TWork   | QntHIP  |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
|            | м3       | м3       | т        | т        | Гкал     | ч       | ч       |
| 30.04.2025 | 55170.32 | 36104.29 | 50454.59 | 33018.97 | 1397.419 | 90220.1 | 49075.7 |
| 31.05.2025 | 55774.52 | 36605.74 | 51047.96 | 33514.57 | 1409.822 | 90964.1 | 49641.1 |
| Итого:     | 604.20   | 501.45   | 593.38   | 495.61   | 12.403   | 744.0   | 565.4   |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации