

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 60 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1111144
Точка измерения: ТС1 (ГВС, ТС); Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1141841
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1131955
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.05.2025	68.10	42.94	25.16	82.38	83.75	-1.65	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00		
02.05.2025	67.95	42.34	25.61	81.29	82.64	-1.65	2.09	2.09	2.09	24.00	0.00		
03.05.2025	68.00	42.32	25.68	81.13	82.48	-1.65	2.09	2.09	2.09	24.00	0.00		
04.05.2025	68.04	41.33	26.71	78.12	79.43	-1.65	2.09	2.09	2.09	24.00	0.00		
05.05.2025	68.51	42.86	25.65	79.59	80.91	-1.64	2.05	2.05	2.05	24.00	0.00		
06.05.2025	67.89	41.97	25.92	71.03	72.18	-1.60	1.84	1.84	1.84	24.00	0.00		
07.05.2025	68.14	40.94	27.20	65.40	66.45	-1.59	1.78	1.78	1.78	24.00	0.00		
08.05.2025	69.20	41.78	27.42	69.10	70.24	-1.64	1.90	1.90	1.90	24.00	0.00		
09.05.2025	68.09	40.94	27.15	65.97	67.04	-1.61	1.79	1.79	1.79	24.00	0.00		
10.05.2025	68.34	40.55	27.79	67.00	68.11	-1.64	1.86	1.86	1.86	24.00	0.00		
11.05.2025	68.03	38.38	29.65	66.86	68.00	-1.69	1.99	1.99	1.99	24.00	0.00		
12.05.2025	68.64	39.96	28.68	66.97	68.10	-1.67	1.92	1.92	1.92	24.00	0.00		
13.05.2025	67.87	44.23	23.64	49.95	50.70	-1.47	1.18	1.18	1.18	24.00	0.00		
14.05.2025	67.05	54.04	13.01	38.42	38.87	-1.14	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
15.05.2025	67.05	50.68	16.37	39.16	39.65	-1.25	0.64	0.64	0.64	24.00	0.00		
16.05.2025	67.48	50.70	16.78	39.10	39.59	-1.24	0.66	0.66	0.66	24.00	0.00		
17.05.2025	66.89	54.27	12.62	38.69	39.13	-1.15	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00		
18.05.2025	66.59	52.27	14.32	36.68	37.12	-1.18	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00		
19.05.2025	66.71	54.29	12.42	39.93	40.41	-1.18	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
20.05.2025	66.53	54.67	11.86	42.23	42.73	-1.19	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
21.05.2025	66.39	54.99	11.40	40.77	41.26	-1.19	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00		
22.05.2025	67.09	55.43	11.66	42.70	43.23	-1.23	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
23.05.2025	66.51	55.02	11.49	41.61	42.13	-1.22	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
24.05.2025	66.85	55.77	11.08	42.53	43.06	-1.24	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00		
25.05.2025	66.93	54.21	12.72	42.91	43.46	-1.29	0.55	0.55	0.55	24.00	0.00		
26.05.2025	66.34	58.23	8.11	14.39	14.54	-0.99	0.12	0.12	0.12	23.92	0.08	*	0,2
27.05.2025	24.13	24.61	-0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
28.05.2025	22.66	23.00	-0.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
29.05.2025	21.50	21.73	-0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
30.05.2025	20.63	21.68	-1.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
31.05.2025	19.69	21.12	-1.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
Средние:	60.12	43.78	16.34	---	---	-1.18	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1423.91	1445.16	---	31.06	31.06	31.06	743.92	0.08		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2025	269714.72	273058.02	7080.61	7080.61	7080.61	98173.31	7768.22
31.05.2025	271138.63	274503.17	7111.67	7111.67	7111.67	98917.23	7768.30
Итого:	1423.91	1445.16	31.06	31.06	31.06	743.92	0.08

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации