

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 64 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: КМ-5/АТ-Т (ГВС) Заводской номер: 303778  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ППС SN 304625  
Холодная вода:  
Схема измерений: КМ-5-1

Датчик температуры:  
КТС-Б SN 3364г  
КТС-Б SN 3364х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.05.2025	54.52	5.00	49.52	13.50	0.00	0.00	13.32	0.00	200.00	8.10	2.74	0.66	-60.00	24.00	
02.05.2025	54.20	5.00	49.20	13.49	0.00	0.00	13.31	0.00	200.00	8.10	2.74	0.66	-60.00	24.00	
03.05.2025	55.08	5.00	50.08	15.56	0.00	0.00	15.34	0.00	200.00	8.10	2.74	0.77	-60.00	24.00	
04.05.2025	55.64	5.00	50.64	19.41	0.00	0.00	19.14	0.00	200.00	8.10	2.74	0.97	-60.00	24.00	
05.05.2025	55.24	5.00	50.24	13.23	0.00	0.00	13.04	0.00	200.00	8.10	2.74	0.66	-60.00	24.00	
06.05.2025	53.10	5.00	48.10	14.56	0.00	0.00	14.37	0.00	200.00	8.10	2.74	0.69	-60.00	24.00	
07.05.2025	53.40	5.00	48.40	11.65	0.00	0.00	11.49	0.00	200.00	8.10	2.74	0.56	-60.00	24.00	
08.05.2025	55.18	5.00	50.18	12.31	0.00	0.00	12.14	0.00	200.00	8.10	2.74	0.61	-60.00	24.00	
09.05.2025	54.70	5.00	49.70	12.09	0.00	0.00	11.92	0.00	200.00	8.10	2.74	0.59	-60.00	24.00	
10.05.2025	54.75	5.00	49.75	11.75	0.00	0.00	11.59	0.00	200.00	8.10	2.74	0.58	-60.00	24.00	
11.05.2025	55.62	5.00	50.62	13.67	0.00	0.00	13.47	0.00	200.00	8.10	2.74	0.68	-60.00	24.00	
12.05.2025	55.03	5.00	50.03	12.33	0.00	0.00	12.16	0.00	200.00	8.10	2.74	0.61	-60.00	24.00	
13.05.2025	55.06	5.00	50.06	13.49	0.00	0.00	13.30	0.00	200.00	8.10	2.74	0.67	-60.00	24.00	
14.05.2025	54.54	5.00	49.54	12.61	0.00	0.00	12.43	0.00	200.00	8.10	2.74	0.62	-60.00	24.00	
15.05.2025	54.93	5.00	49.93	12.35	0.00	0.00	12.18	0.00	200.00	8.10	2.74	0.61	-60.00	24.00	
16.05.2025	55.27	5.00	50.27	14.36	0.00	0.00	14.16	0.00	200.00	8.10	2.74	0.71	-60.00	24.00	
17.05.2025	55.15	5.00	50.15	13.02	0.00	0.00	12.84	0.00	200.00	8.10	2.74	0.64	-60.00	24.00	
18.05.2025	55.39	5.00	50.39	14.99	0.00	0.00	14.78	0.00	200.00	8.10	2.74	0.75	-60.00	24.00	
19.05.2025	54.97	5.00	49.97	12.35	0.00	0.00	12.18	0.00	200.00	8.10	2.74	0.61	-60.00	23.99	
20.05.2025	55.03	5.00	50.03	12.93	0.00	0.00	12.75	0.00	200.00	8.10	2.74	0.64	-60.00	24.00	
21.05.2025	55.17	5.00	50.17	12.39	0.00	0.00	12.22	0.00	200.00	8.10	2.74	0.61	-60.00	23.84	
22.05.2025	55.23	5.00	50.23	12.48	0.00	0.00	12.30	0.00	200.00	8.10	2.74	0.62	-60.00	24.00	
23.05.2025	54.92	5.00	49.92	11.50	0.00	0.00	11.34	0.00	200.00	8.10	2.74	0.57	-60.00	24.00	
24.05.2025	55.30	5.00	50.30	12.83	0.00	0.00	12.65	0.00	200.00	8.10	2.74	0.64	-60.00	24.00	
25.05.2025	55.48	5.00	50.48	13.11	0.00	0.00	12.92	0.00	200.00	8.10	2.74	0.65	-60.00	24.00	
26.05.2025	55.25	5.00	50.25	14.46	0.00	0.00	14.25	0.00	200.00	8.10	2.74	0.72	-60.00	24.00	
27.05.2025	55.19	5.00	50.19	12.23	0.00	0.00	12.06	0.00	200.00	8.10	2.74	0.61	-60.00	24.00	
28.05.2025	55.27	5.00	50.27	12.58	0.00	0.00	12.40	0.00	200.00	8.10	2.74	0.62	-60.00	24.00	
29.05.2025	55.18	5.00	50.18	12.68	0.00	0.00	12.50	0.00	200.00	8.10	2.74	0.63	-60.00	24.00	
30.05.2025	54.96	5.00	49.96	11.98	0.00	0.00	11.81	0.00	200.00	8.10	2.74	0.59	-60.00	24.00	
31.05.2025	55.12	5.00	50.12	11.64	0.00	0.00	11.47	0.00	200.00	8.10	2.74	0.58	-60.00	24.00	
Средние:	54.96	5.00	49.96	---	---	---	---	---	200.00	8.10	2.74	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	407.49	0.00	0.00	401.81	0.00	---	---	---	20.10	---	743.83	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.04.2025	1625.01	0.00	0.00	1604.05	0.00	73.14	2605.04
31.05.2025	2032.50	0.00	0.00	2005.86	0.00	93.25	3348.87
Итого:	407.49	0.00	0.00	401.81	0.00	20.10	743.83

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 64 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: КМ-5/АТ-Т (Тепло) Заводской номер: 304625  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:

ППС SN 304625

ППС SN 304712

Датчик температуры:

КТС-Б SN 3364г

КТС-Б SN 3364х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.05.2025	46.73	41.40	5.34	396.61	394.02	0.00	392.52	390.77	0.45	8.01	2.66	2.13	-60.00	24.00	
02.05.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
03.05.2025	45.51	40.48	5.02	392.20	389.88	0.00	388.36	386.81	0.40	8.01	2.66	1.99	-60.00	24.00	
04.05.2025	44.62	39.76	4.87	390.11	387.92	0.00	386.44	384.96	0.38	8.01	2.66	1.92	-60.00	24.00	
05.05.2025	41.85	37.73	4.12	381.69	379.64	0.00	378.48	377.02	0.39	8.01	2.66	1.46	-60.00	19.39	
06.05.2025	38.95	35.36	3.59	323.08	322.09	0.00	320.71	320.14	0.18	8.01	2.66	1.13	-60.00	22.61	
07.05.2025	41.62	36.71	4.90	307.47	306.89	0.00	304.92	304.87	0.02	8.01	2.66	1.51	-60.00	23.77	
08.05.2025	42.65	37.84	4.81	304.79	304.37	0.00	302.12	302.25	-0.04	8.01	2.66	1.09	-60.00	13.66	
09.05.2025	41.62	36.88	4.74	303.82	303.64	0.00	301.32	301.65	-0.11	8.01	2.66	1.46	-60.00	24.00	
10.05.2025	42.24	37.35	4.89	305.16	305.06	0.00	302.56	303.00	-0.15	8.01	2.66	1.51	-60.00	24.00	
11.05.2025	41.99	37.20	4.79	304.14	304.13	0.00	301.58	302.08	-0.17	8.01	2.66	1.47	-60.00	24.00	
12.05.2025	41.10	36.47	4.63	301.17	301.25	0.00	298.75	299.33	-0.19	8.01	2.66	1.41	-60.00	24.00	
13.05.2025	40.03	35.75	4.27	102.38	102.45	0.00	101.59	101.81	-0.22	8.01	2.66	0.44	-60.00	8.25	
14.05.2025	22.28	21.87	0.41	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
15.05.2025	22.80	21.91	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
16.05.2025	22.16	21.19	0.97	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	200.00	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
17.05.2025	21.89	20.91	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
18.05.2025	21.65	20.58	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
19.05.2025	21.57	20.55	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
20.05.2025	21.27	20.10	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
21.05.2025	21.16	19.98	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
22.05.2025	21.12	20.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
23.05.2025	20.38	19.60	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
24.05.2025	19.95	19.23	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
25.05.2025	19.67	18.78	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
26.05.2025	20.36	19.28	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
27.05.2025	21.30	20.06	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
28.05.2025	22.04	20.67	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
29.05.2025	22.45	21.15	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
30.05.2025	22.96	21.64	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
31.05.2025	23.48	22.11	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	29.91	27.42	2.49	---	---	---	---	---	6.70	8.01	2.66	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	3812.64	3801.35	0.00	3779.37	3774.70	---	---	---	17.52	---	255.68	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.04.2025	46339.03	46031.19	0.00	45641.66	45504.21	362.66	2642.40
31.05.2025	50547.26	50225.59	0.00	49812.61	49668.77	382.30	2922.08
Итого:	4208.23	4194.40	0.00	4170.95	4164.56	19.64	279.68

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации