

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Магистральная ул, д. 36 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 15859  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: МастерФлоу SN 201049266  
Схема измерений: 1.3 МастерФлоу SN 201049246

Датчик давления:  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а686669  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а686670

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 13465  
КТПТР-01 SN 13465а

| Дата       | tsv1  | tsv2  | dt    | t1    | t2    | V1      | V2      | M1      | M2      | %     | P1      | P2      | Qtv    | tsw  | Pcw     | Траб  | Тнар  | NS | NSCodes2 | NSCodes3 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|------|---------|-------|-------|----|----------|----------|
|            | °C    | °C    | °C    | °C    | °C    | м3      | м3      | т       | т       | т     | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал   | °C   | кгс/см2 | ч     | ч     |    |          |          |
| 01.05.2025 | 64.51 | 33.08 | 31.43 | 64.37 | 32.90 | 64.04   | 63.27   | 62.83   | 62.97   | -0.22 | 5.94    | 2.87    | 1.977  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0  | *  |          | 5,7      |
| 02.05.2025 | 65.32 | 35.64 | 29.68 | 65.07 | 34.36 | 73.73   | 72.86   | 72.31   | 72.45   | -0.19 | 5.74    | 2.91    | 2.150  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0  | *  |          | 5        |
| 03.05.2025 | 63.55 | 31.14 | 32.41 | 63.34 | 29.88 | 52.40   | 51.78   | 51.44   | 51.57   | -0.24 | 5.85    | 2.73    | 1.669  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0  | *  |          | 5,7      |
| 04.05.2025 | 63.64 | 29.67 | 33.97 | 63.17 | 27.53 | 50.49   | 49.88   | 49.56   | 49.69   | -0.26 | 5.52    | 2.69    | 1.685  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0  | *  |          | 5,7      |
| 05.05.2025 | 62.95 | 28.34 | 34.61 | 62.43 | 26.13 | 40.41   | 39.93   | 39.68   | 39.80   | -0.30 | 5.72    | 2.55    | 1.374  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0  | *  |          | 5,7      |
| 06.05.2025 | 61.27 | 23.83 | 37.44 | 60.77 | 23.83 | 32.01   | 31.66   | 31.46   | 31.60   | -0.41 | 4.91    | 2.37    | 1.179  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0  | *  |          | 5        |
| 07.05.2025 | 62.92 | 29.31 | 33.61 | 62.18 | 27.51 | 43.30   | 42.79   | 42.52   | 42.63   | -0.26 | 4.82    | 2.88    | 1.429  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0  | *  |          | 5        |
| 08.05.2025 | 62.52 | 26.18 | 36.34 | 61.98 | 25.12 | 34.69   | 34.28   | 34.07   | 34.19   | -0.36 | 5.44    | 3.17    | 1.239  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0  | *  |          | 5,7      |
| 09.05.2025 | 63.13 | 28.96 | 34.17 | 62.55 | 28.14 | 41.86   | 41.35   | 41.10   | 41.21   | -0.28 | 5.12    | 3.20    | 1.405  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0  | *  |          | 5,7      |
| 10.05.2025 | 63.00 | 29.40 | 33.60 | 62.41 | 26.87 | 42.19   | 41.70   | 41.43   | 41.54   | -0.26 | 5.22    | 3.23    | 1.393  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0  | *  |          | 5        |
| 11.05.2025 | 62.70 | 27.77 | 34.93 | 62.23 | 27.51 | 41.28   | 40.78   | 40.54   | 40.66   | -0.28 | 5.21    | 3.25    | 1.417  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0  | *  |          | 5,7      |
| 12.05.2025 | 63.11 | 29.32 | 33.79 | 62.23 | 27.05 | 37.48   | 37.04   | 36.80   | 36.90   | -0.28 | 5.42    | 3.37    | 1.244  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 23.5  | *  | 0,1,G,H  | 5,7,F    |
| 13.05.2025 | 64.97 | 54.18 | 10.79 | 63.46 | 44.56 | 91.36   | 90.99   | 89.60   | 89.70   | -0.11 | 3.71    | 2.67    | 0.939  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 21.5  | *  |          | 4,5,7,F  |
| 14.05.2025 | 64.94 | 60.75 | 4.19  | 64.94 | 60.63 | 161.56  | 161.42  | 158.44  | 158.66  | -0.14 | 2.51    | 2.14    | 0.552  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 14.4  | *  |          | 4,5,F    |
| 15.05.2025 | 65.04 | 61.39 | 3.65  | 65.05 | 61.30 | 165.95  | 165.88  | 162.74  | 162.99  | -0.16 | 2.64    | 2.24    | 0.484  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 13.9  | *  |          | 4,5,F    |
| 16.05.2025 | 65.93 | 61.94 | 3.99  | 65.96 | 61.86 | 166.39  | 166.34  | 163.09  | 163.40  | -0.19 | 2.66    | 2.26    | 0.538  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 14.0  | *  |          | 4,5,F    |
| 17.05.2025 | 66.35 | 62.69 | 3.66  | 66.29 | 62.34 | 162.07  | 162.11  | 158.81  | 159.17  | -0.23 | 2.46    | 2.08    | 0.459  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 12.4  | *  |          | 4,5,F    |
| 18.05.2025 | 65.98 | 61.22 | 4.76  | 65.98 | 61.03 | 146.37  | 146.40  | 143.46  | 143.86  | -0.28 | 2.45    | 2.16    | 0.594  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 15.5  | *  |          | 4,5,F    |
| 19.05.2025 | 66.12 | 62.46 | 3.66  | 66.10 | 62.37 | 165.32  | 165.38  | 162.02  | 162.41  | -0.24 | 2.64    | 2.24    | 0.455  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 12.2  | *  |          | 4,5,F    |
| 20.05.2025 | 66.47 | 63.07 | 3.40  | 66.48 | 62.86 | 178.19  | 178.15  | 174.60  | 174.89  | -0.16 | 2.61    | 2.14    | 0.450  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 11.6  | *  |          | 4,5,F    |
| 21.05.2025 | 66.27 | 62.60 | 3.67  | 66.29 | 62.49 | 170.64  | 170.59  | 167.23  | 167.51  | -0.17 | 2.57    | 2.15    | 0.489  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 12.8  | *  |          | 4,5,F    |
| 22.05.2025 | 66.89 | 63.31 | 3.58  | 66.88 | 63.10 | 182.66  | 182.60  | 178.94  | 179.24  | -0.17 | 2.62    | 2.13    | 0.507  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 12.7  | *  |          | 4,5,F    |
| 23.05.2025 | 66.37 | 62.60 | 3.77  | 66.38 | 62.47 | 175.03  | 174.96  | 171.52  | 171.80  | -0.16 | 2.59    | 2.14    | 0.516  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 13.0  | *  |          | 4,5,F    |
| 24.05.2025 | 66.60 | 63.46 | 3.14  | 66.60 | 63.40 | 180.24  | 180.22  | 176.60  | 176.89  | -0.16 | 2.77    | 2.29    | 0.406  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 11.4  | *  |          | 4,5,F    |
| 25.05.2025 | 66.67 | 62.77 | 3.90  | 66.68 | 62.62 | 181.23  | 181.15  | 177.57  | 177.87  | -0.17 | 2.89    | 2.40    | 0.579  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 13.9  | *  |          | 4,5,F    |
| 26.05.2025 | 66.81 | 62.62 | 4.19  | 66.86 | 62.32 | 159.65  | 159.61  | 156.41  | 156.73  | -0.20 | 2.78    | 2.41    | 0.546  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 14.1  | *  |          | 4,5,F    |
| 27.05.2025 | 67.58 | 63.54 | 4.04  | 67.58 | 63.28 | 155.00  | 155.05  | 151.79  | 152.17  | -0.25 | 2.80    | 2.45    | 0.513  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 14.9  | *  |          | 4,5,F    |
| 28.05.2025 | 67.74 | 64.10 | 3.64  | 67.73 | 63.82 | 163.31  | 163.43  | 159.91  | 160.35  | -0.28 | 2.87    | 2.48    | 0.456  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 12.9  | *  |          | 4,5,F    |
| 29.05.2025 | 68.72 | 65.62 | 3.10  | 68.67 | 65.41 | 188.22  | 188.29  | 184.21  | 184.59  | -0.21 | 3.10    | 2.56    | 0.414  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 11.3  | *  |          | 4,5,F    |
| 30.05.2025 | 69.12 | 66.52 | 2.60  | 69.12 | 66.41 | 207.82  | 207.85  | 203.34  | 203.67  | -0.16 | 3.33    | 2.66    | 0.319  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 8.8   | *  |          | 4,5,F    |
| 31.05.2025 | 69.05 | 66.61 | 2.44  | 69.02 | 66.47 | 214.49  | 214.56  | 209.88  | 210.23  | -0.17 | 3.44    | 2.73    | 0.286  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 7.7   | *  |          | 4,5,F    |
| Средние:   | 65.36 | 49.81 | 15.55 | 65.12 | 48.89 | ---     | ---     | ---     | ---     | -0.22 | 3.82    | 2.57    | ---    | 5.00 | 5.00    | ---   | ---   |    |          |          |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | ---   | ---   | 3769.39 | 3762.29 | 3693.92 | 3701.33 | ---   | ---     | ---     | 27.662 | ---  | ---     | 744.0 | 536.2 |    |          |          |

| Дата       | V1        | V2        | M1        | M2        | Qtv      | Траб    | Тнар    |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
|            | м3        | м3        | т         | т         | Гкал     | ч       | ч       |
| 30.04.2025 | 108941.60 | 109033.70 | 106140.10 | 108004.20 | 3205.860 | 39829.6 | 34003.8 |
| 31.05.2025 | 112711.00 | 112796.00 | 109834.00 | 111705.50 | 3233.522 | 40573.6 | 34538.4 |
| Итого:     | 3769.40   | 3762.30   | 3693.90   | 3701.30   | 27.662   | 744.0   | 534.6   |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации